

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Апрель 2025
за период с 23.03.2025 по 22.04.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Шелгунова, 22
Обслуживающая организация:
Источник:

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Шелгунова, 22

Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Телефон:

Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Установленные приборы:		Часовые и суточные архивы в файлах:		Режим (схема):		Приборы УУТЭ поверены до: 16.07.2024 0:00:00		Тхв, гр.С= 2.82	
Вычислитель: БКТ-7 №204817		Подано.тр.(М1): №		Расходомер:		Термопреобр.: КТСП-Н		№ 17870Г	
Обратн.тр.(М2): №		Расходомер:		Gmin=		Термопреобр.: КТСП-Н		№ 17870Х	
Тр. ГВС(М3): №		Расходомер:		Gmin=		Термопреобр.: ТСП-Н		№ 4158	
Тр.цирк.ГВС(М4): №		Расходомер:		Gmin=		Термопреобр.: №		№	
Тр.подпитки(V5):		Расходомер:		Gmin=		Термопреобр.: №		№	
Расчетный алгоритм:		зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)		лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот=		Qвент.=		Qтех.пот.=		Qгвс=	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:		Qтех.гвс.ср=		Qгвс.ср=					
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот=		Gвент.=		Gтех.пот.=		Gгвс=	

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.03.2025 по 22.04.2025																						Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Qобщ.
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	
ч	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.03.25	24,00	-	100,84	93,12	7,72	72,06	48,01	24,05	0,69	0,49	42,72	-	42,72	43,74	-	43,74	-	72,79	-	-	-	2,80
24.03.25	24,00	-	100,66	93,85	6,81	70,48	47,32	23,16	0,69	0,49	42,15	-	42,15	43,13	-	43,13	-	71,17	-	-	-	2,66
25.03.25	24,00	-	36,23	34,77	1,46	78,01	49,86	28,15	0,69	0,49	14,52	-	14,52	14,94	-	14,94	-	78,88	-	-	-	1,09
26.03.25	24,00	-	55,28	49,17	6,11	69,61	45,20	24,41	0,69	0,49	23,81	-	23,81	24,33	-	24,33	-	70,35	-	-	-	1,63
27.03.25	24,00	-	98,29	90,20	8,09	69,35	46,29	23,06	0,69	0,49	40,69	-	40,69	41,60	-	41,60	-	70,04	-	-	-	2,64
28.03.25	24,00	-	99,13	91,65	7,48	69,00	46,89	22,11	0,69	0,49	40,54	-	40,54	41,43	-	41,43	-	69,72	-	-	-	2,54
29.03.25	24,00	-	98,97	91,58	7,39	69,46	47,78	21,68	0,69	0,49	39,18	-	39,18	40,05	-	40,05	-	70,14	-	-	-	2,50
30.03.25	24,00	-	97,18	88,42	8,76	68,75	47,73	21,02	0,69	0,49	37,79	-	37,79	38,62	-	38,62	-	69,41	-	-	-	2,46
31.03.25	24,00	-	95,58	88,27	7,31	68,17	47,40	20,77	0,69	0,49	36,19	-	36,19	36,96	-	36,96	-	68,79	-	-	-	2,33
01.04.25	24,00	-	96,06	88,59	7,47	68,50	47,51	20,99	0,69	0,49	36,03	-	36,03	36,81	-	36,81	-	69,18	-	-	-	2,37
02.04.25	24,00	-	95,64	87,81	7,83	68,40	47,10	21,30	0,69	0,49	36,07	-	36,07	36,87	-	36,87	-	69,05	-	-	-	2,41
03.04.25	24,00	-	95,40	88,74	6,66	68,39	47,51	20,88	0,69	0,49	35,41	-	35,41	36,18	-	36,18	-	69,02	-	-	-	2,31
04.04.25	24,00	-	95,02	86,97	8,05	69,75	47,20	22,55	0,69	0,49	36,16	-	36,16	36,97	-	36,97	-	70,45	-	-	-	2,52
05.04.25	24,00	-	92,99	84,10	8,89	72,25	47,22	25,03	0,69	0,49	35,80	-	35,80	36,67	-	36,67	-	73,10	-	-	-	2,75
06.04.25	24,00	-	93,54	85,09	8,45	73,58	47,52	26,06	0,69	0,49	35,75	-	35,75	36,62	-	36,62	-	74,34	-	-	-	2,84
07.04.25	24,00	-	92,68	86,17	6,51	74,63	48,14	26,49	0,69	0,49	34,22	-	34,22	35,13	-	35,13	-	75,41	-	-	-	2,77
08.04.25	24,00	-	94,94	87,54	7,40	76,76	49,51	27,25	0,69	0,49	35,62	-	35,62	36,56	-	36,56	-	77,59	-	-	-	2,96
09.04.25	24,00	-	94,76	87,60	7,16	75,80	49,41	26,39	0,69	0,49	35,49	-	35,49	36,44	-	36,44	-	76,58	-	-	-	2,86
10.04.25	24,00	-	92,98	86,17	6,81	76,32	48,96	27,36	0,69	0,49	34,65	-	34,65	35,58	-	35,58	-	77,09	-	-	-	2,88
11.04.25	24,00	-	93,55	86,43	7,12	76,13	49,05	27,08	0,69	0,49	35,09	-	35,09	36,05	-	36,05	-	76,90	-	-	-	2,89
12.04.25	24,00	-	92,97	85,07	7,90	74,97	47,99	26,98	0,69	0,49	35,44	-	35,44	36,36	-	36,36	-	75,67	-	-	-	2,89
13.04.25	24,00	-	97,19	88,01	9,18	72,62	48,66	23,96	0,69	0,49	37,71	-	37,71	38,62	-	38,62	-	73,24	-	-	-	2,78
14.04.25	24,00	-	96,98	89,54	7,44	70,34	48,30	22,04	0,69	0,49	36,54	-	36,54	37,41	-	37,41	-	71,07	-	-	-	2,50
15.04.25	24,00	-	96,60	89,56	7,04	70,50	49,34	21,16	0,69	0,49	36,27	-	36,27	37,09	-	37,09	-	71,19	-	-	-	2,39
16.04.25	24,00	-	96,57	89,05	7,52	70,57	49,97	20,60	0,69	0,49	36,46	-	36,46	37,33	-	37,33	-	71,24	-	-	-	2,37
17.04.25	24,00	-	97,89	90,36	7,53	70,62	50,08	20,54	0,69	0,49	36,93	-	36,93	37,80	-	37,80	-	71,28	-	-	-	2,39
18.04.25	24,00	-	97,65	90,49	7,16	71,46	50,88	20,58	0,69	0,49	36,57	-	36,57	37,45	-	37,45	-	72,10	-	-	-	2,38
19.04.25	24,00	-	99,11	90,83	8,28	70,41	51,35	19,06	0,69	0,49	37,79	-	37,79	38,68	-	38,68	-	71,04	-	-	-	2,32
20.04.25	24,00	-	97,40	89,78	7,62	70,07	50,14	19,93	0,69	0,49	36,81	-	36,81	37,67	-	37,67	-	70,75	-	-	-	2,33
21.04.25	24,00	-	96,79	89,33	7,46	70,32	49,75	20,57	0,69	0,49	36,41	-	36,41	37,26	-	37,26	-	70,95	-	-	-	2,36
22.04.25	24,00	-	97,18	89,77	7,41	70,73	48,99	21,74	0,69	0,49	36,59	-	36,59	37,45	-	37,45	-	71,43	-	-	-	2,48
Среднее	24,00	-	93,10	85,74	7,36	71,55	48,42	23,13	0,69	0,49	35,85	-	35,85	36,70	-	36,70	-	72,26	-	-	0,00	2,50
Итого	744,00	-	2886,05	2658,03	228,02	-	-	-	-	-	1111,40	-	1111,40	1137,80	-	1137,80	-	-	-	-	-	77,39

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (°C)
	22.03.25							-	-	-
	22.04.25							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды:
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл:

час

час

°C

Гкал

м3

Гкал

м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: 626cc33a-6b56-4f27-9900-dfc29a2e847c

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Соколов Дмитрий Александрович
Эл.доверенность №f8b356b2-ef8d-442b-8c53-e151425cdab5

26.04.25 10:51 (MSK)

Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

28.04.25 10:05 (MSK)

Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D