

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Апрель 2025
за период с 23.03.2025 по 22.04.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Шелгунова, 33
Обслуживающая организация:
Источник:

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Шелгунова, 33

Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Телефон:

Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС туликовое

Установленные приборы:		Часовые и суточные архивы в файлах:		Приборы УУТЭ поверены до: 03.07.2022 0:00:00		Тхв, гр.С= 2.82	
Вычислитель: СПП943 ТВ1+ТВ2 №6101		Режим (схема):		Термопреобр.: №		Преобр.давления: №	
Подающ.тр.(М1): №		Расходомер: Gmin=		Термопреобр.: №		Преобр.давления: №	
Обратн.тр.(М2): №		Расходомер: Gmin=		Термопреобр.: №		Преобр.давления: №	
Тр. ГВС(М3): №		Расходомер: Gmin=		Термопреобр.: №		Преобр.давления: №	
Тр.цирк.ГВС(М4): №		Расходомер: Gmin=		Термопреобр.: №		Преобр.давления: №	
Тр.подпитки(V5):		Расходомер: Gmin=		Термопреобр.: №		Преобр.давления: №	
Расчетный алгоритм:		зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)		лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)			
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот=		Qвент.=		Qгвс=	
Договорные нагрузки (ср.час):		Qтех.гвс.ср=		Qгвс.ср=			
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот=		Gвент.=		Gгвс=	

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.03.2025 по 22.04.2025																						Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Qобщ.
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.03.25	24,00	-	199,12	184,00	15,12	73,38	54,90	18,48	0,72	0,35	117,45	-	117,45	120,34	-	120,34	-	73,37	-	0,37	-	4,53
24.03.25	24,00	-	199,86	184,64	15,22	71,75	53,99	17,76	0,72	0,35	117,82	-	117,82	120,60	-	120,60	-	71,75	-	0,37	-	4,39
25.03.25	24,00	-	93,73	91,20	2,52	74,42	54,25	20,17	0,72	0,35	54,09	-	54,09	55,45	-	55,45	-	74,07	-	0,37	-	2,04
26.03.25	24,00	-	209,14	190,85	18,29	71,46	54,16	17,30	0,72	0,35	122,78	-	122,78	125,65	-	125,65	-	71,46	-	0,37	-	4,63
27.03.25	24,00	-	196,27	180,83	15,45	70,73	53,16	17,56	0,72	0,35	114,48	-	114,48	117,11	-	117,11	-	70,72	-	0,37	-	4,28
28.03.25	24,00	-	200,78	184,10	16,67	70,14	53,06	17,07	0,72	0,35	117,64	-	117,64	120,30	-	120,30	-	70,14	-	0,37	-	4,33
29.03.25	24,00	-	206,35	187,90	18,45	70,58	53,98	16,60	0,72	0,35	121,41	-	121,41	124,19	-	124,19	-	70,60	-	0,37	-	4,44
30.03.25	24,00	-	204,85	187,70	17,15	69,91	53,88	16,03	0,72	0,35	120,20	-	120,20	122,91	-	122,91	-	69,92	-	0,37	-	4,22
31.03.25	24,00	-	204,36	187,84	16,52	69,28	53,66	15,62	0,72	0,35	119,91	-	119,91	122,57	-	122,57	-	69,29	-	0,37	-	4,10
01.04.25	24,00	-	205,74	190,13	15,61	69,58	53,82	15,76	0,72	0,35	120,47	-	120,47	123,16	-	123,16	-	69,60	-	0,37	-	4,10
02.04.25	24,00	-	204,66	188,50	16,16	69,50	53,36	16,14	0,72	0,35	119,95	-	119,95	122,63	-	122,63	-	69,51	-	0,37	-	4,18
03.04.25	24,00	-	172,34	160,30	12,04	69,52	53,56	15,97	0,72	0,35	99,95	-	99,95	102,18	-	102,18	-	69,54	-	0,37	-	3,41
04.04.25																						
05.04.25																						
06.04.25																						
07.04.25																						
08.04.25																						
09.04.25	15,00	-	70,27	64,14	6,13	77,47	57,51	19,96	0,72	0,35	41,54	-	41,54	42,67	-	42,67	-	77,46	-	0,37	-	1,76
10.04.25	24,00	-	198,91	183,78	15,13	77,63	57,25	20,38	0,72	0,35	116,89	-	116,89	120,08	-	120,08	-	77,62	-	0,37	-	4,94
11.04.25	24,00	-	198,31	184,24	14,07	77,46	57,14	20,32	0,72	0,35	116,19	-	116,19	119,35	-	119,35	-	77,44	-	0,37	-	4,85
12.04.25	24,00	-	196,36	180,98	15,38	76,43	56,43	20,00	0,72	0,35	115,49	-	115,49	118,55	-	118,55	-	76,42	-	0,37	-	4,81
13.04.25	24,00	-	204,05	187,18	16,88	74,14	56,07	18,07	0,72	0,35	120,32	-	120,32	123,34	-	123,34	-	74,13	-	0,37	-	4,65
14.04.25	24,00	-	205,42	190,39	15,03	71,33	54,78	16,55	0,72	0,35	120,47	-	120,47	123,29	-	123,29	-	71,34	-	0,37	-	4,24
15.04.25	24,00	-	205,46	190,95	14,51	71,60	55,52	16,07	0,72	0,35	120,37	-	120,37	123,20	-	123,20	-	71,61	-	0,37	-	4,13
16.04.25	24,00	-	204,89	189,36	15,53	71,71	56,04	15,68	0,72	0,35	120,47	-	120,47	123,31	-	123,31	-	71,72	-	0,37	-	4,10
17.04.25	24,00	-	208,35	192,18	16,17	71,63	56,29	15,35	0,72	0,35	122,67	-	122,67	125,57	-	125,57	-	71,66	-	0,37	-	4,12
18.04.25	24,00	-	207,57	193,37	14,20	72,57	57,04	15,53	0,72	0,35	121,62	-	121,62	124,56	-	124,56	-	72,59	-	0,37	-	4,05
19.04.25	24,00	-	209,68	194,28	15,40	71,51	57,14	14,37	0,72	0,35	123,24	-	123,24	126,13	-	126,13	-	71,54	-	0,37	-	3,91
20.04.25	24,00	-	206,23	191,49	14,74	71,07	55,52	15,54	0,72	0,35	120,97	-	120,97	123,78	-	123,78	-	71,10	-	0,37	-	4,04
21.04.25	24,00	-	205,45	190,81	14,65	71,53	55,36	16,17	0,72	0,35	120,39	-	120,39	123,22	-	123,22	-	71,54	-	0,37	-	4,15
22.04.25	24,00	-	206,16	191,40	14,77	71,77	55,24	16,53	0,72	0,35	121,00	-	121,00	123,86	-	123,86	-	71,79	-	0,37	-	4,24
Среднее	24,00	-	162,07	149,76	12,32	72,65	55,19	17,46	0,72	0,35	95,09	-	95,09	97,36	-	97,36	-	72,64	-	0,37	0,00	3,44
Итого	615,00	-	5024,32	4642,54	381,78	-	-	-	-	-	2947,78	-	2947,78	3018,01	-	3018,01	-	-	-	-	-	106,64

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
	22.03.25							-	-	-
	22.04.25							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **129** час 18,48 Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **129** час 67,57 м3
Период расчета по договору: _____ / _____
Период превышения t2: _____
Корректировка на температуру холодной воды: 2.82 °C -1,10 Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 124,02 Гкал
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: 457,14 м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации
_____/_____

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: 626cc33a-6b56-4f27-9900-dfc29a2e847c

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Соколов Дмитрий Александрович **26.04.25 10:51 (MSK)** Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075
Эл.доверенность №f8b356b2-ef8d-442b-8c53-e151425cdab5
УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН **28.04.25 10:05 (MSK)** Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР