

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Апрель 2025
за период с 23.03.2025 по 22.04.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Шелгунова, 6
Обслуживающая организация:
Источник:

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Шелгунова, 6
Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС с циркуляцией

Телефон:
Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 №204763
Подающ.тр.(М1): №
Обратн.тр.(М2): №
Тр. ГВС(М3): №
Тр.цирк.ГВС(М4): №
Тр.подпитки(В5):
Расчетный алгоритм:
зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)
лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/час:
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:

Режим (схема):
Gmin=
Gmin=
Gmin=
Gmin=
Gmin=
Gmax=
Gmax=
Gmax=
Gmax=
Gmax=
Термопреобр.: №
Термопреобр.: №
Термопреобр.: №
Термопреобр.: №
Термопреобр.: №
Тхв, гр.С= 2.82
Преобр.давления: №
Преобр.давления: №
Преобр.давления: №
Преобр.давления: №
Преобр.давления: №

Часовые и суточн. архивы в файлах:
Qот=
Qтех.гвс.ср=
Gот=
Qгвс.п.т.=
Qгвс.ср=
Gгвс.п.т.=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.03.2025 по 22.04.2025																							Общее теплотптр-е
			Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.	
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал	
23.03.25	24,00	-	148,56	137,55	11,01	73,00	55,05	17,95	0,69	0,49	55,96	45,12	10,84	57,29	45,92	11,37	-	72,66	62,91	0,59	0,49	3,28	
24.03.25	24,00	-	164,50	153,30	11,20	71,43	54,84	16,59	0,69	0,49	60,71	51,21	9,50	62,15	52,13	10,02	-	71,56	62,38	0,59	0,49	3,35	
25.03.25	24,00	-	102,26	98,32	3,94	78,91	56,51	22,40	0,69	0,49	17,25	15,25	2,00	17,72	15,55	2,17	-	77,22	65,88	0,59	0,49	2,51	
26.03.25	24,00	-	135,37	125,99	9,38	71,09	53,37	17,72	0,69	0,49	25,34	18,69	6,65	25,92	19,01	6,91	-	70,70	60,62	0,59	0,49	2,90	
27.03.25	24,00	-	159,05	145,51	13,54	70,37	53,94	16,43	0,69	0,49	57,93	47,24	10,69	59,24	48,09	11,15	-	70,49	61,19	0,59	0,49	3,35	
28.03.25	24,00	-	163,69	151,42	12,27	69,92	54,18	15,74	0,69	0,49	59,87	50,47	9,40	61,22	51,37	9,85	-	70,05	61,21	0,59	0,49	3,25	
29.03.25	24,00	-	168,22	155,46	12,76	70,35	55,09	15,26	0,69	0,49	61,82	52,12	9,70	63,26	53,04	10,22	-	70,49	62,03	0,59	0,49	3,28	
30.03.25	24,00	-	168,30	153,05	15,25	69,60	54,65	14,95	0,69	0,49	62,30	50,07	12,23	63,74	50,94	12,80	-	69,75	61,36	0,59	0,49	3,36	
31.03.25	24,00	-	168,25	155,17	13,08	69,00	54,46	14,54	0,69	0,49	62,14	52,06	10,08	63,56	52,98	10,58	-	69,15	61,10	0,59	0,49	3,17	
01.04.25	24,00	-	169,83	156,95	12,88	69,33	54,75	14,58	0,69	0,49	62,65	52,78	9,87	64,09	53,72	10,37	-	69,47	61,50	0,59	0,49	3,19	
02.04.25	24,00	-	168,40	155,30	13,10	69,24	54,50	14,74	0,69	0,49	61,66	51,59	10,07	63,05	52,47	10,58	-	69,38	61,26	0,59	0,49	3,20	
03.04.25	24,00	-	170,60	157,31	13,29	69,20	54,73	14,47	0,69	0,49	62,61	52,17	10,44	64,05	53,10	10,95	-	69,34	61,38	0,59	0,49	3,20	
04.04.25	24,00	-	166,48	153,85	12,63	70,58	55,03	15,55	0,69	0,49	60,72	50,84	9,88	62,14	51,76	10,38	-	70,71	62,00	0,59	0,49	3,29	
05.04.25	24,00	-	158,81	144,62	14,19	73,19	55,26	17,93	0,69	0,49	57,39	45,76	11,63	58,80	46,63	12,17	-	73,31	63,05	0,59	0,49	3,64	
06.04.25	24,00	-	160,47	145,56	14,91	74,61	56,15	18,46	0,69	0,49	57,58	45,24	12,34	59,02	46,08	12,94	-	74,73	64,22	0,59	0,49	3,80	
07.04.25	24,00	-	161,09	148,92	12,17	75,63	56,96	18,67	0,69	0,49	57,09	47,45	9,64	58,60	48,39	10,21	-	75,75	65,12	0,59	0,49	3,71	
08.04.25	24,00	-	163,02	151,10	11,92	77,82	58,41	19,41	0,69	0,49	57,31	47,97	9,34	58,89	48,96	9,93	-	77,94	66,86	0,59	0,49	3,87	
09.04.25	24,00	-	162,95	151,51	11,44	76,82	58,04	18,78	0,69	0,49	57,49	48,51	8,98	59,00	49,51	9,49	-	76,94	66,36	0,59	0,49	3,73	
10.04.25	24,00	-	159,99	147,93	12,06	77,36	57,83	19,53	0,69	0,49	56,60	46,89	9,71	58,12	47,82	10,30	-	77,48	66,30	0,59	0,49	3,83	
11.04.25	24,00	-	150,17	140,69	9,48	77,14	57,62	19,52	0,69	0,49	54,72	46,42	8,30	56,18	47,37	8,81	-	77,05	66,23	0,59	0,49	3,49	
12.04.25	24,00	-	165,21	152,62	12,59	76,03	57,61	18,42	0,69	0,49	63,70	53,00	10,70	65,38	54,10	11,28	-	76,14	66,66	0,59	0,49	3,78	
13.04.25	24,00	-	175,30	162,33	12,97	73,59	57,59	16,00	0,69	0,49	68,48	57,34	11,14	70,18	58,48	11,70	-	73,71	65,52	0,59	0,49	3,56	
14.04.25	24,00	-	177,31	164,64	12,67	71,17	56,41	14,76	0,69	0,49	69,38	58,66	10,72	70,96	59,77	11,19	-	71,32	63,58	0,59	0,49	3,34	
15.04.25	24,00	-	177,40	166,20	11,20	71,32	57,11	14,21	0,69	0,49	69,08	60,09	8,99	70,73	61,25	9,48	-	71,47	64,13	0,59	0,49	3,17	
16.04.25	24,00	-	177,19	166,25	10,94	71,42	57,33	14,09	0,69	0,49	69,58	60,71	8,87	71,25	61,88	9,37	-	71,56	64,35	0,59	0,49	3,13	
17.04.25	24,00	-	180,90	168,93	11,97	71,39	57,59	13,80	0,69	0,49	71,47	61,44	10,03	73,15	62,62	10,53	-	71,55	64,57	0,59	0,49	3,19	
18.04.25	24,00	-	181,26	171,03	10,23	72,25	58,32	13,93	0,69	0,49	71,24	62,89	8,35	72,94	64,11	8,83	-	72,40	65,43	0,59	0,49	3,13	
19.04.25	24,00	-	183,61	172,43	11,18	71,15	58,16	12,99	0,69	0,49	72,71	63,39	9,32	74,39	64,60	9,79	-	71,30	64,81	0,59	0,49	3,04	
20.04.25	24,00	-	180,61	168,33	12,28	70,82	56,84	13,98	0,69	0,49	71,15	60,80	10,35	72,83	61,94	10,89	-	70,97	64,00	0,59	0,49	3,23	
21.04.25	24,00	-	177,81	166,51	11,30	71,13	56,69	14,44	0,69	0,49	68,75	59,59	9,16	70,39	60,74	9,65	-	71,27	64,07	0,59	0,49	3,21	
22.04.25	24,00	-	177,92	166,32	11,60	71,51	56,45	15,06	0,69	0,49	68,51	59,02	9,49	70,11	60,13	9,98	-	71,66	63,92	0,59	0,49	3,34	
Среднее	24,00	-	165,31	153,39	11,92	72,46	56,18	16,29	0,69	0,49	60,43	50,80	9,63	61,88	51,757	10,13	-	72,50	63,68	0,59	0,49	3,34	
Итого	744,00	-	5124,53	4755,10	369,43	-	-	-	-	-	1873,19	1574,78	298,41	1918,35	1604,46	313,89	-	-	-	-	-	103,48	

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время		M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Тн (ч)
	22.03.25									-	-
	22.04.25								-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему:
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды:
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Объем потреблённого теплоносителя Vгвс изл:

2.82
°C
0,20
103,28
313,89

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Гкал
Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
ОТПРАВЛЕНО
АО "ТЭК СПб", Соколов Дмитрий Александрович /
Эл.доверенность №f8b356b2-ef8d-442b-8c53-e151425cdab5
УТВЕРЖЕНО
ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
26.04.25 10:51 (MSK)
28.04.25 10:05 (MSK)

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: 626cc33a-6b56-4f27-9900-dfc29a2e847c
Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075
Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D