

Отчет (акт) о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 23.03.2025 по 22.04.2025

Потребитель: "ООО ""ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА"""  
Адрес: РЫБАЦКИЙ ПР, Д.23, КОРП.2[ГВС]  
Договор: 31502

Тип прибора: ВКТ-7-02  
Номер прибора: 207802  
Схема измерения: СИ-5

Показания счетчиков  
V1гвс,м3: -  
V2гвс,м3: -  
Wгвс,Гкал: -  
Wотоп,Гкал: -

| Дата       | НС , # | п , ч | M1 , т | t1 , гр.С | P1 , кгс/см2 | M2 , т | t2 , гр.С | P2 , кгс/см2 | t1-t2 , гр.С | M1-M2 , т | Wотоп , Гкал | V1гвс , м3 | t1гвс , гр.С | P1гвс , кгс/см2 | V2гвс , м3 | t2гвс , гр.С | P2гвс , кгс/см2 | t1гвс-t2гвс , гр.С | V1гвс-V2гвс , м3 | Wгвс , Гкал | Wсумм , Гкал |
|------------|--------|-------|--------|-----------|--------------|--------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------------|------------|--------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|--------------------|------------------|-------------|--------------|
| 23.03.2025 |        | 24    |        |           |              |        |           |              |              |           |              | 44.24      | 65.5         | 0.7             | 30.69      | 47.7         | 0.6             | 17.8               | 13.55            | 1.439       | 1.439        |
| 24.03.2025 |        | 24    |        |           |              |        |           |              |              |           |              | 43.88      | 66.2         | 0.7             | 31.19      | 48.1         | 0.6             | 18.1               | 12.69            | 1.402       | 1.402        |
| 25.03.2025 |        | 24    |        |           |              |        |           |              |              |           |              | 44.02      | 66.5         | 0.7             | 31.52      | 48.3         | 0.6             | 18.2               | 12.5             | 1.402       | 1.402        |
| 26.03.2025 |        | 24    |        |           |              |        |           |              |              |           |              | 45.07      | 67.5         | 0.7             | 32.37      | 49.2         | 0.6             | 18.3               | 12.7             | 1.458       | 1.458        |
| 27.03.2025 |        | 24    |        |           |              |        |           |              |              |           |              | 46.98      | 59.5         | 0.7             | 31.19      | 44.1         | 0.6             | 15.4               | 15.79            | 1.421       | 1.421        |
| 28.03.2025 |        | 24    |        |           |              |        |           |              |              |           |              | 43.46      | 68.3         | 0.7             | 31.61      | 48.6         | 0.6             | 19.7               | 11.85            | 1.438       | 1.438        |
| 29.03.2025 |        | 24    |        |           |              |        |           |              |              |           |              | 46.39      | 69           | 0.7             | 33.19      | 49.8         | 0.6             | 19.2               | 13.2             | 1.549       | 1.549        |
| 30.03.2025 |        | 24    |        |           |              |        |           |              |              |           |              | 46.23      | 67.9         | 0.7             | 33.99      | 48.5         | 0.6             | 19.4               | 12.24            | 1.492       | 1.492        |
| 31.03.2025 |        | 24    |        |           |              |        |           |              |              |           |              | 45.1       | 67.5         | 0.7             | 34.33      | 49           | 0.6             | 18.5               | 10.77            | 1.364       | 1.364        |
| 01.04.2025 |        | 24    |        |           |              |        |           |              |              |           |              | 46.64      | 67.6         | 0.7             | 34.18      | 49.1         | 0.6             | 18.5               | 12.46            | 1.47        | 1.47         |
| 02.04.2025 |        | 24    |        |           |              |        |           |              |              |           |              | 45.21      | 66.4         | 0.7             | 33.2       | 48.2         | 0.6             | 18.2               | 12.01            | 1.404       | 1.404        |
| 03.04.2025 |        | 24    |        |           |              |        |           |              |              |           |              | 43.11      | 67.3         | 0.7             | 30.64      | 48.9         | 0.6             | 18.4               | 12.47            | 1.4         | 1.4          |
| 04.04.2025 |        | 24    |        |           |              |        |           |              |              |           |              | 43.61      | 68.8         | 0.7             | 31.49      | 49.3         | 0.6             | 19.5               | 12.12            | 1.45        | 1.45         |
| 05.04.2025 |        | 24    |        |           |              |        |           |              |              |           |              | 40.72      | 68.7         | 0.7             | 27.71      | 47.8         | 0.6             | 20.9               | 13.01            | 1.474       | 1.474        |
| 06.04.2025 |        | 24    |        |           |              |        |           |              |              |           |              | 42.29      | 70.9         | 0.7             | 27.53      | 49           | 0.6             | 21.9               | 14.76            | 1.647       | 1.647        |
| 07.04.2025 |        | 24    |        |           |              |        |           |              |              |           |              | 40.31      | 68.8         | 0.7             | 27.92      | 48           | 0.6             | 20.8               | 12.39            | 1.438       | 1.438        |
| 08.04.2025 |        | 24    |        |           |              |        |           |              |              |           |              | 40.09      | 66.2         | 0.7             | 27.25      | 46.4         | 0.6             | 19.8               | 12.84            | 1.39        | 1.39         |
| 09.04.2025 |        | 24    |        |           |              |        |           |              |              |           |              | 39.48      | 66.1         | 0.7             | 27.58      | 46.3         | 0.6             | 19.8               | 11.9             | 1.335       | 1.335        |
| 10.04.2025 |        | 24    |        |           |              |        |           |              |              |           |              | 39.71      | 66.1         | 0.7             | 26.31      | 45.8         | 0.6             | 20.3               | 13.4             | 1.419       | 1.419        |
| 11.04.2025 |        | 24    |        |           |              |        |           |              |              |           |              | 39.49      | 66           | 0.7             | 26.29      | 45.6         | 0.6             | 20.4               | 13.2             | 1.406       | 1.406        |
| 12.04.2025 |        | 24    |        |           |              |        |           |              |              |           |              | 39.25      | 66.1         | 0.7             | 25.97      | 45.4         | 0.6             | 20.7               | 13.28            | 1.412       | 1.412        |
| 13.04.2025 |        | 24    |        |           |              |        |           |              |              |           |              | 42.38      | 68.7         | 0.7             | 29.2       | 48.1         | 0.6             | 20.6               | 13.18            | 1.508       | 1.508        |
| 14.04.2025 |        | 24    |        |           |              |        |           |              |              |           |              | 43.93      | 70           | 0.7             | 32.13      | 49.9         | 0.6             | 20.1               | 11.8             | 1.478       | 1.478        |
| 15.04.2025 |        | 24    |        |           |              |        |           |              |              |           |              | 44.44      | 69.4         | 0.7             | 32.99      | 50           | 0.6             | 19.4               | 11.45            | 1.429       | 1.429        |
| 16.04.2025 |        | 24    |        |           |              |        |           |              |              |           |              | 45.04      | 67.3         | 0.7             | 32.89      | 49           | 0.6             | 18.3               | 12.15            | 1.43        | 1.43         |
| 17.04.2025 |        | 24    |        |           |              |        |           |              |              |           |              | 45.69      | 67.5         | 0.7             | 32.77      | 49.5         | 0.6             | 18                 | 12.92            | 1.462       | 1.462        |
| 18.04.2025 |        | 24    |        |           |              |        |           |              |              |           |              | 39.48      | 58.5         | 0.7             | 22.1       | 46.1         | 0.6             | 12.4               | 17.38            | 1.293       | 1.293        |
| 19.04.2025 |        | 24    |        |           |              |        |           |              |              |           |              | 36.77      | 65.2         | 0.7             | 23.35      | 48.3         | 0.6             | 16.9               | 13.42            | 1.269       | 1.269        |
| 20.04.2025 |        | 24    |        |           |              |        |           |              |              |           |              | 43.05      | 66.6         | 0.7             | 30.46      | 48.5         | 0.6             | 18.1               | 12.59            | 1.393       | 1.393        |
| 21.04.2025 |        | 24    |        |           |              |        |           |              |              |           |              | 40.66      | 67.2         | 0.7             | 30.94      | 48.1         | 0.6             | 19.1               | 9.72             | 1.244       | 1.244        |
| 22.04.2025 |        | 24    |        |           |              |        |           |              |              |           |              | 40.88      | 67.6         | 0.7             | 31.08      | 48.3         | 0.6             | 19.3               | 9.8              | 1.266       | 1.266        |
| Среднее    |        |       |        |           |              |        |           |              |              |           |              | 42.826     | 67           | 0.7             | 30.131     | 48.1         | 0.6             | 18.9               | 12.695           |             |              |
| Итого      |        | 744   |        |           |              |        |           |              |              |           |              | 1327.6     |              |                 | 934.06     |              |                 |                    | 393.54           | 43.982      | 43.982       |
| Досчёт     |        |       |        |           |              |        |           |              |              |           |              | 0          |              |                 | 0          |              |                 |                    | 0                | 0           | 0            |
| Снятие     |        |       |        |           |              |        |           |              |              |           |              | 0          |              |                 | 0          |              |                 |                    | 0                | 0           | 0            |
| Сумма      |        |       |        |           |              |        |           |              |              |           |              | 1327.6     |              |                 | 934.06     |              |                 |                    | 393.54           | 43.982      | 43.982       |

Итого потребление за расчетный месяц  
Тхв на источнике = 2.80 V гвс (м3) = 0.0 W гвс (Гкал) = 0.0 W без гвс (Гкал) = 0.0  
Суммарное время аварийных ситуаций, ч : 0.0  
Комментарий:

Отчет сдан: "ООО ""ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА"""

Отчет принят : 2025.04.25 19:00  
Комментарии ответственного лица :

Отчет принят  
ОРИАТ ПАО "ТГК-1"

/Подпись\_\_\_\_\_

