

Отчет (акт) о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 23.03.2025 по 22.04.2025

Потребитель: "ООО ""ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА"""
Адрес: РЫБАЦКИЙ ПР, Д.43[ГВС]
Договор: 31502

Тип прибора: ВКТ-7-04
Номер прибора: 32900
Схема измерения: СИ-5

Показания счетчиков
V1гвс,м3: -
V2гвс,м3: -
Wгвс,Гкал: -
Wотоп,Гкал: -

Дата	НС , #	п , ч	M1 , т	t1 , гр.С	P1 , кгс/см2	M2 , т	t2 , гр.С	P2 , кгс/см2	t1-t2 , гр.С	M1-M2 , т	Wотоп , Гкал	V1гвс , м3	t1гвс , гр.С	P1гвс , кгс/см2	V2гвс , м3	t2гвс , гр.С	P2гвс , кгс/см2	t1гвс-t2гвс , гр.С	V1гвс-V2гвс , м3	Wгвс , Гкал	Wсумм , Гкал
23.03.2025		24										79.36	68.5	0.8	35.62	46.1	0.8	22.4	43.74	3.792	3.792
24.03.2025		24										99.92	68.4	0.8	64.09	50.4	0.8	18	35.83	3.599	3.599
25.03.2025		24										98.5	67.8	0.8	64.56	50	0.8	17.8	33.94	3.448	3.448
26.03.2025		24										103.39	68.7	0.8	65.47	51.7	0.8	17	37.92	3.72	3.72
27.03.2025		24										102.33	68.9	0.8	67.42	51.8	0.8	17.1	34.91	3.557	3.557
28.03.2025		24										103.06	69.3	0.8	68.68	52.4	0.8	16.9	34.38	3.546	3.546
29.03.2025		24										105.94	69.8	0.8	70.68	52.9	0.8	16.9	35.26	3.653	3.653
30.03.2025		24										105.99	68.9	0.7	64.47	52.2	0.7	16.7	41.52	3.935	3.935
31.03.2025		24										101.6	68.4	0.7	66.94	51.9	0.7	16.5	34.66	3.476	3.476
01.04.2025		24										103.38	68.4	0.8	66.73	52.2	0.8	16.2	36.65	3.588	3.588
02.04.2025		24										103.09	67.2	0.8	65.17	51.3	0.8	15.9	37.92	3.583	3.583
03.04.2025		24										103.96	68.3	0.8	68.22	52.3	0.8	16	35.74	3.53	3.53
04.04.2025		24										97.5	69.4	0.7	63.11	51.6	0.7	17.8	34.39	3.509	3.509
05.04.2025		24										93.55	69.5	0.8	57.74	50.1	0.8	19.4	35.81	3.61	3.61
06.04.2025		24										99.59	71.8	0.8	57.4	51.7	0.8	20.1	42.19	4.186	4.186
07.04.2025		24										98.12	70.4	0.8	61.36	51.7	0.8	18.7	36.76	3.737	3.737
08.04.2025		24										98.55	69	0.8	61.28	50.7	0.8	18.3	37.27	3.699	3.699
09.04.2025		24										99.51	69.1	0.8	61.13	50.6	0.8	18.5	38.38	3.781	3.781
10.04.2025		24										101.06	68.9	0.8	61.59	50.8	0.8	18.1	39.47	3.837	3.837
11.04.2025		24										99.21	68.9	0.8	65.49	51	0.8	17.9	33.72	3.489	3.489
12.04.2025		24										99.06	68.9	0.8	63.04	50.3	0.8	18.6	36.02	3.655	3.655
13.04.2025		24										106.01	69.2	0.8	67.03	51.9	0.8	17.3	38.98	3.858	3.858
14.04.2025		24										109.97	70.7	0.8	74.1	53.8	0.8	16.9	35.87	3.786	3.786
15.04.2025		24										118.19	70.3	0.8	83.67	55.6	0.8	14.7	34.52	3.653	3.653
16.04.2025		24										121.48	68.2	0.8	82.95	54.7	0.8	13.5	38.53	3.747	3.747
17.04.2025		24										119.74	68.4	0.8	82.7	54.8	0.8	13.6	37.04	3.663	3.663
18.04.2025		24										115.61	68.3	0.8	81.96	54.3	0.8	14	33.65	3.443	3.443
19.04.2025		24										120.17	68.1	0.8	84.99	55	0.8	13.1	35.18	3.507	3.507
20.04.2025		24										120.13	67.5	0.8	81.38	54.1	0.8	13.4	38.75	3.7	3.7
21.04.2025		24										114.52	68	0.8	80.21	53.9	0.8	14.1	34.31	3.463	3.463
22.04.2025		24										110.28	68.4	0.8	78.45	53.5	0.8	14.9	31.83	3.35	3.35
Среднее												104.928	68.9	0.8	68.311	52.4	0.8	16.5	36.617		
Итого		744										3252.77			2117.63				1135.14	113.1	113.1
Досчёт												0			0				0	0	0
Снятие												0			0				0	0	0
Сумма												3252.77			2117.63				1135.14	113.1	113.1

Итого потребление за расчетный месяц
Тхв на источнике = 2.80 V гвс (м3) = 0.0 W гвс (Гкал) = 0.0 W без гвс (Гкал) = 0.0
Суммарное время аварийных ситуаций, ч : 0.0
Комментарий:

Отчет сдан: "ООО ""ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА"""

Отчет принят : 2025.04.25 19:03
Комментарии ответственного лица :

Отчет принят
ОРИАТ ПАО "ТГК-1"

/Подпись_____

