

Отчет (акт) о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 23.03.2025 по 22.04.2025

Потребитель: ООО "ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА"
Адрес: РЫБАЦКИЙ ПР, Д.47, КОРП.1[ОТОПЛЕНИЕ]
Договор: 31502

Тип прибора: ВКТ-7-02
Номер прибора: 44900
Схема измерения: СИ-2

Показания счетчиков
V1гвс,м3: -
Wгвс,Гкал: -
Wсумм,Гкал: -

Дата	НС , #	п , ч	M1 , т	t1 , гр.С	P1 , кгс/см2	M2 , т	t2 , гр.С	P2 , кгс/см2	t1-t2 , гр.С	M1-M2 , т	V1гвс , м3	t1гвс , гр.С	P1гвс , кгс/см2	Wсумм , Гкал
23.03.2025		24	238.09	63.5	1	238.09	46.7	0.5	16.8	0	0	0	0	4.028
24.03.2025		24	234.67	60.1	1	234.67	44.7	0.5	15.4	0	0	0	0	3.623
25.03.2025		24	241.93	57.7	1	241.93	43.7	0.5	14	0	0	0	0	3.4
26.03.2025		24	241.31	57.6	1	241.31	43.7	0.5	13.9	0	0	0	0	3.377
27.03.2025		24	241.18	57.6	1	241.18	43.6	0.5	14	0	0	0	0	3.392
28.03.2025		24	241.41	55	1	241.41	42.3	0.5	12.7	0	0	0	0	3.092
29.03.2025		24	243.34	51.1	1	243.34	40.3	0.5	10.8	0	0	0	0	2.633
30.03.2025		24	242.98	49.8	1	242.98	39.7	0.5	10.1	0	0	0	0	2.466
31.03.2025		24	242.9	49.8	1	242.9	39.9	0.5	9.9	0	0	0	0	2.416
01.04.2025		24	243.17	49.8	1	243.17	39.9	0.5	9.9	0	0	0	0	2.426
02.04.2025		24	242.96	49.8	1	242.96	39.8	0.5	10	0	0	0	0	2.433
03.04.2025		24	243.07	49.8	1	243.07	40	0.5	9.8	0	0	0	0	2.406
04.04.2025		24	243.04	56.1	1	243.04	43.3	0.5	12.8	0	0	0	0	3.14
05.04.2025		24	241.41	65.3	1	241.41	47.9	0.5	17.4	0	0	0	0	4.23
06.04.2025		24	240.69	68.4	1	240.69	49.6	0.5	18.8	0	0	0	0	4.543
07.04.2025		24	240.64	68.4	1	240.64	49.8	0.5	18.6	0	0	0	0	4.503
08.04.2025		24	240.48	68.4	1	240.35	49.9	0.5	18.5	0.13	0	0	0	4.483
09.04.2025		24	240.36	68.4	1	240.36	50	0.5	18.4	0	0	0	0	4.451
10.04.2025		24	239.61	68.4	1	239.37	49.6	0.5	18.8	0.24	0	0	0	4.544
11.04.2025		24	238.86	68.4	1	238.86	49.5	0.5	18.9	0	0	0	0	4.529
12.04.2025		24	238.05	67.2	1	238.05	48.7	0.5	18.5	0	0	0	0	4.412
13.04.2025		24	238.99	59.2	1	238.99	44.9	0.5	14.3	0	0	0	0	3.436
14.04.2025		24	240.3	51.7	1	240.3	41	0.5	10.7	0	0	0	0	2.603
15.04.2025		24	241.18	49.8	1	241.18	40.2	0.5	9.6	0	0	0	0	2.338
16.04.2025		24	241.11	49.1	1	241.11	40	0.5	9.1	0	0	0	0	2.214
17.04.2025		24	240.97	48.8	1	240.97	39.9	0.5	8.9	0	0	0	0	2.143
18.04.2025		24	241.4	48.8	1	241.4	40.1	0.5	8.7	0	0	0	0	2.12
19.04.2025		24	241.54	48.8	1	241.54	40.4	0.5	8.4	0	0	0	0	2.032
20.04.2025		24	241.43	50.4	1	241.43	40.9	0.5	9.5	0	0	0	0	2.319
21.04.2025		24	241.63	51.7	1	241.63	41.4	0.5	10.3	0	0	0	0	2.513
22.04.2025		24	241.81	51.7	1	241.81	41.1	0.5	10.6	0	0	0	0	2.58
Среднее			240.984	56.8	1	240.972	43.6	0.5	13.1	0.012	0	0	0	
Итого	744		7470.51			7470.14				0.37	0			98.825
Досчёт			0			0				0	0			0
Снятие			0			0				0	0			0
Сумма			7470.51			7470.14				0.37	0			98.825

Итого потребление за расчетный месяц
Тхв на источнике = 2.80 V гвс (м3) = 0.0
Суммарное время аварийных ситуаций, ч : 0.0
Комментарий:

Отчет сдан: ООО "ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА"

Отчет принят : 2025.04.25 19:14
Комментарии ответственного лица :

Отчет принят
ОРИАТ ПАО "ТГК-1"

/Подпись_____

