

Отчет (акт) о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 23.03.2025 по 22.04.2025

Потребитель: "ООО ""ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА"""
Адрес: РЫБАЦКИЙ ПР, Д.47[ГВС]
Договор: 31502

Тип прибора: ВКТ-7-02
Номер прибора: 48787
Схема измерения: СИ-5

Показания счетчиков
V1гвс,м3: -
V2гвс,м3: -
Wгвс,Гкал: -
Wотоп,Гкал: -

Дата	НС , #	п , ч	M1 , т	t1 , гр.С	P1 , кгс/см2	M2 , т	t2 , гр.С	P2 , кгс/см2	t1-t2 , гр.С	M1-M2 , т	Wотоп , Гкал	V1гвс , м3	t1гвс , гр.С	P1гвс , кгс/см2	V2гвс , м3	t2гвс , гр.С	P2гвс , кгс/см2	t1гвс-t2гвс , гр.С	V1гвс-V2гвс , м3	Wгвс , Гкал	Wсумм , Гкал
23.03.2025		24										90.17	69.9	0.7	69.53	49.2	0.6	20.7	20.64	2.886	2.886
24.03.2025		24										101.47	69.6	0.7	79.89	51.9	0.6	17.7	21.58	2.917	2.917
25.03.2025		24										99.77	69.1	0.7	80.1	50.6	0.6	18.5	19.67	2.843	2.843
26.03.2025		24										101.4	70	0.7	81.17	51.1	0.6	18.9	20.23	2.951	2.951
27.03.2025		24										102.64	70.2	0.7	81.47	50.2	0.6	20	21.17	3.109	3.109
28.03.2025		24										103.24	70.6	0.7	82.79	50	0.6	20.6	20.45	3.143	3.143
29.03.2025		24										105.28	71	0.7	85.43	49.9	0.6	21.1	19.85	3.208	3.208
30.03.2025		24										105.13	70	0.7	84.16	48.7	0.6	21.3	20.97	3.265	3.265
31.03.2025		24										103.65	69.6	0.7	84.77	48.2	0.6	21.4	18.88	3.129	3.129
01.04.2025		24										103.14	69.6	0.7	85.08	48.3	0.6	21.3	18.06	3.068	3.068
02.04.2025		24										103.77	68.3	0.7	84.38	47.2	0.6	21.1	19.39	3.112	3.112
03.04.2025		24										105.66	69.4	0.7	86.73	48.4	0.6	21	18.93	3.144	3.144
04.04.2025		24										97.98	70.7	0.7	80.52	48.3	0.6	22.4	17.46	3.04	3.04
05.04.2025		24										94.31	70.9	0.7	76.16	48.1	0.6	22.8	18.15	3.023	3.023
06.04.2025		24										99.13	73.2	0.7	78.83	50.4	0.6	22.8	20.3	3.279	3.279
07.04.2025		24										97.14	71.7	0.7	78.5	49	0.6	22.7	18.64	3.124	3.124
08.04.2025		24										98.54	70.3	0.7	77.95	47.4	0.6	22.9	20.59	3.239	3.239
09.04.2025		24										96.79	70.3	0.7	78.48	47.5	0.6	22.8	18.31	3.082	3.082
10.04.2025		24										96.54	70.2	0.7	78.85	46.6	0.6	23.6	17.69	3.106	3.106
11.04.2025		24										80.83	70.2	0.7	64.79	46.9	0.6	23.3	16.04	2.633	2.633
12.04.2025		24										73.54	70.2	0.7	54.24	47.9	0.6	22.3	19.3	2.563	2.563
13.04.2025		24										81.03	70.4	0.7	58.13	46.8	0.6	23.6	22.9	2.987	2.987
14.04.2025		24										78.95	71.8	0.7	60.81	47.2	0.6	24.6	18.14	2.799	2.799
15.04.2025		24										78.51	71.3	0.7	61.65	51	0.6	20.3	16.86	2.454	2.454
16.04.2025		24										79.52	69.1	0.7	61.82	60.1	0.6	9	17.7	1.784	1.784
17.04.2025		24										80.74	69.3	0.7	61.83	60.3	0.6	9	18.91	1.87	1.87
18.04.2025		24										79.47	69.3	0.7	62.03	59.7	0.6	9.6	17.44	1.805	1.805
19.04.2025		24										81.59	68.9	0.7	62.39	59.6	0.6	9.3	19.2	1.908	1.908
20.04.2025		24										79.11	68.4	0.7	60.75	57.6	0.6	10.8	18.36	1.912	1.912
21.04.2025		24										78.12	69	0.7	60.76	57.5	0.6	11.5	17.36	1.904	1.904
22.04.2025		24										77.35	69.5	0.7	61.03	57.6	0.6	11.9	16.32	1.857	1.857
Среднее												92.081	70.1	0.7	73.065	50.7	0.6	19.4	19.016		
Итого		744										2854.51			2265.02				589.49	85.144	85.144
Досчёт												0			0				0	0	0
Снятие												0			0				0	0	0
Сумма												2854.51			2265.02				589.49	85.144	85.144

Итого потребление за расчетный месяц
Тхв на источнике = 2.80 V гвс (м3) = 0.0 W гвс (Гкал) = 0.0 W без гвс (Гкал) = 0.0
Суммарное время аварийных ситуаций, ч : 0.0
Комментарий:

Отчет сдан: "ООО ""ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА"""

Отчет принят : 2025.04.25 19:14
Комментарии ответственного лица :

Отчет принят
ОРИАТ ПАО "ТГК-1"

/Подпись_____

