

Отчет (акт) о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 23.03.2025 по 22.04.2025

Потребитель: "ООО ""ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА"""
Адрес: РЫБАЦКИЙ ПР, Д.49, КОРП.2[ГВС]
Договор: 31502

Тип прибора: ВКТ-7-04
Номер прибора: 33137
Схема измерения: СИ-5

Показания счетчиков
V1гвс,м3: -
V2гвс,м3: -
Wгвс,Гкал: -
Wотоп,Гкал: -

Дата	НС , #	п , ч	M1 , т	t1 , гр.С	P1 , кгс/см2	M2 , т	t2 , гр.С	P2 , кгс/см2	t1-t2 , гр.С	M1-M2 , т	Wотоп , Гкал	V1гвс , м3	t1гвс , гр.С	P1гвс , кгс/см2	V2гвс , м3	t2гвс , гр.С	P2гвс , кгс/см2	t1гвс-t2гвс , гр.С	V1гвс-V2гвс , м3	Wгвс , Гкал	Wсумм , Гкал
23.03.2025		24										72.13	70.7	0.7	42.22	52.3	0.7	18.4	29.91	2.893	2.893
24.03.2025		24										65.67	70.4	0.7	41.73	51.3	0.7	19.1	23.94	2.483	2.483
25.03.2025		24										65.87	70	0.7	41.82	50.9	0.7	19.1	24.05	2.476	2.476
26.03.2025		24										64.29	70.8	0.7	42.42	51.6	0.7	19.2	21.87	2.359	2.359
27.03.2025		24										64.79	71	0.7	42.58	51.8	0.7	19.2	22.21	2.392	2.392
28.03.2025		24										65.55	71.4	0.7	43.22	51.9	0.7	19.5	22.33	2.436	2.436
29.03.2025		24										68.33	71.8	0.7	44.4	52.9	0.7	18.9	23.93	2.556	2.556
30.03.2025		24										71.32	70.8	0.7	43.67	52.6	0.7	18.2	27.65	2.749	2.749
31.03.2025		24										69.55	70.4	0.7	44.01	52.2	0.7	18.2	25.54	2.592	2.592
01.04.2025		24										66.96	70.4	0.7	44.24	52.1	0.7	18.3	22.72	2.405	2.405
02.04.2025		24										68.27	69.1	0.7	43.84	51.3	0.7	17.8	24.43	2.47	2.47
03.04.2025		24										67.64	70.2	0.7	45.07	52.1	0.7	18.1	22.57	2.404	2.404
04.04.2025		24										64.26	71.5	0.7	41.78	51.8	0.7	19.7	22.48	2.427	2.427
05.04.2025		24										65.91	71.8	0.7	39.51	51.9	0.7	19.9	26.4	2.684	2.684
06.04.2025		24										71.06	74.1	0.7	40.98	54.2	0.7	19.9	30.08	3.046	3.046
07.04.2025		24										63.48	72.4	0.7	40.89	52.4	0.7	20	22.59	2.452	2.452
08.04.2025		24										65.28	71	0.7	40.61	51.6	0.7	19.4	24.67	2.54	2.54
09.04.2025												66.6	72.5	0.7	40.82	52.7	0.7	19.8	25.78	2.679	2.679
10.04.2025												66.6	72.5	0.7	40.82	52.7	0.7	19.8	25.78	2.679	2.679
11.04.2025												66.6	72.5	0.7	40.82	52.7	0.7	19.8	25.78	2.679	2.679
12.04.2025												66.6	72.5	0.7	40.82	52.7	0.7	19.8	25.78	2.679	2.679
13.04.2025												66.6	72.5	0.7	40.82	52.7	0.7	19.8	25.78	2.679	2.679
14.04.2025												66.6	72.5	0.7	40.82	52.7	0.7	19.8	25.78	2.679	2.679
15.04.2025												66.6	72.5	0.7	40.82	52.7	0.7	19.8	25.78	2.679	2.679
16.04.2025												66.6	72.5	0.7	40.82	52.7	0.7	19.8	25.78	2.679	2.679
17.04.2025												66.6	72.5	0.7	40.82	52.7	0.7	19.8	25.78	2.679	2.679
18.04.2025												66.6	72.5	0.7	40.82	52.7	0.7	19.8	25.78	2.679	2.679
19.04.2025												66.6	72.5	0.7	40.82	52.7	0.7	19.8	25.78	2.679	2.679
20.04.2025												66.6	72.5	0.7	40.82	52.7	0.7	19.8	25.78	2.679	2.679
21.04.2025												66.6	72.5	0.7	40.82	52.7	0.7	19.8	25.78	2.679	2.679
22.04.2025												66.6	72.5	0.7	40.82	52.7	0.7	19.8	25.78	2.679	2.679
Среднее												66.863	71.7	0.7	41.757	52.4	0.7	19.3	25.106		
Итого		408										2072.76			1294.47				778.29	80.87	80.87
Досчёт												0			0				0	0	0
Снятие												0			0				0	0	0
Сумма												2072.76			1294.47				778.29	80.87	80.87

Итого потребление за расчетный месяц
Тхв на источнике = 2.80 V гвс (м3) = 0.0 W гвс (Гкал) = 0.0 W без гвс (Гкал) = 0.0
Суммарное время аварийных ситуаций, ч : 0.0
Комментарий:

Отчет сдан: "ООО ""ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА"""

Отчет принят : 2025.04.25 19:15
Комментарии ответственного лица :

Отчет принят
ОРИАТ ПАО "ТГК-1"

/Подпись_____

