

Отчет (акт) о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 23.03.2025 по 22.04.2025

Потребитель: ООО "ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА"
Адрес: ШЛИССЕЛЬБУРГСКИЙ ПР, Д.21[1]
Договор: 31502

Тип прибора: ВКТ-7-04
Номер прибора: 207269
Схема измерения: СИ-5


Показания счетчиков
V1гвс,м3: -
V2гвс,м3: -
Wгвс,Гкал: -
Wотоп,Гкал: -

Дата	НС , #	п , ч	M1 , т	t1 , гр.С	P1 , кгс/см2	M2 , т	t2 , гр.С	P2 , кгс/см2	t1-t2 , гр.С	M1-M2 , т	Wотоп , Гкал	V1гвс , м3	t1гвс , гр.С	P1гвс , кгс/см2	V2гвс , м3	t2гвс , гр.С	P2гвс , кгс/см2	t1гвс-t2гвс , гр.С	V1гвс-V2гвс , м3	Wгвс , Гкал	Wсумм , Гкал
23.03.2025		24	153.1	61.1	0.8	150.42	42	0.4	19.1	2.68	3.041	75.09	64.6	0.8	35.22	49.3	0.6	15.3	39.87	3.038	6.079
24.03.2025		24	153.13	59.7	0.8	150.47	41.5	0.4	18.2	2.66	2.905	68.53	65.5	0.8	35.48	48.7	0.6	16.8	33.05	2.694	5.599
25.03.2025		24	153.28	57.6	0.8	150.65	40.6	0.4	17	2.63	2.721	66.34	67.3	0.8	37.32	49.3	0.6	18	29.02	2.555	5.276
26.03.2025		24	153.2	57.6	0.8	150.62	40.7	0.4	16.9	2.58	2.695	65.07	69.2	0.8	34.5	49.4	0.6	19.8	30.57	2.725	5.42
27.03.2025		24	153.04	57.6	0.8	150.48	40.6	0.4	17	2.56	2.707	63.97	69.4	0.8	33.18	49.5	0.6	19.9	30.79	2.722	5.429
28.03.2025		24	153.18	55.7	0.8	150.7	39.8	0.4	15.9	2.48	2.537	61.38	69.7	0.8	33.14	49.2	0.6	20.5	28.24	2.576	5.113
29.03.2025		24	153.4	52.8	0.8	151.01	38.7	0.4	14.1	2.39	2.271	62.7	70.1	0.8	31.6	49.5	0.6	20.6	31.1	2.752	5.023
30.03.2025		24	153.66	49.7	0.8	151.37	37.3	0.4	12.4	2.29	1.997	67.09	69.2	0.8	31.84	50.1	0.6	19.1	35.25	2.969	4.966
31.03.2025		24	153.75	49.7	0.8	151.28	37.4	0.4	12.3	2.47	1.996	62.96	68.7	0.8	33.01	49.9	0.6	18.8	29.95	2.61	4.606
01.04.2025		24	153.69	49.7	0.8	151.01	37.4	0.4	12.3	2.68	2.005	62.68	68.7	0.8	33.64	49.7	0.6	19	29.04	2.566	4.571
02.04.2025		24	149.8	49	0.8	147.23	36.8	0.4	12.2	2.57	1.935	65.44	67.2	0.8	34.46	49.7	0.5	17.5	30.98	2.616	4.551
03.04.2025		24	153.83	49.7	0.8	151.13	37.3	0.4	12.4	2.7	2.019	64.06	68.1	0.8	36.94	50.1	0.5	18	27.12	2.449	4.468
04.04.2025		24	153.34	52.8	0.8	150.65	38.6	0.4	14.2	2.69	2.299	60.07	69.7	0.8	30.69	49.6	0.6	20.1	29.38	2.594	4.893
05.04.2025		24	150.75	61.3	0.8	148.01	41.8	0.5	19.5	2.74	3.065	63.39	70.1	0.8	31.83	49.3	0.6	20.8	31.56	2.791	5.856
06.04.2025		24	152.19	67.7	0.8	149.27	45.1	0.4	22.6	2.92	3.582	62.14	72.4	0.8	27.48	49.2	0.6	23.2	34.66	3.059	6.641
07.04.2025		24	152.93	67.4	0.8	150.01	45.1	0.4	22.3	2.92	3.56	60.6	70.4	0.8	32.3	49.5	0.6	20.9	28.3	2.593	6.153
08.04.2025		24	149.2	67.4	0.8	145.26	45.1	0.4	22.3	3.94	3.519	64.37	67.7	0.8	34.58	49	0.6	18.7	29.79	2.59	6.109
09.04.2025		24	152.86	67.8	0.8	151.02	45.3	0.4	22.5	1.84	3.535	63.92	67.5	0.8	33.87	49	0.6	18.5	30.05	2.585	6.12
10.04.2025		24	151.54	68.3	0.8	149.72	45.2	0.4	23.1	1.82	3.591	64.89	67.6	0.8	35.23	49.1	0.6	18.5	29.66	2.582	6.173
11.04.2025		24	151.7	68.4	0.8	149.91	45.1	0.4	23.3	1.79	3.611	65.07	67.3	0.8	35.9	49	0.6	18.3	29.17	2.555	6.166
12.04.2025		24	151.6	67.7	0.8	149.87	44.8	0.5	22.9	1.73	3.553	69.56	67	0.8	34.9	49.2	0.6	17.8	34.66	2.869	6.422
13.04.2025		24	153.28	61.2	0.8	151.69	42.7	0.4	18.5	1.59	2.921	68.2	69.3	0.8	30.87	49.3	0.6	20	37.33	3.121	6.042
14.04.2025		24	153.58	52.7	0.8	152.15	38.9	0.4	13.8	1.43	2.173	61.74	70.2	0.8	31.12	49.6	0.6	20.6	30.62	2.715	4.888
15.04.2025		24	153.69	49.7	0.8	152.38	37.8	0.4	11.9	1.31	1.895	60.55	69.6	0.8	31.96	49.5	0.5	20.1	28.59	2.557	4.452
16.04.2025		24	79.78	50.2	0.8	78.66	37.9	0.4	12.3	1.12	1.069	67.42	67.5	0.8	35.06	49.9	0.5	17.6	32.36	2.728	3.797
17.04.2025		24	152.14	48.7	0.8	152.14	37.5	0.4	11.2	0	1.72	65.39	67.5	0.8	32.61	51.2	0.3	16.3	32.78	2.677	4.397
18.04.2025		24	151.46	48.3	0.8	151.46	37.4	0.5	10.9	0	1.652	31.35	67.6	0.8	7.13	48.5	0.5	19.1	24.22	1.739	3.391
19.04.2025		24	151.71	47.8	0.8	151.71	37.7	0.4	10.1	0	1.54	57.78	67.6	0.8	26.12	50.7	0.5	16.9	31.66	2.525	4.065
20.04.2025		24	151.43	48.8	0.8	151.43	37.6	0.4	11.2	0	1.7	57.95	67.2	0.8	27.18	50.5	0.5	16.7	30.77	2.462	4.162
21.04.2025		24	151.2	51.7	0.8	151.2	38.9	0.4	12.8	0	1.946	58.6	67.9	0.8	30.02	50.2	0.6	17.7	28.58	2.41	4.356
22.04.2025		24	151.36	51.3	0.8	151.35	38.5	0.4	12.8	0.01	1.938	60.57	68.4	0.8	32.41	49.9	0.6	18.5	28.16	2.462	4.4
Среднее			150.09	56.5	0.8	148.202	40.4	0.4	16.1	1.888		62.867	68.4	0.8	31.987	49.6	0.6	18.8	30.88		
Итого		744	4652.8			4594.26				58.54	77.698	1948.87			991.59				957.28	81.886	159.584
Досчёт			0			0				0	0	0			0				0	0	0
Снятие			0			0				0	0	0			0				0	0	0
Сумма			4652.8			4594.26				58.54	77.698	1948.87			991.59				957.28	81.886	159.584

Итого потребление за расчетный месяц
Тхв на источнике = 2.80 V гвс (м3) = 957.28 W гвс (Гкал) = 79.26 W без гвс (Гкал) = 77.70
Суммарное время аварийных ситуаций, ч : 0.0
Комментарий:

Отчет сдан: ООО "ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА"

Отчет принят : 2025.04.25 19:24
Комментарии ответственного лица :



/Подпись_____

