

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Май 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: 1-й Рабфаковский пер., д. 9, корпус 1, лит. В				Договор:	24167.046.6		Телефон:			Узел учета:	Общий			
Адрес:	1-й Рабфаковский пер, д. 9, корп. 1, лит. В				Строит.адрес:						Код УУТЗ:	67683			
Обслуживающая организация:					Телефон:										
Источник:	ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"				Схема подключения:	2-х трубная схема					график: 150/70				
Установленные приборы:					Часовые и суточн. архивы в файлах:				Приборы УУТЗ поверены до:		16.07.2028		Режим (схема):	ОП: СП-2; МП: СП-2;	
Вычислитель: СПТ 943.1 № 39117					расходомер:				Gmin=		Gmax=		Термопреобр.:		
Подающий трубопровод (М1)					ИТЭМ-32				0,12		30		КТПТР-05		
Обратный трубопровод (М2)					ИТЭМ-32				0,12		30		КТПТР-05		
Подающий ГВС (М3)					ИТЭМ-25				0,068		17		ТПТ-15-2		
Циркуляционный ГВС (М4)															
Подпиточный трубопровод (Vп)															
Расчетный алгоритм:					зима: Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)				лето: Qгвс=M3*(h3-hxb)						
Договорные нагрузки, Гкал/час:					Qот.= 0,3201		Qвент.= 0		Qтех.= 0		Qтех.гвс= 0		Qгвс.= 0,0702		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:											Qтех.гвс.ср 0		Qгвс.ср= 0,0319		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:					Gот.= 96,03		Gвент.= 0		Gтех.= 0		Gтех.гвс= 0		Gгвс.= 12,76 Gгвс.м=		

Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2025 по 19.05.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.04.2025	24,00	*	112,47	100,80	11,67	71,54	48,08	23,46	5,80	3,90	13,23		13,23	13,37		13,37		48,17		4,90		3,20
24.04.2025	24,00	*	112,27	102,64	9,63	70,79	47,56	23,23	5,80	3,90	11,19		11,19	11,31		11,31		47,15		4,90		3,07
25.04.2025	24,00	*	112,14	102,34	9,80	70,70	46,98	23,72	5,80	3,90	11,30		11,30	11,42		11,42		46,97		4,90		3,13
26.04.2025	24,00	*	111,63	100,22	11,41	70,15	46,41	23,74	5,80	3,90	12,85		12,85	12,98		12,98		46,46		4,90		3,18
27.04.2025	24,00	*	112,19	100,60	11,59	70,75	46,54	24,21	5,80	3,90	13,03		13,03	13,16		13,16		46,56		4,90		3,26
28.04.2025	24,00	*	113,22	103,27	9,95	70,08	46,49	23,59	5,80	3,90	11,43		11,43	11,54		11,54		46,68		4,90		3,14
29.04.2025	24,00	*	113,70	104,00	9,70	69,85	46,85	23,00	5,80	3,90	11,18		11,18	11,29		11,29		46,87		4,90		3,07
30.04.2025	24,00	*	113,40	104,88	8,52	70,32	46,72	23,60	5,80	3,90	9,99		9,99	10,10		10,10		46,72		4,90		3,08
01.05.2025	24,00	*	112,73	102,35	10,38	70,07	46,32	23,75	5,80	3,90	11,79		11,79	11,91		11,91		46,46		4,90		3,16
02.05.2025	24,00	*	113,06	100,90	12,16	70,19	46,66	23,53	5,80	3,90	13,55		13,55	13,69		13,69		46,94		4,90		3,23
03.05.2025	24,00	*	113,50	104,38	9,12	70,84	47,44	23,40	5,80	3,90	10,56		10,56	10,68		10,68		47,41		4,90		3,09
04.05.2025	24,00	*	113,33	102,83	10,50	70,41	47,14	23,27	5,80	3,90	11,98		11,98	12,11		12,11		47,24		4,90		3,14
05.05.2025	24,00	*	112,89	102,97	9,92	70,50	46,75	23,75	5,80	3,90	11,38		11,38	11,50		11,50		46,87		4,90		3,15
06.05.2025	24,00	*	114,18	104,69	9,49	70,58	47,27	23,31	5,80	3,90	11,04		11,04	11,16		11,16		47,34		4,90		3,12
07.05.2025	24,00	*	112,12	101,28	10,84	69,94	46,52	23,42	5,80	3,90	12,26		12,26	12,39		12,39		46,51		4,90		3,13
08.05.2025	24,00	*	112,84	102,71	10,13	70,77	46,82	23,95	5,80	3,90	11,53		11,53	11,65		11,65		46,94		4,90		3,18
09.05.2025	24,00	*	112,55	102,88	9,67	69,87	46,45	23,42	5,80	3,90	11,07		11,07	11,18		11,18		46,53		4,90		3,09
10.05.2025	24,00	*	112,44	102,97	9,47	69,74	46,36	23,38	5,80	3,90	10,88		10,88	10,99		10,99		46,46		4,90		3,07
11.05.2025	24,00	*	112,83	101,21	11,62	70,43	46,63	23,80	5,80	3,90	13,05		13,05	13,19		13,19		46,72		4,90		3,23
12.05.2025	24,00	*	113,37	103,24	10,13	70,25	46,97	23,28	5,80	3,90	11,57		11,57	11,69		11,69		47,10		4,90		3,12
13.05.2025	24,00	*	112,62	101,42	11,20	70,18	47,20	22,98	5,80	3,90	12,64		12,64	12,78		12,78		47,33		4,90		3,12
14.05.2025	24,00	*	104,51	93,61	10,90	69,51	45,99	23,52	5,80	3,90	12,12		12,12	12,25		12,25		45,92		4,90		2,96
15.05.2025	24,00	*	98,34	87,90	10,44	69,44	45,28	24,16	5,80	3,90	11,54		11,54	11,65		11,65		45,41		4,90		2,85
16.05.2025	24,00	*	98,42	87,46	10,96	69,74	45,56	24,18	5,80	3,90	12,04		12,04	12,16		12,16		45,77		4,90		2,88
17.05.2025	24,00	*	98,32	87,65	10,67	69,38	45,48	23,90	5,80	3,90	11,76		11,76	11,88		11,88		45,54		4,90		2,84
18.05.2025	24,00	*	97,86	86,48	11,38	68,80	45,32	23,48	5,80	3,90	12,46		12,46	12,58		12,58		45,76		4,90		2,82
19.05.2025	24,00	*	104,67	95,62	9,05	69,93	57,57	12,36	5,80	3,90	10,13		10,13	10,28		10,28		56,48		4,90		1,83
Среднее	24,00		110,06	99,68	10,38	70,18	47,01	23,16	5,80	3,90	11,76		11,76	11,88		11,88		47,05		4,90		3,04
Итого	648,00		2971,60	2691,30	280,30						317,55		317,55	320,89		320,89						82,14

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.04.2025	5859,79	5498,26	443,92		453,24			194,02	1141,55
23.05.2025	9277,05	8602,32	799,20		812,59			298,52	1885,55

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:	0 час	Гкал	Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему	0 час	куб.м	
Период расчета по договору:	час		_____ / _____ /
Период превышения t2:			
Корректировка на температуру холодной воды	7,15 °C	2 Гкал	
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			
Количество потребленной тепловой энергии Qобщ.	80,14 Гкал		Представитель теплоснабжающей организации
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл.	320,89 м.куб.		_____ / _____ /

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Май 2025

Абонент: Жилой дом по адресу: 1-й Рабфаковский пер., д. 9, корпус 1, лит. В

Адрес: 1-й Рабфаковский пер, д. 9, корп. 1, лит. В

Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховозэнерго"

Источник: ТЭЦ ООО "Обуховозэнерго"

Договор: 24167.046.6

Строит.адрес: Строит.адрес:

Телефон: Телефон:

Схема подключения: 2-х трубная схема

Узел учета: Узел учета:

Общий 67683

Код УУТЭ: Код УУТЭ:

график: 150/70

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	16.07.2028	Режим (схема):	ОП: СП-2; МП: СП-2;
Вычислитель: СПТ 943.1 № 39117	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (М1)	ИТЭМ-32	0,12	30	КТПТР-05	
Обратный трубопровод (М2)	ИТЭМ-32	0,12	30	КТПТР-05	
Подающий ГВС (М3)	ИТЭМ-25	0,068	17	ТПТ-15-2	
Циркуляционный ГВС (М4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,3201	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гв.= 0	Qгвс.= 0,0702
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср= 0	Qгвс.ср= 0,0319
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 96,03	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гв.= 0	Gгвс.= 12,76 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 20.05.2025 по 22.05.2025																							
Контроль ГВС (ТВ-1)												Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ Гкал	
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2		
20.05.2025	24,00	*	110,83	103,09	7,74	69,94	69,33	0,61	5,80	3,90	8,83		8,83	9,03		9,03		69,79		4,90		0,62	
21.05.2025	24,00	*	109,70	101,65	8,05	69,88	69,22	0,66	5,80	3,90	9,09		9,09	9,30		9,30		69,92		4,90		0,64	
22.05.2025	24,00	*	107,84	100,42	7,42	70,01	69,32	0,69	5,80	3,90	8,45		8,45	8,64		8,64		70,04		4,90		0,59	
Среднее	24,00		109,46	101,72	7,74	69,94	69,29	0,65	5,80	3,90	8,79		8,79	8,99		8,99		69,92		4,90		0,62	
Итого	72,00		328,37	305,16	23,21						26,37		26,37	26,97		26,97						1,85	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.04.2025	5859,79	5498,26	443,92		453,24			194,02	1141,55
23.05.2025	9277,05	8602,32	799,20		812,59			298,52	1885,55

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 0 час

Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему: 0 час

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 7,15 °С

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 0,19 Гкал

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. 1,66 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 26,97 м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"			
Идентификатор: bf12564d-b382-439c-8815-23026f107e4d			
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ			
ОТПРАВЛЕНО	АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944dae	26.05.25 15:13 (MSK)	Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B
УТВЕРЖДЕНО	ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	28.05.25 11:23 (MSK)	Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D