

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Май 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: 2-й Рабфаковский пер., д. 14, лит. Д				Договор:	24201.046.6				Телефон:					Узел учета:	Общий								
Адрес:	2-й Рабфаковский пер, д. 14, лит. Д				Строит.адрес:										Код УУТЗ:	67802								
Обслуживающая организация:					Телефон:																			
Источник:	ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"				Схема подключения:	2-х трубная схема										график: 150/70								
Установленные приборы:					Часовые и суточн. архивы в файлах:					Приборы УУТЗ поверены до:					Режим (схема): ОП: СП-2; МП: СП-2;									
Вычислитель: СПТ943.1 № 33268					расходомер:					Термопреобр.:					Преобр.давления:									
Подающий трубопровод (М1)					ИТЭМ-32					КТПТР-05														
Обратный трубопровод (М2)					ИТЭМ-32					КТПТР-05														
Подающий ГВС (М3)					ИТЭМ-25					ТПТ-15-2														
Циркуляционный ГВС (М4)																								
Подпиточный трубопровод (Vп)																								
Расчетный алгоритм:					зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)					лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)														
Договорные нагрузки, Гкал/час:					Qот.= 0,225					Qтех.= 0					Qтех.гвс= 0					Qгвс.= 0,1399				
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:															Qтех.гвс.ср 0					Qгвс.ср= 0,0636				
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:					Gот.= 67,5					Gвент.= 0					Gтех.гвс= 0					Gгвс.= 25,44 Gгвс.м=				

Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2025 по 19.05.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.04.2025	24,00	*	77,05	66,45	10,60	71,14	48,09	23,05	5,80	3,90	11,58		11,58	11,85		11,85		70,89		4,90		2,29
24.04.2025	24,00	*	75,67	66,43	9,24	70,26	47,33	22,93	5,80	3,90	10,19		10,19	10,42		10,42		69,78		4,90		2,18
25.04.2025	24,00	*	78,43	66,32	12,11	70,21	46,83	23,38	5,80	3,90	13,10		13,10	13,40		13,40		69,88		4,90		2,40
26.04.2025	24,00	*	78,00	66,01	11,99	69,68	46,12	23,56	5,80	3,90	12,95		12,95	13,23		13,23		69,48		4,90		2,39
27.04.2025	24,00	*	79,79	66,31	13,48	70,20	46,41	23,79	5,80	3,90	14,45		14,45	14,77		14,77		69,84		4,90		2,53
28.04.2025	24,00	*	80,32	66,96	13,36	69,66	46,52	23,14	5,80	3,90	14,42		14,42	14,74		14,74		69,47		4,90		2,48
29.04.2025	24,00	*	78,55	67,24	11,31	69,38	46,82	22,56	5,80	3,90	12,32		12,32	12,59		12,59		69,11		4,90		2,31
30.04.2025	24,00	*	76,91	67,21	9,70	69,79	46,49	23,30	5,80	3,90	10,73		10,73	10,97		10,97		69,38		4,90		2,25
01.05.2025	24,00	*	77,88	66,65	11,23	69,61	46,48	23,13	5,80	3,90	12,24		12,24	12,51		12,51		69,36		4,90		2,33
02.05.2025	24,00	*	77,77	66,81	10,96	69,77	47,00	22,77	5,80	3,90	11,98		11,98	12,24		12,24		69,60		4,90		2,29
03.05.2025	24,00	*	75,78	67,15	8,63	70,40	47,84	22,56	5,80	3,90	9,65		9,65	9,86		9,86		70,06		4,90		2,13
04.05.2025	24,00	*	76,87	67,08	9,79	69,92	47,33	22,59	5,80	3,90	10,84		10,84	11,08		11,08		69,54		4,90		2,20
05.05.2025	24,00	*	77,09	66,89	10,20	70,04	46,54	23,50	5,80	3,90	11,29		11,29	11,55		11,55		69,86		4,90		2,29
06.05.2025	24,00	*	76,90	67,72	9,18	70,10	46,65	23,45	5,80	3,90	10,31		10,31	10,54		10,54		69,72		4,90		2,23
07.05.2025	24,00	*	75,30	66,50	8,80	69,44	45,76	23,68	5,80	3,90	9,91		9,91	10,13		10,13		69,08		4,90		2,19
08.05.2025	24,00	*	79,11	66,98	12,13	70,27	46,07	24,20	5,80	3,90	13,30		13,30	13,60		13,60		70,06		4,90		2,48
09.05.2025	24,00	*	75,94	66,87	9,07	69,34	45,90	23,44	5,80	3,90	10,16		10,16	10,38		10,38		69,17		4,90		2,20
10.05.2025	24,00	*	77,38	66,79	10,59	69,20	45,95	23,25	5,80	3,90	11,71		11,71	11,97		11,97		69,03		4,90		2,29
11.05.2025	24,00	*	78,46	66,99	11,47	69,89	46,12	23,77	5,80	3,90	12,63		12,63	12,91		12,91		69,60		4,90		2,40
12.05.2025	24,00	*	77,68	67,36	10,32	69,71	46,61	23,10	5,80	3,90	11,49		11,49	11,74		11,74		69,31		4,90		2,28
13.05.2025	24,00	*	76,91	66,88	10,03	69,71	46,94	22,77	5,80	3,90	11,17		11,17	11,42		11,42		69,46		4,90		2,23
14.05.2025	24,00	*	72,27	62,09	10,18	69,10	45,75	23,35	5,80	3,90	11,23		11,23	11,47		11,47		68,88		4,90		2,16
15.05.2025	24,00	*	69,26	58,44	10,82	69,01	45,03	23,98	5,80	3,90	11,79		11,79	12,05		12,05		68,83		4,90		2,15
16.05.2025	24,00	*	68,20	58,49	9,71	69,30	45,58	23,72	5,80	3,90	10,68		10,68	10,92		10,92		69,04		4,90		2,06
17.05.2025	24,00	*	70,07	58,41	11,66	68,96	45,59	23,37	5,80	3,90	12,69		12,69	12,97		12,97		68,60		4,90		2,17
18.05.2025	24,00	*	68,67	58,21	10,46	68,40	45,37	23,03	5,80	3,90	11,43		11,43	11,67		11,67		68,35		4,90		2,06
19.05.2025	24,00	*	67,59	58,61	8,98	69,39	55,60	13,79	5,80	3,90	9,89		9,89	10,11		10,11		69,08		4,90		1,44
Среднее	24,00		75,70	65,11	10,59	69,70	46,77	22,93	5,80	3,90	11,63		11,63	11,89		11,89		69,42		4,90		2,24
Итого	648,00		2043,85	1757,85	286,00						314,13		314,13	321,09		321,09						60,41

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.04.2025	4086,23	3474,26	660,20		676,47			183,98	1330,90
23.05.2025	6411,9	5472,87	1018,85		1043,08			273,78	2074,90

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:	0 час	Гкал	Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему	0 час	куб.м	
Период расчета по договору:	час		
Период превышения t2:			_____ / _____ /
Корректировка на температуру холодной воды	7,15 °C	2,04 Гкал	
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			Представитель теплоснабжающей организации
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ.	58,37 Гкал		
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл.	321,09 м.куб.		
			_____ / _____ /

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Май 2025

Абонент: Жилой дом по адресу: 2-й Рабфаковский пер., д. 14, лит. Д

Адрес: 2-й Рабфаковский пер, д. 14, лит. Д

Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховозэнерго"

Источник: ТЭЦ ООО "Обуховозэнерго"

Договор: 24201.046.6

Строит.адрес: Строит.адрес:

Телефон: Телефон:

Схема подключения: 2-х трубная схема

Узел учета: Узел учета:

Код УУТЭ: 67802

Общий: 67802

график: 150/70

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	07.08.2028	Режим (схема):	ОП: СП-2; МП: СП-2;
Вычислитель: СПТ943.1 № 33268	расходомер: Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
Подающий трубопровод (М1)	ИТЭМ-32	0,25	25	КТПТР-05	
Обратный трубопровод (М2)	ИТЭМ-32	0,25	25	КТПТР-05	
Подающий ГВС (М3)	ИТЭМ-25	0,15	15	ТПТ-15-2	
Циркуляционный ГВС (М4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,225	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гв= 0	Qгвс.= 0,1399
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0,0636
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 67,5	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гв= 0	Gгвс.= 25,44 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 20.05.2025 по 22.05.2025																						
Контроль ГВС (ТВ-1)											Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ Гкал
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	
20.05.2025	24,00	*	68,37	58,67	9,70	69,49	69,07	0,42	5,80	3,90	10,53		10,53	10,77		10,77		69,21		4,90		0,73
21.05.2025	24,00	*	68,10	57,90	10,20	69,32	68,89	0,43	5,80	3,90	11,03		11,03	11,27		11,27		69,19		4,90		0,76
22.05.2025	24,00	*	67,46	57,23	10,23	69,47	69,00	0,47	5,80	3,90	11,06		11,06	11,31		11,31		69,25		4,90		0,77
Среднее	24,00		67,98	57,93	10,04	69,43	68,99	0,44	5,80	3,90	10,87		10,87	11,12		11,12		69,22		4,90		0,75
	72,00		203,93	173,80	30,13						32,62		32,62	33,35		33,35						2,26

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.04.2025	4086,23	3474,26	660,20		676,47			183,98	1330,90
23.05.2025	6411,9	5472,87	1018,85		1043,08			273,78	2074,90

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 0 час

Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему: 0 час

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 7,15 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 0,23 Гкал

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. 2,03 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 33,35 м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: bf12564d-b382-439c-8815-23026f107e4d

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

26.05.25 15:13 (MSK)

Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B

УТВЕРЖДЕНО

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

28.05.25 11:23 (MSK)

Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D