Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Май 2025
за период с 23.04.2025 по 22.05.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района | Договор: | Телефон: | Узел учета: Общий
Адрес: Санкт-Петербург, 3-й Рабфаковский переулок, 6 | Строительный адрес: Санкт-Петербург, 3-й Рабфаковский переулок, 6 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон:
Источник: | Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: СПТ943 ТВ1+ТВ2 №4651 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до: | Тхв, гр.С= 2.82

Подающ.тр.(М1):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Обратн.тр.(М2):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр. ГВС(М3):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.цирк.ГВС(М4):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.подпитки(V5):		Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.04.2025 по 22.05.2025

Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Общее теплопотр-е
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.04.25	24,00	-	147,80	130,66	17,14	70,96	55,13	15,83	0,59	0,39	28,77	-	28,77	29,43	-	29,43	-	70,70	-	0,49	-	3,30
24.04.25	24,00	-	144,69	128,04	16,65	70,20	53,67	16,53	0,59	0,39	28,15	-	28,15	28,78	-	28,78	-	69,94	-	0,49	-	3,29
25.04.25	24,00	-	141,59	122,32	19,27	70,06	52,32	17,75	0,59	0,39	27,78	-	27,78	28,40	-	28,40	-	69,80	-	0,49	-	3,53
26.04.25	24,00	-	138,54	122,12	16,42	69,48	51,19	18,29	0,59	0,39	27,19	-	27,19	27,79	-	27,79	-	69,18	-	0,49	-	3,38
27.04.25	24,00	-	137,20	117,58	19,63	70,07	51,16	18,92	0,59	0,39	27,10	-	27,10	27,71	-	27,71	-	69,76	-	0,49	-	3,61
28.04.25	24,00	-	140,31	124,31	16,01	69,44	51,55	17,89	0,59	0,39	27,55	-	27,55	28,16	-	28,16	-	69,18	-	0,49	-	3,34
29.04.25	24,00	-	139,82	122,88	16,94	69,21	51,92	17,28	0,59	0,39	27,48	-	27,48	28,08	-	28,08	-	68,94	-	0,49	-	3,30
30.04.25	24,00	-	138,08	121,79	16,29	69,64	51,61	18,03	0,59	0,39	27,14	-	27,14	27,74	-	27,74	-	69,38	-	0,49	-	3,34
01.05.25	24,00	-	137,08	123,74	13,34	69,40	51,54	17,86	0,59	0,39	26,89	-	26,89	27,48	-	27,48	-	69,13	-	0,49	-	3,14
02.05.25	24,00	-	134,16	119,08	15,08	69,55	52,05	17,50	0,59	0,39	26,37	-	26,37	26,95	-	26,95	-	69,29	-	0,49	-	3,14
03.05.25	24,00	-	133,89	120,03	13,86	70,19	53,01	17,18	0,59	0,39	26,29	-	26,29	26,88	-	26,88	-	69,91	-	0,49	-	3,04
04.05.25	24,00	-	132,99	114,86	18,13	69,75	52,26	17,49	0,59	0,39	26,35	-	26,35	26,94	-	26,94	-	69,47	-	0,49	-	3,28
05.05.25	24,00	-	131,90	114,55	17,35	69,80	51,47	18,33	0,59	0,39	26,24	-	26,24	26,82	-	26,82	-	69,49	-	0,49	-	3,32
06.05.25	24,00	-	143,59	117,94	25,65	69,97	53,83	16,14	0,59	0,39	28,32	-	28,32	28,95	-	28,95	-	69,71	-	0,49	-	3,80
07.05.25	24,00	-	164,37	147,59	16,79	69,37	56,50	12,86	0,59	0,39	31,76	-	31,76	32,46	-	32,46	-	69,12	-	0,49	-	3,07
08.05.25	24,00	-	160,82	143,85	16,96	70,17	56,57	13,60	0,59	0,39	31,19	-	31,19	31,89	-	31,89	-	69,92	-	0,49	-	3,15
09.05.25	24,00	-	158,42	142,07	16,35	69,30	56,28	13,02	0,59	0,39	30,73	-	30,73	31,41	-	31,41	-	69,07	-	0,49	-	2,99
10.05.25	24,00	-	154,46	141,77	12,69	69,16	56,12	13,04	0,59	0,39	29,85	-	29,85	30,50	-	30,50	-	68,92	-	0,49	-	2,73
11.05.25	24,00	-	152,81	132,94	19,87	69,83	56,25	13,58	0,59	0,39	29,81	-	29,81	30,48	-	30,48	-	69,57	-	0,49	-	3,20
12.05.25	24,00	-	150,56	133,81	16,75	69,65	56,45	13,20	0,59	0,39	29,30	-	29,30	29,95	-	29,95	-	69,42	-	0,49	-	2,94
13.05.25	24,00	-	144,24	127,36	16,88	69,56	57,55	12,01	0,59	0,39	48,77	-	48,77	49,85	-	49,85	-	69,58	-	0,49	-	2,76
14.05.25	24,00	-	128,51	110,24	18,27	68,76	56,74	12,01	0,59	0,39	53,73	-	53,73	54,89	-	54,89	-	68,48	-	0,49	-	2,91
15.05.25	24,00	-	155,36	139,49	15,87	68,89	51,46	17,44	0,59	0,39	45,42	-	45,42	46,41	-	46,41	-	68,67	-	0,49	-	3,53
16.05.25	24,00	-	126,09	111,80	14,30	69,05	49,40	19,65	0,59	0,39	68,00	-	68,00	69,49	-	69,49	-	68,91	-	0,49	-	3,19
17.05.25	24,00	-	120,41	108,47	11,94	68,67	48,53	20,15	0,59	0,39	65,22	-	65,22	66,63	-	66,63	-	68,54	-	0,49	-	3,01
18.05.25	24,00	-	117,02	103,93	13,09	68,09	48,08	20,02	0,59	0,39	63,54	-	63,54	64,89	-	64,89	-	67,96	-	0,49	-	2,98
19.05.25	24,00	-	137,28	122,79	14,49	69,36	57,95	11,41	0,59	0,39	45,61	-	45,61	46,60	-	46,60	-	68,78	-	0,49	-	2,42
20.05.25	24,00	-	176,59	158,08	18,51	69,49	69,04	0,45	0,59	0,39	12,52	-	12,52	12,80	-	12,80	-	68,86	-	0,49	-	1,36
21.05.25	24,00	-	169,39	151,34	18,05	69,37	68,88	0,49	0,59	0,39	12,50	-	12,50	12,77	-	12,77	-	68,79	-	0,49	-	1,33
22.05.25	24,00	-	169,50	150,18	19,32	69,52	69,08	0,45	0,59	0,39	13,33	-	13,33	13,63	-	13,63	-	69,16	-	0,49	-	1,42
Среднее	24,00	-	144,25	127,52	16,73	69,53	54,92	14,61	0,59	0,39	33,10	-	33,10	33,83	-	33,83	-	69,25	-	0,49	0,00	2,99
Итого	720,00	-	4327,49	3825,59	501,90	-	-	-	-	-	992,91	-	992,91	1014,77	-	1014,77	-	-	-	-	-	89,81

	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
Показания счетчиков на момент снятия данных	22.04.25							-	-	-
	22.05.25							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:	час	Гкал	Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:	час	м3	_____ /_____/
Период расчета по договору:			
Период превышения t2:			Представитель теплоснабжающей организации
Корректировка на температуру холодной воды: 2.82 °C	Ти=	Гкал	_____ /_____/
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):	88,36	Гкал	
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл:	512,14	м3	

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Идентификатор: bf12564d-b382-439c-8815-23026f107e4d

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПБ",** Яскевич Яна Александровна Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed **26.05.25** 15:13 (MSK) Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА",** ОРЛОВ ИВАН ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР **28.05.25** 11:22 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D