

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Май 2025
за период с 23.04.2025 по 22.05.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Александровская ферма, 1
Обслуживающая организация:
Источник:

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Александровская ферма, 1
Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС туликовое

Телефон:
Телефон:
Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Установленные приборы:		Режим (схема):		Приборы УУТЭ поверены до:		Тхв, гр.С= 7.15	
Вычислитель: СПП943 ТВ1+ТВ2 №2752							
Подающ.тр.(М1): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: №	Преобр.давления: №		
Обратн.тр.(М2): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: №	Преобр.давления: №		
Тр. ГВС(М3): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: №	Преобр.давления: №		
Тр.цирк.ГВС(М4): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: №	Преобр.давления: №		
Тр.подпитки(V5):	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: №	Преобр.давления: №		
Расчетный алгоритм:		зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)		лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)			
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=		
Договорные нагрузки (ср.час):		Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=				
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=		

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.04.2025 по 22.05.2025																						Общее теплопотр-е
Дата	Ти ч	НС	Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Qобщ. Гкал
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	
23.04.25	24,00	-	220,66	213,21	7,45	71,04	55,18	15,87	0,78	0,29	92,74	-	92,74	94,88	-	94,88	-	71,09	-	0,49	-	3,93
24.04.25	24,00	-	219,80	210,94	8,86	70,42	54,55	15,87	0,78	0,29	92,87	-	92,87	94,99	-	94,99	-	70,45	-	0,49	-	3,99
25.04.25	24,00	-	215,07	206,26	8,80	70,11	53,81	16,30	0,78	0,29	90,87	-	90,87	92,92	-	92,92	-	70,15	-	0,49	-	4,00
26.04.25	24,00	-	210,38	201,10	9,28	69,58	53,03	16,55	0,78	0,29	89,11	-	89,11	91,10	-	91,10	-	69,62	-	0,49	-	4,00
27.04.25	24,00	-	212,46	200,73	11,73	70,35	53,47	16,88	0,78	0,29	90,96	-	90,96	93,03	-	93,03	-	70,37	-	0,49	-	4,24
28.04.25	24,00	-	217,63	208,82	8,81	69,50	53,56	15,94	0,78	0,29	91,85	-	91,85	93,90	-	93,90	-	69,55	-	0,49	-	3,96
29.04.25	24,00	-	220,75	211,52	9,23	69,44	53,92	15,51	0,78	0,29	93,33	-	93,33	95,40	-	95,40	-	69,48	-	0,49	-	3,94
30.04.25	24,00	-	217,57	207,71	9,85	69,80	53,71	16,09	0,78	0,29	92,21	-	92,21	94,28	-	94,28	-	69,85	-	0,49	-	4,05
01.05.25	24,00	-	214,60	205,28	9,31	69,56	53,46	16,10	0,78	0,29	90,76	-	90,76	92,78	-	92,78	-	69,61	-	0,49	-	3,98
02.05.25	24,00	-	219,74	212,38	7,37	69,63	54,15	15,49	0,78	0,29	92,09	-	92,09	94,15	-	94,15	-	69,68	-	0,49	-	3,82
03.05.25	24,00	-	224,06	216,13	7,93	70,40	55,24	15,16	0,78	0,29	94,08	-	94,08	96,23	-	96,23	-	70,45	-	0,49	-	3,86
04.05.25	24,00	-	221,89	213,74	8,15	69,96	54,68	15,28	0,78	0,29	93,31	-	93,31	95,42	-	95,42	-	70,01	-	0,49	-	3,86
05.05.25	24,00	-	215,50	208,62	6,88	69,91	53,90	16,01	0,78	0,29	90,17	-	90,17	92,20	-	92,20	-	69,96	-	0,49	-	3,84
06.05.25	24,00	-	225,67	218,20	7,48	70,16	54,47	15,68	0,78	0,29	94,52	-	94,52	96,66	-	96,66	-	70,20	-	0,49	-	3,97
07.05.25	24,00	-	212,92	205,56	7,36	69,42	53,25	16,17	0,78	0,29	89,34	-	89,34	91,32	-	91,32	-	69,46	-	0,49	-	3,86
08.05.25	24,00	-	213,81	206,84	6,97	70,23	53,67	16,56	0,78	0,29	89,67	-	89,67	91,71	-	91,71	-	70,27	-	0,49	-	3,94
09.05.25	24,00	-	216,93	209,90	7,04	69,39	53,58	15,81	0,78	0,29	90,97	-	90,97	92,98	-	92,98	-	69,44	-	0,49	-	3,83
10.05.25	24,00	-	215,73	209,21	6,52	69,25	53,56	15,69	0,78	0,29	90,24	-	90,24	92,23	-	92,23	-	69,29	-	0,49	-	3,76
11.05.25	24,00	-	216,97	206,42	10,55	69,97	53,73	16,24	0,78	0,29	92,37	-	92,37	94,45	-	94,45	-	70,01	-	0,49	-	4,11
12.05.25	24,00	-	221,66	213,05	8,61	69,74	54,19	15,55	0,78	0,29	93,49	-	93,49	95,59	-	95,59	-	69,79	-	0,49	-	3,94
13.05.25	24,00	-	222,65	214,59	8,06	69,68	54,64	15,04	0,78	0,29	93,69	-	93,69	95,79	-	95,79	-	69,73	-	0,49	-	3,81
14.05.25	24,00	-	205,85	196,19	9,67	69,05	53,37	15,68	0,78	0,29	87,50	-	87,50	89,42	-	89,42	-	69,10	-	0,49	-	3,76
15.05.25	24,00	-	193,26	184,66	8,60	68,90	52,72	16,18	0,78	0,29	81,96	-	81,96	83,76	-	83,76	-	68,94	-	0,49	-	3,60
16.05.25	24,00	-	194,69	186,78	7,91	69,18	53,30	15,88	0,78	0,29	82,28	-	82,28	84,10	-	84,10	-	69,22	-	0,49	-	3,53
17.05.25	24,00	-	194,50	187,19	7,32	68,99	53,17	15,82	0,78	0,29	81,94	-	81,94	83,74	-	83,74	-	69,03	-	0,49	-	3,49
18.05.25	24,00	-	192,78	183,99	8,79	68,23	52,64	15,59	0,78	0,29	81,87	-	81,87	83,63	-	83,63	-	68,30	-	0,49	-	3,49
19.05.25	24,00	-	203,22	194,92	8,30	69,42	62,86	6,56	0,78	0,29	85,96	-	85,96	87,87	-	87,87	-	69,44	-	0,49	-	1,88
20.05.25	24,00	-	211,59	203,90	7,68	69,48	67,04	2,44	0,78	0,29	89,14	-	89,14	91,12	-	91,12	-	69,50	-	0,49	-	1,05
21.05.25	24,00	-	207,00	198,36	8,64	69,34	66,83	2,51	0,78	0,29	87,65	-	87,65	89,59	-	89,59	-	69,37	-	0,49	-	1,12
22.05.25	24,00	-	201,30	194,43	6,86	69,45	66,42	2,63	0,78	0,29	84,64	-	84,64	86,52	-	86,52	-	69,47	-	0,49	-	1,01
Среднее	24,00	-	212,69	204,35	8,33	69,65	55,42	14,24	0,78	0,29	89,72	-	89,72	91,72	-	91,72	-	69,69	-	0,49	0,00	3,52
Итого	720,00	-	6380,64	6130,62	250,01	-	-	-	-	-	2691,60	-	2691,60	2751,74	-	2751,74	-	-	-	-	-	105,61

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
	22.04.25							-	-	-
	22.05.25							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: час
Период расчета по договору: _____ / _____
Период превышения t2: _____
Корректировка на температуру холодной воды: 7.15 °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): -1,82 Гкал
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: 103,79 Гкал
255,12 м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____
Представитель теплоснабжающей организации _____

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: bf12564d-b382-439c-8815-23026f107e4d

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed **26.05.25** 15:13 (MSK) Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР **28.05.25** 11:23 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D