Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Май 2025
за период с 23.04.2025 по 22.05.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района | Договор: 9136.038.1 от 01.10.2008 | Телефон: | Узел учета: Общий
Адрес: Санкт-Петербург, Александровская ферма, 4 | Строительный адрес: Санкт-Петербург, Александровская ферма, 4 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон:
Источник: | Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах:

Вычислитель:	ВКТ-7 №253411			Режим (схема):		Приборы УУТЭ поверены до:			Тхв, гр.С= 7.15		
Подающ.тр.(М1):	№ 519279	Расходомер:	ПРЭМ 40 В1	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.:	КТСП-Н	№ 51063Г	Преобр.давления:	№	
Обратн.тр.(М2):	№ 519322	Расходомер:	ПРЭМ 40 В1	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.:	КТСП-Н	№ 51063Х	Преобр.давления:	№	
Тр. ГВС(М3):	№ 518844	Расходомер:	ПРЭМ 32 С1	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.:	ТСП-Н	№ 4056	Преобр.давления:	№	
Тр.цирк.ГВС(М4):	№	Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		№	Преобр.давления:	№	
Тр.подпитки(V5):		Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:			Преобр.давления:		

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=0.347	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=0.1958
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.04.2025 по 22.05.2025

Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Общее теплопотр-е
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.04.25	24,00	-	147,58	137,13	10,45	70,11	45,44	24,67	0,69	0,49	38,28	-	38,28	39,13	-	39,13	-	70,04	-	-	-	4,12
24.04.25	24,00	-	147,49	136,65	10,84	69,19	44,82	24,37	0,69	0,49	38,63	-	38,63	39,49	-	39,49	-	69,05	-	-	-	4,08
25.04.25	24,00	-	145,16	135,08	10,08	69,24	44,34	24,90	0,69	0,49	37,44	-	37,44	38,31	-	38,31	-	69,18	-	-	-	4,06
26.04.25	24,00	-	143,08	131,96	11,12	68,64	43,27	25,37	0,69	0,49	37,78	-	37,78	38,59	-	38,59	-	68,55	-	-	-	4,11
27.04.25	24,00	-	144,43	132,33	12,10	69,09	43,30	25,79	0,69	0,49	38,77	-	38,77	39,62	-	39,62	-	68,96	-	-	-	4,25
28.04.25	24,00	-	146,97	136,08	10,89	68,72	43,66	25,06	0,69	0,49	38,42	-	38,42	39,25	-	39,25	-	68,68	-	-	-	4,16
29.04.25	24,00	-	147,23	137,46	9,77	68,36	43,90	24,46	0,69	0,49	37,59	-	37,59	38,41	-	38,41	-	68,28	-	-	-	4,03
30.04.25	24,00	-	145,28	135,62	9,66	68,78	43,67	25,11	0,69	0,49	37,06	-	37,06	37,87	-	37,87	-	68,70	-	-	-	4,07
01.05.25	24,00	-	144,95	134,34	10,61	68,59	43,43	25,16	0,69	0,49	37,58	-	37,58	38,40	-	38,40	-	68,55	-	-	-	4,11
02.05.25	24,00	-	145,44	136,71	8,73	68,83	44,07	24,76	0,69	0,49	36,16	-	36,16	36,93	-	36,93	-	68,78	-	-	-	3,99
03.05.25	24,00	-	149,09	138,45	10,64	69,35	44,65	24,70	0,69	0,49	38,33	-	38,33	39,21	-	39,21	-	69,24	-	-	-	4,16
04.05.25	24,00	-	148,82	137,48	11,34	68,98	44,46	24,52	0,69	0,49	38,97	-	38,97	39,86	-	39,86	-	68,90	-	-	-	4,15
05.05.25	24,00	-	146,07	135,80	10,27	69,08	43,73	25,35	0,69	0,49	37,49	-	37,49	38,32	-	38,32	-	69,02	-	-	-	4,15
06.05.25	24,00	-	151,61	141,53	10,08	69,10	44,59	24,51	0,69	0,49	38,56	-	38,56	39,43	-	39,43	-	69,00	-	-	-	4,17
07.05.25	24,00	-	144,14	133,86	10,28	68,42	43,17	25,25	0,69	0,49	37,02	-	37,02	37,82	-	37,82	-	68,34	-	-	-	4,08
08.05.25	24,00	-	145,26	134,43	10,83	69,23	43,49	25,74	0,69	0,49	37,54	-	37,54	38,39	-	38,39	-	69,15	-	-	-	4,21
09.05.25	24,00	-	144,54	135,62	8,92	68,38	43,59	24,79	0,69	0,49	35,89	-	35,89	36,65	-	36,65	-	68,31	-	-	-	3,98
10.05.25	24,00	-	145,85	134,82	11,03	68,29	43,53	24,76	0,69	0,49	37,80	-	37,80	38,60	-	38,60	-	68,22	-	-	-	4,10
11.05.25	24,00	-	57,29	53,57	3,72	63,15	42,46	20,69	0,69	0,49	13,78	-	13,78	14,06	-	14,06	-	63,67	-	-	-	1,34
12.05.25	24,00	-	146,94	137,06	9,88	68,56	44,56	24,00	0,69	0,49	37,10	-	37,10	37,89	-	37,89	-	68,52	-	-	-	3,97
13.05.25	24,00	-	147,38	136,99	10,39	68,55	44,74	23,81	0,69	0,49	37,66	-	37,66	38,47	-	38,47	-	68,48	-	-	-	3,98
14.05.25	24,00	-	135,09	125,98	9,11	67,76	43,18	24,58	0,69	0,49	34,24	-	34,24	34,95	-	34,95	-	67,68	-	-	-	3,72
15.05.25	24,00	-	128,42	119,07	9,35	67,68	42,46	25,22	0,69	0,49	32,81	-	32,81	33,51	-	33,51	-	67,63	-	-	-	3,64
16.05.25	24,00	-	128,70	119,63	9,07	67,97	42,75	25,22	0,69	0,49	32,41	-	32,41	33,11	-	33,11	-	67,90	-	-	-	3,63
17.05.25	24,00	-	128,40	119,70	8,70	67,52	42,71	24,81	0,69	0,49	31,92	-	31,92	32,59	-	32,59	-	67,39	-	-	-	3,56
18.05.25	24,00	-	129,62	118,51	11,11	67,21	42,45	24,76	0,69	0,49	34,05	-	34,05	34,75	-	34,75	-	67,29	-	-	-	3,68
19.05.25	24,00	-	100,55	90,53	10,02	67,43	55,45	11,98	0,69	0,49	36,16	-	36,16	36,89	-	36,89	-	67,31	-	-	-	1,77
20.05.25	24,00	-	91,45	81,45	10,00	67,34	61,33	6,01	0,69	0,49	37,38	-	37,38	38,15	-	38,15	-	67,27	-	-	-	1,17
21.05.25	24,00	-	89,61	79,97	9,64	67,17	60,96	6,21	0,69	0,49	36,51	-	36,51	37,25	-	37,25	-	67,10	-	-	-	1,15
22.05.25	24,00	-	89,13	78,81	10,32	67,40	61,03	6,37	0,69	0,49	36,79	-	36,79	37,55	-	37,55	-	67,38	-	-	-	1,20
Среднее	24,00	-	133,52	123,55	9,97	68,27	45,84	22,43	0,69	0,49	36,00	-	36,00	36,78	-	36,78	-	68,22	-	-	0,00	3,56
Итого	720,00	-	4005,57	3706,62	298,95	-	-	-	-	-	1080,12	-	1080,12	1103,45	-	1103,45	-	-	-	-	-	106,77

	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
Показания счетчиков на момент снятия данных	22.04.25							-	-	-
	22.05.25							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:		час		Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:		час		м3
Период расчета по договору:				
Период превышения t2:				
Корректировка на температуру холодной воды:	7.15	°C	-2,18	Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			104,59	Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл:			305,05	м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации

_____ /_____/

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ | Идентификатор: bf12564d-b382-439c-8815-23026f107e4d

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПБ",** Яскевич Яна Александровна Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed **26.05.25** 15:13 (MSK) Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА",** ОРЛОВ ИВАН ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР **28.05.25** 11:23 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D