

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Май 2025
за период с 23.04.2025 по 22.05.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Александровская ферма, 9
Обслуживающая организация:
Источник:

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Александровская ферма, 9
Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС туликовое

Телефон:
Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Установленные приборы: Вычислитель: ВКТ-7 №207225 Подающ.тр.(М1): № 521548 Обратн.тр.(М2): № 522791 Тр. ГВС(М3): № 518950 Тр.цирк.ГВС(М4): № Тр.подпитки(V5):	Расходомер: Расходомер: Расходомер: Расходомер: Расходомер:	PRЭМ 32 В1 PRЭМ 32 В1 PRЭМ 32 В1 PRЭМ 32 В1 PRЭМ 32 В1	Gmin= 0,067 Gmin= 0,067 Gmin= 0,067 Gmin= Gmin=	Режим (схема): Gmax= 30 Gmax= 30 Gmax= 30 Gmax= Gmax=	Приборы УУТЭ поверены до: Термопреобр.: КТСП-Н № 25686Г Термопреобр.: КТСП-Н № 25686Х Термопреобр.: ТСП-Н № 3870 Термопреобр.: № Термопреобр.:	Тхв, гр.С= 7.15 Преобр.давления: Преобр.давления: Преобр.давления: Преобр.давления:	№ № № №
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)		лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)				
Договорные нагрузки, Гкал/час: Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Qот= Qтех.гвс.ср= Gот=	Qвент.= Qгвс.ср= Gвент.=	Qтех.пот.= Qгвс.ср= Gтех.пот.=	Qгвс= Gгвс= Gгвс=			

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.04.2025 по 22.05.2025																						Общее теплотр-е
Учет ГВС (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	т	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	
23.04.25	24,00	-	157,37	145,61	11,76	71,63	51,58	20,05	0,69	0,49	70,35	-	70,35	71,99	-	71,99	-	71,50	-	-	-	3,76
24.04.25	24,00	-	157,42	143,96	13,46	70,77	50,97	19,80	0,69	0,49	71,28	-	71,28	72,91	-	72,91	-	70,60	-	-	-	3,81
25.04.25	24,00	-	153,49	141,43	12,06	70,80	50,19	20,61	0,69	0,49	69,81	-	69,81	71,42	-	71,42	-	70,67	-	-	-	3,78
26.04.25	24,00	-	151,09	137,79	13,30	70,24	49,48	20,76	0,69	0,49	69,74	-	69,74	71,31	-	71,31	-	70,11	-	-	-	3,80
27.04.25	24,00	-	153,06	138,36	14,70	70,73	49,69	21,04	0,69	0,49	71,18	-	71,18	72,80	-	72,80	-	70,58	-	-	-	3,95
28.04.25	24,00	-	156,25	143,82	12,43	70,21	49,97	20,24	0,69	0,49	71,93	-	71,93	73,53	-	73,53	-	70,07	-	-	-	3,79
29.04.25	24,00	-	156,57	145,03	11,54	69,89	50,22	19,67	0,69	0,49	71,89	-	71,89	73,50	-	73,50	-	69,75	-	-	-	3,67
30.04.25	24,00	-	154,70	142,47	12,23	70,37	49,97	20,40	0,69	0,49	71,91	-	71,91	73,53	-	73,53	-	70,23	-	-	-	3,77
01.05.25	24,00	-	154,05	141,24	12,81	70,14	49,63	20,51	0,69	0,49	73,11	-	73,11	74,76	-	74,76	-	70,01	-	-	-	3,80
02.05.25	24,00	-	158,27	145,03	13,24	70,34	50,45	19,89	0,69	0,49	79,77	-	79,77	81,57	-	81,57	-	70,22	-	-	-	3,82
03.05.25	24,00	-	159,20	147,26	11,94	70,89	51,44	19,45	0,69	0,49	85,88	-	85,88	87,84	-	87,84	-	70,74	-	-	-	3,71
04.05.25	24,00	-	158,38	145,70	12,68	70,48	50,94	19,54	0,69	0,49	87,15	-	87,15	89,15	-	89,15	-	70,34	-	-	-	3,74
05.05.25	24,00	-	154,14	142,26	11,88	70,63	50,18	20,45	0,69	0,49	84,99	-	84,99	86,91	-	86,91	-	70,50	-	-	-	3,75
06.05.25	24,00	-	161,28	148,94	12,34	70,62	50,85	19,77	0,69	0,49	88,83	-	88,83	90,88	-	90,88	-	70,48	-	-	-	3,82
07.05.25	24,00	-	152,47	139,85	12,62	70,01	49,47	20,54	0,69	0,49	84,40	-	84,40	86,29	-	86,29	-	69,87	-	-	-	3,76
08.05.25	24,00	-	154,05	141,02	13,03	70,85	49,90	20,95	0,69	0,49	85,45	-	85,45	87,41	-	87,41	-	70,71	-	-	-	3,88
09.05.25	24,00	-	154,37	143,27	11,10	69,94	49,84	20,10	0,69	0,49	84,74	-	84,74	86,62	-	86,62	-	69,80	-	-	-	3,66
10.05.25	24,00	-	155,23	142,05	13,18	69,82	49,77	20,05	0,69	0,49	86,10	-	86,10	88,00	-	88,00	-	69,69	-	-	-	3,77
11.05.25	24,00	-	156,34	141,13	15,21	70,46	49,93	20,53	0,69	0,49	87,47	-	87,47	89,45	-	89,45	-	70,31	-	-	-	3,97
12.05.25	24,00	-	159,00	145,49	13,51	70,33	50,57	19,76	0,69	0,49	88,22	-	88,22	90,21	-	90,21	-	70,19	-	-	-	3,83
13.05.25	24,00	-	157,38	145,87	11,51	70,27	50,95	19,32	0,69	0,49	86,61	-	86,61	88,58	-	88,58	-	70,14	-	-	-	3,63
14.05.25	24,00	-	146,40	133,03	13,37	69,60	49,61	19,99	0,69	0,49	81,70	-	81,70	83,49	-	83,49	-	69,46	-	-	-	3,59
15.05.25	24,00	-	138,85	126,47	12,38	69,56	49,16	20,40	0,69	0,49	77,25	-	77,25	78,97	-	78,97	-	69,42	-	-	-	3,44
16.05.25	24,00	-	139,00	127,85	11,15	69,84	49,53	20,31	0,69	0,49	76,91	-	76,91	78,60	-	78,60	-	69,70	-	-	-	3,38
17.05.25	24,00	-	139,61	127,48	12,13	69,43	49,61	19,82	0,69	0,49	77,69	-	77,69	79,39	-	79,39	-	69,27	-	-	-	3,37
18.05.25	24,00	-	138,77	126,11	12,66	68,98	49,31	19,67	0,69	0,49	77,60	-	77,60	79,26	-	79,26	-	68,86	-	-	-	3,36
19.05.25	24,00	-	145,20	134,00	11,20	69,98	61,68	8,30	0,69	0,49	80,17	-	80,17	81,96	-	81,96	-	69,84	-	-	-	1,90
20.05.25	24,00	-	149,78	138,65	11,13	70,05	65,53	4,52	0,69	0,49	82,44	-	82,44	84,29	-	84,29	-	69,92	-	-	-	1,41
21.05.25	24,00	-	146,90	135,42	11,48	69,96	65,35	4,61	0,69	0,49	81,11	-	81,11	82,91	-	82,91	-	69,83	-	-	-	1,43
22.05.25	24,00	-	142,67	132,61	10,06	70,13	65,30	4,83	0,69	0,49	78,28	-	78,28	80,07	-	80,07	-	70,00	-	-	-	1,35
Среднее	24,00	-	152,04	139,64	12,40	70,23	52,04	18,20	0,69	0,49	79,47	-	79,47	81,25	-	81,25	-	70,09	-	-	0,00	3,42
Итого	720,00	-	4561,29	4189,20	372,09	-	-	-	-	-	2383,96	-	2383,96	2437,60	-	2437,60	-	-	-	-	-	102,72

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
	22.04.25									
	22.05.25									

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: час
 Период расчета по договору: _____ / _____
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды: 7.15 °C
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 100,00 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл.: 379,68 м3
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 Представитель теплоснабжающей организации

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: bf12564d-b382-439c-8815-23026f107e4d

ОТПРАВЛЕНО АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

26.05.25 15:13 (MSK)

Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B

УТВЕРЖДЕНО ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

28.05.25 11:23 (MSK)

Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D