

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Май 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Бабушкина, д. 103, лит. О	Договор:	35013.046.6	Телефон:		Узел учета:	Общий
Адрес:	Бабушкина ул, д. 103, лит. О	Строит.адрес:				Код УУТЭ:	112508
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"	Схема подключения:	2-х трубная схема			график:	150/70
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:		Режим (схема):			
Вычислитель:	ВКТ-7.04 № 33148	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ	0,067	30	КТСП-Н			
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ	0,067	30	КТСП-Н			
Подающий ГВС (М3)	ПРЭМ	0,067	30	КТСП-Н			
Циркуляционный ГВС (М4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,256	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0,1188		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0,054		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 76,8	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 21,6	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2025 по 19.05.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.04.2025	24,00	*	74,23	60,22	14,01	70,52	42,11	28,41	6,80	4,90	13,38		13,38	13,63		13,63		65,16				2,70
24.04.2025	24,00	*	82,48	68,35	14,13	69,78	42,99	26,79	6,80	4,90	13,39		13,39	13,64		13,64		64,44				2,82
25.04.2025	24,00	*	84,25	70,92	13,33	69,67	42,65	27,02	6,80	4,90	12,51		12,51	12,75		12,75		64,69				2,84
26.04.2025	24,00	*	83,52	69,36	14,16	69,12	41,70	27,42	6,80	4,90	13,44		13,44	13,69		13,69		64,78				2,88
27.04.2025	24,00	*	84,61	69,40	15,21	69,76	41,66	28,10	6,80	4,90	14,50		14,50	14,77		14,77		65,10				3,01
28.04.2025	24,00		77,98	63,57	14,41	68,98	40,91	28,07	6,80	4,90	13,63		13,63	13,91		13,91		64,33				2,78
29.04.2025	24,00	*	82,64	69,07	13,57	68,90	42,28	26,62	6,80	4,90	12,86		12,86	13,11		13,11		63,91				2,77
30.04.2025	24,00		84,81	71,49	13,32	69,31	42,29	27,02	6,80	4,90	12,44		12,44	12,68		12,68		64,15				2,86
01.05.2025	24,00	*	83,04	70,14	12,90	69,07	41,81	27,26	6,80	4,90	12,09		12,09	12,34		12,34		65,18				2,80
02.05.2025	24,00	*	62,62	50,61	12,01	69,01	39,53	29,48	6,80	4,90	11,29		11,29	11,48		11,48		64,58				2,32
03.05.2025	24,00	*	63,03	52,14	10,89	69,81	39,87	29,94	6,80	4,90	10,23		10,23	10,43		10,43		64,87				2,32
04.05.2025	24,00		76,97	61,47	15,50	69,40	42,10	27,30	6,80	4,90	14,65		14,65	14,94		14,94		64,82				2,76
05.05.2025	24,00		85,43	71,06	14,37	69,49	42,90	26,59	6,80	4,90	13,49		13,49	13,77		13,77		64,65				2,89
06.05.2025	24,00	*	81,12	69,27	11,85	69,60	42,71	26,89	6,80	4,90	11,02		11,02	11,23		11,23		64,07				2,69
07.05.2025	24,00	*	83,65	70,92	12,73	68,90	41,95	26,95	6,80	4,90	11,88		11,88	12,09		12,09		64,10				2,79
08.05.2025	24,00	*	83,84	71,38	12,46	69,71	41,83	27,88	6,80	4,90	11,63		11,63	11,84		11,84		64,44				2,86
09.05.2025	24,00	*	80,77	66,16	14,61	68,86	41,18	27,68	6,80	4,90	13,71		13,71	13,97		13,97		63,96				2,84
10.05.2025	24,00		83,16	70,33	12,83	68,73	41,82	26,91	6,80	4,90	11,94		11,94	12,14		12,14		63,00				2,78
11.05.2025	24,00	*	80,72	64,21	16,51	69,40	41,26	28,14	6,80	4,90	15,67		15,67	15,97		15,97		64,54				2,95
12.05.2025	24,00	*	66,86	52,88	13,98	69,04	39,85	29,19	6,80	4,90	13,24		13,24	13,49		13,49		64,59				2,51
13.05.2025	24,00	*	61,91	45,85	16,06	69,03	38,99	30,04	6,80	4,90	15,34		15,34	15,64		15,64		64,46				2,49
14.05.2025	24,00	*	70,95	57,41	13,54	68,41	40,89	27,52	6,80	4,90	12,76		12,76	13,02		13,02		64,03				2,51
15.05.2025	24,00	*	55,47	41,39	14,08	68,30	38,97	29,33	6,80	4,90	13,44		13,44	13,69		13,69		63,84				2,18
16.05.2025	24,00	*	43,62	31,59	12,03	68,45	36,59	31,86	6,80	4,90	11,50		11,50	11,75		11,75		63,92				1,83
17.05.2025	24,00		58,34	46,90	11,44	67,99	39,66	28,33	6,80	4,90	10,87		10,87	11,07		11,07		64,13				2,10
18.05.2025	24,00		48,38	32,93	15,45	67,35	37,61	29,74	6,80	4,90	15,14		15,14	15,43		15,43		63,88				2,02
19.05.2025	24,00	*	32,93	26,99	5,94	68,09	45,23	22,86	6,80	4,90	13,29		13,29	13,55		13,55		65,73				1,03
Среднее	24,00		72,49	59,11	13,38	69,06	41,16	27,90	6,80	4,90	12,94		12,94	13,19		13,19		64,42				2,57
Итого	648,00		1957,33	1596,01	361,32						349,33		349,33	356,02		356,02						69,33

Показания счетчиков на момент снятия данных:									
Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
24.04.2025	16120,2	13039,20	3278,32		3340,04			858,65	5677,00
23.05.2025	18038,9	14611,10	3650,55		3719,37			949,41	6373,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:	0 час	Гкал	Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему	0 час	куб.м	
Период расчета по договору:	час		_____ / _____ /
Период превышения t2:			
Корректировка на температуру холодной воды	7,15 °C	2,58 Гкал	
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			Представитель теплоснабжающей организации
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ.	66,75 Гкал		
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл.	356,02 м.куб.		_____ / _____ /

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Май 2025

Абонент: Жилой дом по адресу: ул. Бабушкина, д. 103, лит. О

Адрес: Бабушкина ул, д. 103, лит. О

Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховозэнерго"

Источник: ТЭЦ ООО "Обуховозэнерго"

Договор: 35013.046.6

Строит.адрес:

Телефон:

Схема подключения: 2-х трубная схема

Телефон:

Узел учета:

Общий 112508

Код УУТЭ:

график: 150/70

Установленные приборы:		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЭ поверены до:			Режим (схема):	
Вычислитель: БКТ-7.04 № 33148		расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)		ПРЭМ		0,067	30	КТСП-Н		
Обратный трубопровод (M2)		ПРЭМ		0,067	30	КТСП-Н		
Подающий ГВС (M3)		ПРЭМ		0,067	30	КТСП-Н		
Циркуляционный ГВС (M4)								
Подпиточный трубопровод (Vп)								
Расчетный алгоритм:		зима:	Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)		лето:	Qгвс=M3*(h3-hхв)		
Договорные нагрузки, Г кал/час:		Qот. =	0,256	Qвент. =	0	Qтех.гв=	0	Qгвс. = 0,1188
Договорные нагрузки (ср.час), Г кал/час:						Qтех.гвс.ср	0	Qгвс.ср= 0,054
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот. =	76,8	Gвент. =	0	Gтех.гв=	0	Gгвс. = 21,6 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 20.05.2025 по 22.05.2025																							
		НС	Контроль ГВС (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)											Qобщ Гкал	
Дата	Ти		M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4		
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2		
20.05.2025	24,00	*	11,49	11,90	-0,41	68,08	65,67	2,41	6,80	4,90	12,03		12,03	12,25		12,25		66,73				0,80	
21.05.2025	24,00	*	11,96	12,30	-0,34	67,94	65,54	2,40	6,80	4,90	13,03		13,03	13,28		13,28		66,47				0,87	
22.05.2025	24,00	*	12,20	11,95	0,25	67,90	65,56	2,34	6,80	4,90	11,22		11,22	11,41		11,41		66,49				0,74	
Среднее	24,00		11,88	12,05	-0,17	67,97	65,59	2,38	6,80	4,90	12,09		12,09	12,31		12,31		66,56				0,80	
Итого	72,00		35,65	36,15	-0,50						36,28		36,28	36,94		36,94						2,41	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
24.04.2025	16120,2	13039,20	3278,32		3340,04			858,65	5677,00
23.05.2025	18038,9	14611,10	3650,55		3719,37			949,41	6373,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 0 час

Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему: 0 час

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 7,15 °С

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 0,26 Гкал

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. 2,15 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 36,94 м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: f4c3c1f4-a789-4133-944a-f28ff780f8a2

ОТПРАВЛЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

26.05.25 15:21 (MSK)

Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B

УТВЕРЖДЕНО

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

27.05.25 09:32 (MSK)

Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D