

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Май 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Бабушкина, д. 36, лит. А	Договор:	42641.046.6	Телефон:		Узел учета:		Отопление	
Адрес:	Бабушкина ул, д. 36, лит. А ИТП1	Строит.адрес:				Код УУТЭ:		149080	
Обслуживающая организация:		Телефон:							
Источник:	котельная 2 Невская	Схема подключения:	2-х трубная схема					график:	149/70
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	04.07.2026	Режим (схема):	ОП: А32-00;				
Вычислитель:	Взлет ТСРВ-026М № 131902	расходомер:	Gmin=	Термопреобр.:	Преобр.давления:				
Подающий трубопровод (M1)	ЭРСВ-440(Л/Ф)		0,054	Взлет ТПС	СДВ-И-1,60				
Обратный трубопровод (M2)	ЭРСВ-440(Л/Ф)		0,054	Взлет ТПС	СДВ-И-1,60				
Подающий ГВС (M3)									
Циркуляционный ГВС (M4)									
Подпиточный трубопровод (Vп)									
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)							
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,133	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0				
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0				
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 40,4051	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 0	Gгвс.м=			

Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2025 по 19.05.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)											Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.04.2025	24,00	*	60,94	60,87	0,07	68,60	47,60	21,01	5,72	4,02												1,30
24.04.2025		*																				
25.04.2025	24,00	*	46,76	46,74	0,02	68,09	46,31	21,78	5,70	4,00												1,03
26.04.2025	24,00		73,71	73,67	0,04	67,87	45,42	22,45	5,40	4,00												1,66
27.04.2025	24,00		74,02	73,99	0,03	68,42	45,59	22,83	5,50	4,10												1,69
28.04.2025	24,00		77,28	77,25	0,03	69,23	46,73	22,50	5,70	4,10												1,74
29.04.2025	24,00		76,47	76,46	0,01	68,60	46,62	21,98	5,60	4,10												1,68
30.04.2025	24,00		73,61	73,59	0,02	67,63	45,40	22,23	5,50	4,10												1,64
01.05.2025	24,00		75,76	75,75	0,01	69,07	46,44	22,63	5,60	4,10												1,71
02.05.2025	24,00		78,35	78,35	0,00	69,58	47,68	21,90	5,70	4,10												1,72
03.05.2025	24,00		78,40	78,40	0,00	68,51	47,69	20,82	5,70	4,10												1,63
04.05.2025	24,00		76,52	76,52	0,00	67,94	47,17	20,77	5,60	4,10												1,59
05.05.2025	24,00		74,43	74,42	0,01	67,69	46,27	21,42	5,50	4,10												1,59
06.05.2025	24,00		75,25	75,24	0,01	67,81	46,22	21,59	5,60	4,10												1,62
07.05.2025	24,00		73,36	73,36	0,00	67,61	45,39	22,22	5,50	4,10												1,63
08.05.2025	24,00		74,36	74,36	0,00	68,02	45,37	22,65	5,50	4,10												1,68
09.05.2025	24,00		76,89	76,89	0,00	69,01	46,49	22,52	5,70	4,10												1,73
10.05.2025	24,00		76,04	76,04	0,00	68,52	46,30	22,22	5,60	4,10												1,69
11.05.2025	24,00		74,16	74,16	0,00	67,85	45,50	22,35	5,50	4,10												1,66
12.05.2025	24,00		77,16	77,16	0,00	68,45	46,70	21,75	5,70	4,10												1,68
13.05.2025	24,00		76,89	76,89	0,00	67,81	46,85	20,96	5,60	4,10												1,61
14.05.2025	24,00		68,26	68,26	0,00	66,22	44,60	21,62	5,30	4,10												1,47
15.05.2025	24,00		65,36	65,36	0,00	67,62	45,01	22,61	5,20	4,10												1,48
16.05.2025	24,00		66,31	66,31	0,00	67,62	45,68	21,94	5,30	4,10												1,45
17.05.2025	24,00		64,35	64,35	0,00	68,16	45,62	22,54	5,20	4,10												1,45
18.05.2025	24,00		66,34	66,34	0,00	69,28	46,75	22,53	5,20	4,10												1,49
19.05.2025	24,00	*	62,77	62,76	0,01	65,17	46,82	18,35	5,50	3,80												1,30
Среднее	24,00		71,68	71,67	0,01	68,09	46,24	21,85	5,52	4,08												1,57
Итого	624,00		1863,75	1863,49	0,26																	40,92

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.04.2025	116642	116503,00						3254,97	53405,70
23.05.2025	118583	118444,00						3297,55	54149,60

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 6,46 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, 42,49 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

24 час 1,57 Гкал

24 час 0 куб.м

час

0 Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Представитель теплоснабжающей организации

Идентификатор: 01123040036103000123026f107e4d

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность N9827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

26.05.25 15:13 (MSK) Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B

УТВЕРЖДЕНО ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

28.05.25 11:23 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D