

Отчет о теплоте потреблении по приборам УУТЗ за Май 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Бабушкина, д. 42, корп. 1, лит. А	Договор:	42643.046.6	Телефон:		Узел учета:	Отопление
Адрес:	Бабушкина ул, д. 42, корп. 1, лит. Д ИТП2	Строит.адрес:				Код УУТЭ:	149094
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"	Схема подключения:	2-х трубная схема			график:	150/70
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	19.07.2025	Режим (схема):			
Вычислитель:	ВКТ-7.04 № 219181	расходомер:	Gmin=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ-32-D	0,2	30	КТСП-Н			
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ-32-D	0,2	30	КТСП-Н			
Подающий ГВС (M3)							
Циркуляционный ГВС (M4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,3505	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 105,15	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 0	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2025 по 19.05.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.04.2025	24,00		131,04	131,04	0,00	70,86	52,06	18,80	6,80	4,90												2,47
24.04.2025	24,00	*	130,16	129,36	0,80	70,19	51,64	18,55	6,80	4,90												2,46
25.04.2025	24,00		127,76	127,76	0,00	70,01	51,12	18,89	6,80	4,90												2,42
26.04.2025	24,00		124,25	124,25	0,00	69,52	50,21	19,31	6,80	4,90												2,40
27.04.2025	24,00		125,61	125,61	0,00	70,15	50,46	19,69	6,80	4,90												2,48
28.04.2025	24,00		130,25	130,25	0,00	69,38	50,26	19,12	6,80	4,90												2,49
29.04.2025	24,00		131,01	131,01	0,00	69,22	49,85	19,37	6,80	4,90												2,54
30.04.2025	24,00	*	129,32	129,07	0,25	69,65	49,65	20,00	6,80	4,90												2,60
01.05.2025	24,00		127,64	127,64	0,00	69,42	49,80	19,62	6,80	4,90												2,51
02.05.2025	24,00		130,37	130,37	0,00	69,48	50,40	19,08	6,80	4,90												2,49
03.05.2025	24,00		132,08	132,08	0,00	70,18	51,20	18,98	6,80	4,90												2,51
04.05.2025	24,00		131,12	131,12	0,00	69,75	51,23	18,52	6,80	4,90												2,44
05.05.2025	24,00		128,45	128,45	0,00	69,83	50,82	19,01	6,80	4,90												2,44
06.05.2025	24,00		134,23	134,23	0,00	69,97	50,83	19,14	6,80	4,90												2,57
07.05.2025	24,00	*	126,66	126,43	0,23	69,30	49,49	19,81	6,80	4,90												2,52
08.05.2025	24,00	*	127,78	127,26	0,52	70,11	49,86	20,25	6,80	4,90												2,62
09.05.2025	24,00		129,20	129,20	0,00	69,20	49,67	19,53	6,80	4,90												2,52
10.05.2025	24,00	*	128,75	127,88	0,87	69,08	49,56	19,52	6,80	4,90												2,56
11.05.2025	24,00		128,13	128,13	0,00	69,80	49,87	19,93	6,80	4,90												2,56
12.05.2025	24,00	*	131,54	130,83	0,71	69,56	50,43	19,13	6,80	4,90												2,56
13.05.2025	24,00		131,12	131,12	0,00	69,49	50,80	18,69	6,80	4,90												2,45
14.05.2025	24,00		120,43	120,43	0,00	68,80	49,77	19,03	6,80	4,90												2,30
15.05.2025	24,00	*	114,57	114,37	0,20	68,66	49,47	19,19	6,80	4,90												2,21
16.05.2025	24,00	*	115,66	115,43	0,23	68,91	50,15	18,76	6,80	4,90												2,18
17.05.2025	24,00		116,33	116,33	0,00	68,69	50,36	18,33	6,80	4,90												2,14
18.05.2025	24,00	*	114,29	114,09	0,20	68,08	50,09	17,99	6,80	4,90												2,07
19.05.2025	24,00	*	74,01	74,01	0,00	68,58	50,75	17,83	6,80	4,90												1,32
Среднее	24,00		124,88	124,73	0,15	69,48	50,36	19,11	6,80	4,90												2,40
Итого	648,00		3371,76	3367,75	4,01																	64,83

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.04.2025	93422,6	94530,10						2706,24	30206,00
23.05.2025	96925,1	98028,10						2773,53	30950,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:	0 час	Гкал	Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему	0 час	куб.м	
Период расчета по договору:	час		
Период превышения t2:			
Корректировка на температуру холодной воды	7,15 °C	0 Гкал	Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			Представитель теплообслуживающей организации
Количество потребленной тепловой энергии Qобщ.	64,83 Гкал	документ подписан электронной подписью	Идентификатор: 01220400362493681523026f107e4d
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл.	м.куб.	ОТПРАВЛЕНО	АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна

Эл.доверенность N9827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed	26.05.25 15:13 (MSK)	Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B
ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	28.05.25 11:23 (MSK)	Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D