

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Май 2025

Абонент:	ООО "ЖКС № 2 Невского района"	Договор:	8999.038.1	Телефон:		Узел учета:	Общий
Адрес:	Бабушкина ул, д. 60, лит. А	Строит.адрес:				Код УУТЗ:	23591
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"	Схема подключения:	2-х трубная схема			график:	150/70
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЗ поверены до:	28.07.2025	Режим (схема):	ОП: 17; МП: 17;		
Вычислитель:	ВКТ-7.04 № 208237	расходомер:	Gmin=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		
Подающий трубопровод (М1)		ПРЭМ-40-В1	0,1	45	КТСП-Н		
Обратный трубопровод (М2)		ПРЭМ-40-В1	0,1	45	КТСП-Н		
Подающий ГВС (М3)		ПРЭМ-32-В1	0,067	30	ТСП-Н		
Циркуляционный ГВС (М4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)	лето: Qгвс=M3*(h3-hxb)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,3467	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0,0063	Qгвс.= 0,2484		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср 0,0063	Qгвс.ср= 0,0604		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 104,01	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 2,52	Gгвс.= 24,16	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2025 по 19.05.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.04.2025	24,00	*	131,01	123,86	7,15	70,80	47,53	23,27	6,80	4,90	9,12		9,12	9,32		9,32		70,44				3,39
24.04.2025	24,00	*	129,98	123,11	6,87	70,00	46,88	23,12	6,80	4,90	8,98		8,98	9,18		9,18		69,22				3,33
25.04.2025	24,00	*	128,40	121,21	7,19	70,03	46,16	23,87	6,80	4,90	9,22		9,22	9,42		9,42		69,62				3,40
26.04.2025	24,00	*	125,21	118,43	6,78	69,52	45,27	24,25	6,80	4,90	8,84		8,84	9,03		9,03		69,09				3,34
27.04.2025	24,00	*	128,28	119,16	9,12	70,02	45,34	24,68	6,80	4,90	11,14		11,14	11,38		11,38		69,45				3,58
28.04.2025	24,00	*	129,94	122,74	7,20	69,42	45,42	24,00	6,80	4,90	9,39		9,39	9,58		9,58		69,00				3,45
29.04.2025	24,00	*	129,67	123,64	6,03	69,10	45,56	23,54	6,80	4,90	8,19		8,19	8,35		8,35		68,57				3,33
30.04.2025	24,00	*	128,83	122,07	6,76	69,60	45,40	24,20	6,80	4,90	8,88		8,88	9,07		9,07		69,13				3,42
01.05.2025	24,00	*	128,16	121,09	7,07	69,37	45,29	24,08	6,80	4,90	9,27		9,27	9,46		9,46		69,03				3,41
02.05.2025	24,00	*	129,36	123,31	6,05	69,50	46,15	23,35	6,80	4,90	8,29		8,29	8,47		8,47		69,21				3,30
03.05.2025	24,00	*	130,72	124,91	5,81	70,02	47,13	22,89	6,80	4,90	7,88		7,88	8,07		8,07		69,57				3,27
04.05.2025	24,00	*	132,78	124,03	8,75	69,63	46,97	22,66	6,80	4,90	10,94		10,94	11,16		11,16		69,19				3,42
05.05.2025	24,00	*	129,01	122,06	6,95	69,82	46,30	23,52	6,80	4,90	9,19		9,19	9,38		9,38		69,59				3,36
06.05.2025	24,00	*	133,71	127,24	6,47	69,82	46,79	23,03	6,80	4,90	8,72		8,72	8,91		8,91		69,25				3,38
07.05.2025	24,00	*	126,87	120,35	6,52	69,20	45,27	23,93	6,80	4,90	8,61		8,61	8,80		8,80		68,74				3,33
08.05.2025	24,00	*	128,41	121,18	7,23	69,98	45,34	24,64	6,80	4,90	9,36		9,36	9,57		9,57		69,52				3,49
09.05.2025	24,00	*	128,32	122,21	6,11	69,08	45,29	23,79	6,80	4,90	8,26		8,26	8,42		8,42		68,65				3,33
10.05.2025	24,00	*	127,73	121,76	5,97	68,95	45,10	23,85	6,80	4,90	8,11		8,11	8,28		8,28		68,51				3,32
11.05.2025	24,00	*	130,53	121,39	9,14	69,62	45,35	24,27	6,80	4,90	11,29		11,29	11,53		11,53		69,13				3,58
12.05.2025	24,00	*	132,16	123,99	8,17	69,47	46,17	23,30	6,80	4,90	10,48		10,48	10,71		10,71		69,20				3,46
13.05.2025	24,00	*	130,17	123,57	6,60	69,37	46,70	22,67	6,80	4,90	8,73		8,73	8,94		8,94		68,86				3,26
14.05.2025	24,00	*	120,45	113,55	6,90	68,67	45,56	23,11	6,80	4,90	8,82		8,82	9,03		9,03		68,24				3,10
15.05.2025	24,00	*	114,49	107,50	6,99	68,58	44,96	23,62	6,80	4,90	8,92		8,92	9,11		9,11		68,27				3,02
16.05.2025	24,00	*	114,15	107,99	6,16	68,84	45,96	22,88	6,80	4,90	8,03		8,03	8,22		8,22		68,36				2,90
17.05.2025	24,00	*	114,58	108,51	6,07	68,40	45,99	22,41	6,80	4,90	8,06		8,06	8,22		8,22		68,03				2,85
18.05.2025	24,00	*	114,78	107,75	7,03	67,69	45,67	22,02	6,80	4,90	8,88		8,88	9,06		9,06		67,74				2,85
19.05.2025	24,00	*	117,90	111,87	6,03	68,70	59,03	9,67	6,80	4,90	7,91		7,91	8,09		8,09		68,17				1,51
Среднее	24,00		126,50	119,57	6,93	69,38	46,39	22,99	6,80	4,90	9,02		9,02	9,21		9,21		68,95				3,24
Итого	648,00		3415,60	3228,48	187,12						243,51		243,51	248,76		248,76						87,38

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.04.2025	64882,5	60730,30	4912,27		5036,68			2220,75	13605,00
23.05.2025	68789,8	64422,60	5190,93		5321,36			2332,19	14349,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:	0 час	Гкал	Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему	0 час	куб.м	
Период расчета по договору:	час		_____ / _____ /
Период превышения t2:			
Корректировка на температуру холодной воды	7,15 °C	1,34 Гкал	
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			Представитель теплоснабжающей организации
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ.	86,04 Гкал		
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл.	248,76 м.куб.		_____ / _____ /

Отчет о теплоте потреблении по приборам УУТЭ за Май 2025

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Бабушкина ул, д. 60, лит. А**
Обслуживающая организация:
Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховозэнерго"**

Договор: **8999.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
Узел учета:
Код УУТЭ:
Общий **23591**
график: **150/70**

Установленные приборы:			Часовые и суточн. архивы в файлах:			Приборы УУТЭ поверены до: 28.07.2025			Режим (схема): ОП: 17; МП: 17;		
Вычислитель: ВКТ-7.04 № 208237			расходомер:			Термопреобр.:			Преобр.давления:		
Подающий трубопровод (М1)			ПРЭМ-40-В1			КТСП-Н					
Обратный трубопровод (М2)			ПРЭМ-40-В1			КТСП-Н					
Подающий ГВС (М3)			ПРЭМ-32-В1			ТСП-Н					
Циркуляционный ГВС (М4)											
Подпиточный трубопровод (Vп)											
Расчетный алгоритм:			зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$			лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$					
Договорные нагрузки, Гкал/час:			Qот.= 0,3467			Qтех.= 0			Qтех.гвс= 0,0063		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:									Qтех.гвс.ср 0,0063		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:			Gот.= 104,01			Gтех.= 0			Gтех.гвс= 2,52		
									Gгвс.= 24,16		
									Gгвс.м=		

Фактическое потребление за отчетный период с 20.05.2025 по 22.05.2025																							
			Контроль ГВС (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ Гкал	
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2		
20.05.2025	24,00	*	122,20	115,05	7,15	68,53	68,46	0,07	6,80	4,90	9,04		9,04	9,23		9,23		68,21				0,62	
21.05.2025	24,00	*	119,82	113,27	6,55	68,25	68,19	0,06	6,80	4,90	8,36		8,36	8,55		8,55		67,88				0,57	
22.05.2025	24,00	*	118,99	111,80	7,19	68,38	68,29	0,09	6,80	4,90	8,97		8,97	9,17		9,17		68,23				0,62	
Среднее	24,00		120,34	113,37	6,96	68,39	68,31	0,07	6,80	4,90	8,79		8,79	8,98		8,98		68,11				0,60	
Итого	72,00		361,01	340,12	20,89						26,37		26,37	26,95		26,95						1,81	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.04.2025	64882,5	60730,30	4912,27		5036,68			2220,75	13605,00
23.05.2025	68789,8	64422,60	5190,93		5321,36			2332,19	14349,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час
Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему: **0** час
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **7,15 °C**
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **1,62** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **26,95** м.куб.

Гкал
куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮИдентификатор: bf12564d-b382-439c-8815-23026f107e4d

ОТПРАВЛЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

26.05.25 15:13 (MSK)

Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B

УТВЕРЖДЕНО

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

28.05.25 11:23 (MSK)

Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D