

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Май 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Бабушкина, д. 61, лит. А			Договор:	32816.046.6			Телефон:				Узел учета:	Общий		
Адрес:	Бабушкина ул, д. 61, лит. А ИТП1			Строит.адрес:								Код УУТЭ:	105384		
Обслуживающая организация:				Телефон:											
Источник:	котельная 2 Невская			Схема подключения:	2-х трубная схема							график:	149/70		
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:			Приборы УУТЭ поверены до:	01.09.2025			Режим (схема):	ОП: СИ-1 Т3-2 ФТ-1; МП: СИ-8 Т3-2 ФТ-6;						
Вычислитель:	ВКТ-7.04 № 207819			расходомер:	Gmin=			Gmax=	Термопреобр.:						
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ			0,1	45			КТСП-Н	Преобр.давления:						
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ			0,1	45			КТСП-Н							
Подающий ГВС (М3)	ПРЭМ			0,067	30			ТСП-Н							
Циркуляционный ГВС (М4)															
Подпиточный трубопровод (Vп)															
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)			лето: Qгвс=M3*(h3-hxb)											
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,3178			Qвент.= 0	Qтех.= 0			Qтех.гвс= 0,0169	Qгвс.= 0,3192						
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:								Qтех.гвс.ср 0,0169	Qгвс.ср= 0,0856						
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 96,5468			Gвент.= 0	Gтех.= 0			Gтех.гвс= 6,76	Gгвс.= 34,24			Gгвс.м=			

Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2025 по 19.05.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.04.2025	24,00	*	167,55	156,28	11,27	69,35	48,09	21,26	6,80	4,90	12,73		12,73	12,98		12,98		68,97				4,11
24.04.2025	24,00	*	163,45	152,38	11,07	68,45	47,11	21,34	6,80	4,90	12,58		12,58	12,86		12,86		68,04				4,01
25.04.2025	24,00	*	161,80	151,01	10,79	68,91	46,80	22,11	6,80	4,90	12,27		12,27	12,48		12,48		68,73				4,08
26.04.2025	24,00	*	158,96	147,96	11,00	68,66	46,10	22,56	6,80	4,90	12,37		12,37	12,63		12,63		68,34				4,10
27.04.2025	24,00	*	162,25	148,59	13,66	69,27	46,04	23,23	6,80	4,90	15,24		15,24	15,55		15,55		69,16				4,40
28.04.2025	24,00	*	166,38	155,08	11,30	70,05	46,95	23,10	6,80	4,90	12,79		12,79	13,07		13,07		69,77				4,38
29.04.2025	24,00	*	164,56	153,51	11,05	69,38	46,76	22,62	6,80	4,90	12,48		12,48	12,75		12,75		68,98				4,24
30.04.2025	24,00	*	160,80	147,73	13,07	68,43	45,49	22,94	6,80	4,90	14,59		14,59	14,90		14,90		68,15				4,29
01.05.2025	24,00	*	164,01	152,12	11,89	69,93	46,53	23,40	6,80	4,90	13,34		13,34	13,65		13,65		69,72				4,40
02.05.2025	24,00	*	168,17	157,37	10,80	70,37	47,74	22,63	6,80	4,90	12,22		12,22	12,48		12,48		70,09				4,32
03.05.2025	24,00	*	167,07	157,49	9,58	69,27	47,49	21,78	6,80	4,90	11,20		11,20	11,43		11,43		68,85				4,10
04.05.2025	24,00	*	165,56	153,61	11,95	68,71	47,00	21,71	6,80	4,90	13,52		13,52	13,77		13,77		68,40				4,16
05.05.2025	24,00	*	160,04	149,46	10,58	68,47	46,10	22,37	6,80	4,90	12,17		12,17	12,40		12,40		68,08				4,07
06.05.2025	24,00	*	162,68	151,12	11,56	68,60	46,23	22,37	6,80	4,90	13,03		13,03	13,27		13,27		68,32				4,18
07.05.2025	24,00	*	158,82	147,31	11,51	68,42	45,40	23,02	6,80	4,90	13,02		13,02	13,30		13,30		68,20				4,18
08.05.2025	24,00	*	160,46	149,39	11,07	68,83	45,66	23,17	6,80	4,90	12,45		12,45	12,72		12,72		68,58				4,23
09.05.2025	24,00	*	164,57	154,51	10,06	69,81	46,90	22,91	6,80	4,90	11,39		11,39	11,64		11,64		69,51				4,24
10.05.2025	24,00	*	163,51	152,79	10,72	69,30	46,72	22,58	6,80	4,90	12,18		12,18	12,44		12,44		68,99				4,20
11.05.2025	24,00	*	161,02	148,99	12,03	68,67	45,77	22,90	6,80	4,90	13,46		13,46	13,72		13,72		68,49				4,24
12.05.2025	24,00	*	165,92	155,06	10,86	69,26	47,06	22,20	6,80	4,90	12,53		12,53	12,80		12,80		69,00				4,20
13.05.2025	24,00	*	166,19	154,54	11,65	68,55	47,25	21,30	6,80	4,90	13,27		13,27	13,55		13,55		67,98				4,09
14.05.2025	24,00	*	147,81	137,23	10,58	67,01	45,03	21,98	6,80	4,90	12,00		12,00	12,22		12,22		66,93				3,72
15.05.2025	24,00	*	142,90	131,35	11,55	68,51	45,41	23,10	6,80	4,90	12,96		12,96	13,23		13,23		68,23				3,83
16.05.2025	24,00	*	144,30	133,27	11,03	68,53	45,83	22,70	6,80	4,90	12,49		12,49	12,74		12,74		68,38				3,78
17.05.2025	24,00	*	140,40	129,38	11,02	69,07	45,65	23,42	6,80	4,90	12,55		12,55	12,80		12,80		68,75				3,79
18.05.2025	24,00	*	144,37	133,38	10,99	70,21	46,74	23,47	6,80	4,90	12,41		12,41	12,68		12,68		70,17				3,90
19.05.2025	24,00	*	120,62	109,44	11,18	69,97	48,34	21,63	6,80	4,90	12,31		12,31	12,55		12,55		66,89				3,15
Среднее	24,00		158,30	147,05	11,25	69,04	46,53	22,51	6,80	4,90	12,72		12,72	12,99		12,99		68,66				4,09
Итого	648,00		4274,17	3970,35	303,82						343,55		343,55	350,61		350,61						110,39

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.04.2025	177819	160001,00	18280,40		18636,70			5722,83	28983,00
23.05.2025	182306	164128,00	18682,10		19046,40			5866,46	29727,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:	0 час	Гкал	Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему	0 час	куб.м	
Период расчета по договору:	час		_____ / _____ /
Период превышения t2:			
Корректировка на температуру холодной воды	6,46 °C	1,96 Гкал	
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			Представитель теплоснабжающей организации
Количество потребленной тепловой энергии Qобщ.	108,43 Гкал		
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл.	350,61 м.куб.		_____ / _____ /

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Май 2025

Абонент: Жилой дом по адресу: ул. Бабушкина, д. 61, лит. А

Адрес: Бабушкина ул, д. 61, лит. А ИТП1

Обслуживающая организация:

Источник: котельная 2 Невская

Договор: 32816.046.6

Строит.адрес:

Телефон:

Схема подключения: 2-х трубная схема

Телефон:

Узел учета: 105384

Общий Код УУТЭ: 105384

график: 149/70

Установленные приборы:		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЭ поверены до:		01.09.2025		Режим (схема): ОП: СИ-1 ТЗ-2 ФТ-1; МП: СИ-8 ТЗ-2 ФТ-6;	
Вычислитель:	ВКТ-7.04 № 207819	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:			
Подающий трубопровод (М1)		ПРЭМ	0,1	45	КТСП-Н				
Обратный трубопровод (М2)		ПРЭМ	0,1	45	КТСП-Н				
Подающий ГВС (М3)		ПРЭМ	0,067	30	ТСП-Н				
Циркуляционный ГВС (М4)									
Подпиточный трубопровод (Vп)									
Расчетный алгоритм:		зима:	Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)		лето:	Qгвс=M3*(h3-hхв)			
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот.=	0,3178		Qвент.=	0		Qтех.гв=	0,0169
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:								Qтех.гвс.ср	0,0169
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот.=	96,5468		Gвент.=	0		Gтех.гв=	6,76
								Gгвс.=	34,24
								Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 20.05.2025 по 22.05.2025																							
Контроль ГВС (ТВ-1)												Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ Гкал	
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2		
20.05.2025	24,00	*	14,72	0,00	14,72	50,98	27,64	23,34	6,80	4,90	14,79		14,79	14,97		14,97		50,76				0,75	
21.05.2025	24,00	*	15,95	0,00	15,95	51,25	20,77	30,48	6,80	4,90	16,14		16,14	16,36		16,36		50,99				0,82	
22.05.2025	24,00	*	14,90	0,00	14,90	51,67	19,58	32,09	6,80	4,90	15,12		15,12	15,31		15,31		51,34				0,78	
Среднее	24,00		15,19	0,00	15,19	51,30	22,66	28,64	6,80	4,90	15,35		15,35	15,55		15,55		51,03				0,78	
	72,00		45,57	0,00	45,57						46,05		46,05	46,64		46,64						2,35	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.04.2025	177819	160001,00	18280,40		18636,70			5722,83	28983,00
23.05.2025	182306	164128,00	18682,10		19046,40			5866,46	29727,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ.

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл.

0 час

0 час

час

6,46 °С

2,05 Гкал

46,64 м.куб.

0,3 Гкал

куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

/

/

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: bf12564d-b382-439c-8815-23026f107e4d

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

26.05.25 15:13 (MSK)

Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B

УТВЕРЖДЕНО

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

28.05.25 11:23 (MSK)

Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D