

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Май 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Бабушкина, д. 61, лит. А			Договор:	32816.046.6			Телефон:				Узел учета:	Общий		
Адрес:	Бабушкина ул, д. 61, лит. А ИТП2			Строит.адрес:								Код УУТЭ:	105390		
Обслуживающая организация:				Телефон:											
Источник:	котельная 2 Невская			Схема подключения:	2-х трубная схема							график:	149/70		
Установленные приборы:				Часовые и суточн. архивы в файлах:				Приборы УУТЭ поверены до: 17.08.2025				Режим (схема):			
Вычислитель: ВКТ-7.04 № 207809				расходомер:				Термопреобр.:				Преобр.давления:			
Подающий трубопровод (М1)				ПРЭМ				0,1				45			
Обратный трубопровод (М2)				ПРЭМ				0,1				45			
Подающий ГВС (М3)				ПРЭМ				0,12				30			
Циркуляционный ГВС (М4)															
Подпиточный трубопровод (Vп)															
Расчетный алгоритм:				зима: Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)				лето: Qгвс=M3*(h3-hxb)							
Договорные нагрузки, Гкал/час:				Qот.= 0,3218				Qвент.= 0				Qтех.= 0			
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:												Qтех.гвс= 0,0172			
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:				Gот.= 97,762				Gвент.= 0				Gтех.гвс.ср= 0,0172			
												Gгвс.= 0,3202			
												Gтех.гвс.= 6,88			
												Gгвс.ср= 0,0854			
												Gгвс.= 34,16			
												Gгвс.м=			

Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2025 по 19.05.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.04.2025	24,00	*	170,05	154,17	15,88	69,87	47,45	22,42	6,80	4,90	13,83		13,83	14,15		14,15		69,81				4,57
24.04.2025	24,00	*	165,76	150,27	15,49	68,99	46,31	22,68	6,80	4,90	13,34		13,34	13,63		13,63		68,93				4,48
25.04.2025	24,00	*	165,68	148,81	16,87	69,46	45,85	23,61	6,80	4,90	14,72		14,72	15,05		15,05		69,67				4,69
26.04.2025	24,00	*	164,57	145,64	18,93	69,23	44,91	24,32	6,80	4,90	16,73		16,73	17,10		17,10		69,23				4,85
27.04.2025	24,00	*	164,74	146,61	18,13	69,83	44,94	24,89	6,80	4,90	16,23		16,23	16,59		16,59		70,00				4,92
28.04.2025	24,00	*	167,99	153,26	14,73	70,60	46,26	24,34	6,80	4,90	12,93		12,93	13,21		13,21		70,64				4,77
29.04.2025	24,00	*	168,72	151,77	16,95	69,92	46,29	23,63	6,80	4,90	15,10		15,10	15,44		15,44		69,87				4,77
30.04.2025	24,00	*	164,32	145,88	18,44	69,00	45,04	23,96	6,80	4,90	16,40		16,40	16,75		16,75		69,05				4,77
01.05.2025	24,00	*	166,99	150,18	16,81	70,50	46,20	24,30	6,80	4,90	15,03		15,03	15,37		15,37		70,66				4,84
02.05.2025	24,00	*	170,94	155,97	14,97	70,92	47,28	23,64	6,80	4,90	13,50		13,50	13,81		13,81		70,92				4,75
03.05.2025	24,00	*	170,97	156,05	14,92	69,80	47,03	22,77	6,80	4,90	13,55		13,55	13,85		13,85		69,82				4,60
04.05.2025	24,00	*	169,15	152,24	16,91	69,23	46,49	22,74	6,80	4,90	15,48		15,48	15,81		15,81		69,31				4,63
05.05.2025	24,00	*	164,03	148,05	15,98	69,03	45,22	23,81	6,80	4,90	14,47		14,47	14,77		14,77		69,07				4,63
06.05.2025	24,00	*	163,82	149,75	14,07	69,15	45,29	23,86	6,80	4,90	12,57		12,57	12,84		12,84		69,19				4,55
07.05.2025	24,00	*	160,56	145,80	14,76	68,97	44,44	24,53	6,80	4,90	13,09		13,09	13,38		13,38		69,02				4,60
08.05.2025	24,00	*	163,74	147,78	15,96	69,37	44,67	24,70	6,80	4,90	14,43		14,43	14,72		14,72		69,40				4,76
09.05.2025	24,00	*	168,24	153,00	15,24	70,36	46,25	24,11	6,80	4,90	13,75		13,75	14,05		14,05		70,44				4,76
10.05.2025	24,00	*	166,72	151,36	15,36	69,84	46,03	23,81	6,80	4,90	13,76		13,76	14,08		14,08		69,87				4,68
11.05.2025	24,00	*	165,38	147,41	17,97	69,23	45,10	24,13	6,80	4,90	16,44		16,44	16,80		16,80		69,38				4,80
12.05.2025	24,00	*	169,41	153,52	15,89	69,78	46,43	23,35	6,80	4,90	14,27		14,27	14,58		14,58		69,84				4,70
13.05.2025	24,00	*	168,93	153,11	15,82	69,06	46,67	22,39	6,80	4,90	14,20		14,20	14,50		14,50		68,81				4,52
14.05.2025	24,00	*	150,34	135,77	14,57	67,58	44,39	23,19	6,80	4,90	13,12		13,12	13,39		13,39		67,87				4,13
15.05.2025	24,00	*	144,54	129,72	14,82	69,11	44,82	24,29	6,80	4,90	13,28		13,28	13,58		13,58		69,15				4,18
16.05.2025	24,00	*	146,20	131,66	14,54	69,12	45,43	23,69	6,80	4,90	13,07		13,07	13,35		13,35		69,29				4,12
17.05.2025	24,00	*	142,00	127,77	14,23	69,69	45,28	24,41	6,80	4,90	12,70		12,70	12,97		12,97		69,68				4,11
18.05.2025	24,00	*	148,09	131,68	16,41	70,83	46,28	24,55	6,80	4,90	15,09		15,09	15,42		15,42		71,21				4,40
19.05.2025	24,00	*	95,50	82,42	13,08	70,46	47,17	23,29	6,80	4,90	12,94		12,94	13,24		13,24		69,26				2,84
Среднее	24,00		160,27	144,43	15,84	69,59	45,83	23,76	6,80	4,90	14,22		14,22	14,53		14,53		69,61				4,53
Итого	648,00		4327,38	3899,65	427,73						384,02		384,02	392,43		392,43						122,42

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.04.2025	165253	145306,00	16970,40		17348,20			6532,07	30179,00
23.05.2025	169794	149367,00	17411,20		17798,60			6692,27	30923,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:	0 час	Гкал	Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему	0 час	куб.м	
Период расчета по договору:	час		_____ / _____ /
Период превышения t2:			
Корректировка на температуру холодной воды	6,46 °C	2,76 Гкал	
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			
Количество потребленной тепловой энергии Qобщ.	119,66 Гкал		Представитель теплоснабжающей организации
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл.	392,43 м.куб.		_____ / _____ /

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Май 2025

Абонент: Жилой дом по адресу: ул. Бабушкина, д. 61, лит. А

Адрес: Бабушкина ул, д. 61, лит. А ИТП2

Обслуживающая организация:

Источник: котельная 2 Невская

Договор: 32816.046.6

Строит.адрес:

Телефон:

Схема подключения: 2-х трубная схема

Узел учета:

Код УУТЭ:

Общий 105390

график: 149/70

Установленные приборы:		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЭ поверены до:		17.08.2025		Режим (схема):	
Вычислитель:		расходомер:		Gmin=		Gmax=		Термопреобр.:	
ВКТ-7.04 № 207809								Преобр.давления:	
Подающий трубопровод (М1)		ПРЭМ		0,1		45		КТСП-Н	
Обратный трубопровод (М2)		ПРЭМ		0,1		45		КТСП-Н	
Подающий ГВС (М3)		ПРЭМ		0,12		30		ТСП-Н	
Циркуляционный ГВС (М4)									
Подпиточный трубопровод (Vп)									
Расчетный алгоритм:		зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)		лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот.= 0,3218		Qвент.= 0		Qтех.= 0		Qтех.гвс= 0,0172	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:								Qгвс.= 0,3202	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот.= 97,762		Gвент.= 0		Gтех.= 0		Qтех.гвс.ср 0,0172	
								Qгвс.ср= 0,0854	
								Gтех.гвс= 6,88	
								Gгвс.= 34,16	
								Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 20.05.2025 по 22.05.2025																							
Дата	Ти час	НС	Контроль ГВС (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)											Qобщ Гкал	
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4		
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2		
20.05.2025	24,00	*	14,42	2,40	12,02	65,67	38,28	27,39	6,80	4,90	14,06		14,06	14,35		14,35		65,52				0,92	
21.05.2025	24,00	*	14,49	2,40	12,09	65,05	30,30	34,75	6,80	4,90	14,23		14,23	14,52		14,52		64,86				0,92	
22.05.2025	24,00	*	14,73	2,41	12,32	67,01	36,51	30,50	6,80	4,90	14,39		14,39	14,67		14,67		66,83				0,96	
Среднее	24,00		14,55	2,40	12,14	65,91	35,03	30,88	6,80	4,90	14,23		14,23	14,51		14,51		65,74				0,93	
Итого	72,00		43,64	7,21	36,43						42,68		42,68	43,54		43,54						2,80	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.04.2025	165253	145306,00	16970,40		17348,20			6532,07	30179,00
23.05.2025	169794	149367,00	17411,20		17798,60			6692,27	30923,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ.

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл.

0 час

0 час

час

6,46 °C

2,52 Гкал

43,54 м.куб.

Гкал

куб.м

0,28 Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: bf12564d-b382-439c-8815-23026f107e4d

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

26.05.25 15:13 (MSK)

Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B

УТВЕРЖДЕНО

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

28.05.25 11:23 (MSK)

Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D