

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Май 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Бабушкина, д. 61, лит. А				Договор:	32816.046.6				Телефон:					Узел учета:	Общий								
Адрес:	Бабушкина ул, д. 61, лит. А ИТПЗ				Строит.адрес:										Код УУТЭ:	105391								
Обслуживающая организация:					Телефон:																			
Источник:	котельная 2 Невская				Схема подключения:	2-х трубная схема										график: 149/70								
Установленные приборы:					Часовые и суточн. архивы в файлах:					Приборы УУТЭ поверены до: 12.08.2025					Режим (схема): ОП: СИ-8 Т3-2 ФТ-6;									
Вычислитель: ВКТ-7.04 № 211904					расходомер:					Термопреобр.:					Преобр.давления:									
Подающий трубопровод (М1)					ПРЭМ					КТСП-Н														
Обратный трубопровод (М2)					ПРЭМ					КТСП-Н														
Подающий ГВС (М3)					ПРЭМ					ТСП-Н														
Циркуляционный ГВС (М4)																								
Подпиточный трубопровод (Vп)																								
Расчетный алгоритм:					зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)					лето: Qгвс=M3*(h3-hxв)														
Договорные нагрузки, Гкал/час:					Qот.= 0,35					Qтех.= 0					Qтех.гвс= 0,0184					Qгвс.= 0,3422				
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:					Qвент.= 0					Qтех.гвс.ср 0,0184					Qгвс.ср= 0,0934									
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:					Gот.= 106,329					Gтех.= 0					Gтех.гвс= 7,36					Gгвс.= 37,36 Gгвс.м=				

Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2025 по 19.05.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
			т	т	т	°С	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.04.2025	24,00	*	194,54	177,14	17,40	70,00	49,31	20,69	6,80	4,90	12,61		12,61	12,87		12,87		69,74				4,89
24.04.2025	24,00	*	190,41	172,69	17,72	69,11	48,28	20,83	6,80	4,90	12,94		12,94	13,21		13,21		68,84				4,83
25.04.2025	24,00	*	189,31	171,37	17,94	69,64	47,95	21,69	6,80	4,90	13,20		13,20	13,48		13,48		69,65				4,97
26.04.2025	24,00	*	186,08	167,95	18,13	69,39	47,23	22,16	6,80	4,90	13,48		13,48	13,75		13,75		69,18				4,98
27.04.2025	24,00	*	188,94	168,86	20,08	70,03	47,34	22,69	6,80	4,90	15,24		15,24	15,59		15,59		70,00				5,24
28.04.2025	24,00	*	193,24	175,97	17,27	70,77	48,62	22,15	6,80	4,90	12,34		12,34	12,61		12,61		70,64				5,12
29.04.2025	24,00	*	190,86	174,05	16,81	70,05	48,45	21,60	6,80	4,90	12,02		12,02	12,28		12,28		69,80				4,94
30.04.2025	24,00	*	185,25	167,85	17,40	69,16	47,31	21,85	6,80	4,90	12,68		12,68	12,91		12,91		68,98				4,88
01.05.2025	24,00	*	189,87	172,71	17,16	70,71	48,35	22,36	6,80	4,90	12,43		12,43	12,68		12,68		70,57				5,08
02.05.2025	24,00	*	196,05	178,39	17,66	71,06	49,31	21,75	6,80	4,90	12,66		12,66	12,94		12,94		70,95				5,14
03.05.2025	24,00	*	196,06	178,30	17,76	69,95	49,13	20,82	6,80	4,90	12,83		12,83	13,11		13,11		69,76				4,96
04.05.2025	24,00	*	194,15	174,27	19,88	69,39	48,60	20,79	6,80	4,90	14,96		14,96	15,27		15,27		69,30				5,01
05.05.2025	24,00	*	187,17	169,70	17,47	69,18	47,65	21,53	6,80	4,90	12,78		12,78	13,06		13,06		69,02				4,87
06.05.2025	24,00	*	188,08	171,47	16,61	69,32	47,95	21,37	6,80	4,90	11,91		11,91	12,15		12,15		69,13				4,82
07.05.2025	24,00	*	183,74	167,41	16,33	69,15	47,14	22,01	6,80	4,90	11,70		11,70	11,94		11,94		69,03				4,82
08.05.2025	24,00	*	187,65	169,56	18,09	69,58	47,46	22,12	6,80	4,90	13,31		13,31	13,61		13,61		69,47				5,01
09.05.2025	24,00	*	191,80	175,20	16,60	70,54	48,69	21,85	6,80	4,90	11,75		11,75	12,03		12,03		70,36				5,00
10.05.2025	24,00	*	189,90	173,33	16,57	70,00	48,34	21,66	6,80	4,90	11,77		11,77	12,03		12,03		69,82				4,92
11.05.2025	24,00	*	187,51	169,30	18,21	69,41	47,48	21,93	6,80	4,90	13,55		13,55	13,85		13,85		69,33				4,98
12.05.2025	24,00	*	193,03	175,83	17,20	69,97	48,64	21,33	6,80	4,90	12,33		12,33	12,60		12,60		69,86				4,96
13.05.2025	24,00	*	192,75	175,02	17,73	69,15	48,76	20,39	6,80	4,90	12,92		12,92	13,19		13,19		68,70				4,80
14.05.2025	24,00	*	171,23	155,33	15,90	67,82	46,57	21,25	6,80	4,90	11,63		11,63	11,89		11,89		67,97				4,38
15.05.2025	24,00	*	164,80	148,85	15,95	69,32	47,05	22,27	6,80	4,90	11,96		11,96	12,21		12,21		69,18				4,42
16.05.2025	24,00	*	165,39	150,93	14,46	69,37	47,52	21,85	6,80	4,90	10,47		10,47	10,70		10,70		69,28				4,30
17.05.2025	24,00	*	161,14	146,42	14,72	69,91	47,44	22,47	6,80	4,90	10,86		10,86	11,06		11,06		69,69				4,32
18.05.2025	24,00	*	167,56	150,97	16,59	71,06	48,61	22,45	6,80	4,90	12,45		12,45	12,76		12,76		71,14				4,57
19.05.2025	24,00	*	102,64	87,98	14,66	70,69	49,04	21,65	6,80	4,90	12,04		12,04	12,29		12,29		69,45				2,94
Среднее	24,00		182,56	165,44	17,12	69,77	48,08	21,69	6,80	4,90	12,55		12,55	12,82		12,82		69,59				4,78
Итого	648,00		4929,15	4466,85	462,30						338,82		338,82	346,07		346,07						129,15

Показания счетчиков на момент снятия данных:									
Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.04.2025	181693	169072,00	20608,80		21037,60			5671,32	27739,00
23.05.2025	186857	173739,00	20998,20		21435,30			5833,99	28483,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:	0 час	Гкал	Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему	0 час	куб.м	
Период расчета по договору:	час		_____ / _____ /
Период превышения t2:			
Корректировка на температуру холодной воды	6,46 °С	2,99 Гкал	
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ.	126,16 Гкал		Представитель теплоснабжающей организации
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл.	346,07 м.куб.		_____ / _____ /

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Май 2025

Абонент: Жилой дом по адресу: ул. Бабушкина, д. 61, лит. А

Адрес: Бабушкина ул, д. 61, лит. А ИТПЗ

Обслуживающая организация:

Источник: котельная 2 Невская

Договор: 32816.046.6

Строит.адрес:

Телефон:

Схема подключения: 2-х трубная схема

Телефон:

Узел учета: 105391

Общий

график: 149/70

Установленные приборы:		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЭ поверены до:		12.08.2025		Режим (схема):		ОП: СИ-8 Т3-2 ФТ-6;	
Вычислитель:	ВКТ-7.04 № 211904	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:					
Подающий трубопровод (М1)		ПРЭМ	0,1	45	КТСП-Н						
Обратный трубопровод (М2)		ПРЭМ	0,1	45	КТСП-Н						
Подающий ГВС (М3)		ПРЭМ	0,12	30	ТСП-Н						
Циркуляционный ГВС (М4)											
Подпиточный трубопровод (Vп)											
Расчетный алгоритм:		зима:	Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)		лето:	Qгвс=M3*(h3-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот.=	0,35	Qвент.=	0	Qтех.=	0	Qтех.гв.=	0,0184	Qгвс.=	0,3422
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:								Qтех.гвс.ср	0,0184	Qгвс.ср=	0,0934
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот.=	106,329	Gвент.=	0	Gтех.=	0	Gтех.гв.=	7,36	Gгвс.=	37,36
										Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 20.05.2025 по 22.05.2025																							
Контроль ГВС (ТВ-1)											Учет ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ Гкал	
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2		
20.05.2025	24,00	*	13,40	0,00	13,40	68,85	25,13	43,72	6,80	4,90	12,84		12,84	13,10		13,10		68,38				0,88	
21.05.2025	24,00	*	13,20	3,55	9,65	67,96	54,38	13,58	6,80	4,90	12,63		12,63	12,89		12,89		67,51				0,85	
22.05.2025	24,00	*	13,09	18,79	-5,70	69,36	53,89	15,47	6,80	4,90	12,54		12,54	12,79		12,79		68,91				0,86	
Среднее	24,00		13,23	7,45	5,78	68,72	44,47	24,26	6,80	4,90	12,67		12,67	12,93		12,93		68,27				0,86	
	72,00		39,69	22,34	17,35						38,01		38,01	38,78		38,78						2,59	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.04.2025	181693	169072,00	20608,80		21037,60			5671,32	27739,00
23.05.2025	186857	173739,00	20998,20		21435,30			5833,99	28483,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ.

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл.

0 час

0 час

час

6,46 °C

2,34 Гкал

38,78 м.куб.

0,25 Гкал

Гкал

куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

/

/

/

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: bf12564d-b382-439c-8815-23026f107e4d

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

26.05.25 15:13 (MSK)

Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B

УТВЕРЖДЕНО

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

28.05.25 11:23 (MSK)

Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D