

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Май 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Бабушкина, д. 66, корп. 1, лит. 3	Договор:	33026.046.6	Телефон:		Узел учета:	Общий
Адрес:	Бабушкина ул, д. 66, корп. 1	Строит.адрес:				Код УУТЭ:	106110
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"	Схема подключения:	2-х трубная схема			график:	150/70
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	28.07.2025	Режим (схема):			
Вычислитель:	ВКТ-7.04 № 207788	расходомер:	Gmin=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ-40-B1	0,1	45	КТСП-Н			
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ-40-B1	0,1	45	КТСП-Н			
Подающий ГВС (M3)	ПРЭМ-32-C1	0,12	30	ТСП-Н			
Циркуляционный ГВС (M4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,307	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0,1868		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0,0849		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 92,1	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 33,96	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2025 по 19.05.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.04.2025	24,00	*	91,17	92,45	-1,28	70,65	46,57	24,08	6,80	4,90	39,72		39,72	40,58		40,58		66,56				2,14
24.04.2025	24,00	*	48,83	50,52	-1,69	66,53	43,11	23,42	6,80	4,90	26,22		26,22	26,71		26,71		61,82				1,09
25.04.2025	24,00		136,21	117,78	18,43	70,44	44,59	25,85	6,80	4,90	52,02		52,02	53,22		53,22		70,46				4,34
26.04.2025	24,00		129,25	114,52	14,73	69,90	43,80	26,10	6,80	4,90	47,54		47,54	48,62		48,62		69,90				4,02
27.04.2025	24,00		131,90	114,85	17,05	70,39	43,97	26,42	6,80	4,90	49,82		49,82	50,96		50,96		70,34				4,24
28.04.2025	24,00		134,22	118,12	16,10	69,91	44,53	25,38	6,80	4,90	48,87		48,87	49,99		49,99		69,95				4,13
29.04.2025	24,00		132,74	119,23	13,51	69,53	44,84	24,69	6,80	4,90	46,79		46,79	47,83		47,83		69,53				3,88
30.04.2025	24,00		131,72	117,81	13,91	69,96	44,60	25,36	6,80	4,90	46,71		46,71	47,76		47,76		69,98				3,96
01.05.2025	24,00		131,17	116,76	14,41	69,77	44,26	25,51	6,80	4,90	46,83		46,83	47,89		47,89		69,79				3,99
02.05.2025	24,00		131,58	118,80	12,78	69,99	44,94	25,05	6,80	4,90	45,67		45,67	46,70		46,70		70,02				3,87
03.05.2025	24,00		134,63	120,41	14,22	70,57	45,91	24,66	6,80	4,90	47,50		47,50	48,59		48,59		70,58				3,97
04.05.2025	24,00		135,22	119,50	15,72	70,18	45,60	24,58	6,80	4,90	48,61		48,61	49,70		49,70		70,17				4,04
05.05.2025	24,00		131,89	117,81	14,08	70,30	44,81	25,49	6,80	4,90	46,56		46,56	47,60		47,60		70,34				4,00
06.05.2025	24,00	*	66,23	69,77	-3,54	69,71	44,79	24,92	6,80	4,90	31,28		31,28	31,84		31,84		62,84				1,50
07.05.2025	24,00	*	76,04	69,14	6,90	69,39	41,35	28,04	6,80	4,90	31,78		31,78	32,41		32,41		66,09				2,43
08.05.2025	24,00		127,31	112,98	14,33	70,34	43,47	26,87	6,80	4,90	44,68		44,68	45,68		45,68		70,32				4,04
09.05.2025	24,00		126,33	114,01	12,32	69,49	43,66	25,83	6,80	4,90	42,85		42,85	43,80		43,80		69,51				3,80
10.05.2025	24,00		125,30	113,58	11,72	69,42	43,77	25,65	6,80	4,90	42,20		42,20	43,13		43,13		69,44				3,73
11.05.2025	24,00		127,59	113,06	14,53	70,08	43,94	26,14	6,80	4,90	44,71		44,71	45,74		45,74		70,04				3,98
12.05.2025	24,00		128,84	115,35	13,49	70,01	44,61	25,40	6,80	4,90	44,41		44,41	45,40		45,40		70,02				3,88
13.05.2025	24,00		130,19	115,77	14,42	69,93	45,19	24,74	6,80	4,90	45,52		45,52	46,54		46,54		69,94				3,88
14.05.2025	24,00		120,11	107,20	12,91	69,19	43,91	25,28	6,80	4,90	41,85		41,85	42,75		42,75		69,21				3,60
15.05.2025	24,00		113,31	101,58	11,73	69,08	43,23	25,85	6,80	4,90	39,24		39,24	40,11		40,11		69,07				3,44
16.05.2025	24,00		115,80	102,42	13,38	69,37	43,67	25,70	6,80	4,90	41,02		41,02	41,93		41,93		69,41				3,56
17.05.2025	24,00		116,10	103,07	13,03	68,83	43,59	25,24	6,80	4,90	40,70		40,70	41,60		41,60		68,77				3,50
18.05.2025	24,00		116,17	102,03	14,14	68,41	43,36	25,05	6,80	4,90	41,56		41,56	42,45		42,45		68,53				3,53
19.05.2025	24,00		120,11	106,15	13,96	69,42	59,55	9,87	6,80	4,90	42,11		42,11	43,06		43,06		69,40				2,02
Среднее	24,00		118,89	106,84	12,05	69,66	44,80	24,86	6,80	4,90	43,21		43,21	44,17		44,17		68,96				3,50
Итого	648,00		3209,96	2884,67	325,29						1166,77		1166,77	1192,59		1192,59						94,56

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.04.2025	163260	161685,00	55644,20		57100,30			7690,46	30439,00
23.05.2025	166962	165009,00	56982,50		58468,30			7886,09	31183,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:	0 час	Гкал	Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему	0 час	куб.м	
Период расчета по договору:	час		_____ / _____ /
Период превышения t2:			
Корректировка на температуру холодной воды	7,15 °C	2,37 Гкал	
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			Представитель теплоснабжающей организации
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ.	92,19 Гкал		
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл.	331,93 м.куб.		_____ / _____ /

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Май 2025

Абонент: Жилой дом по адресу: ул. Бабушкина, д. 66, корп. 1, лит. 3

Адрес: Бабушкина ул, д. 66, корп. 1

Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховозэнерго"

Источник: ТЭЦ ООО "Обуховозэнерго"

Договор: 33026.046.6

Строит.адрес:

Телефон:

Схема подключения: 2-х трубная схема

Телефон:

Узел учета:

Общий Код УУТЭ: 106110

график: 150/70

Установленные приборы:		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЭ поверены до: 28.07.2025		Режим (схема):	
Вычислитель:	ВКТ-7.04 № 207788	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
Подающий трубопровод (M1)		ПРЭМ-40-B1	0,1	45	КТСП-Н		
Обратный трубопровод (M2)		ПРЭМ-40-B1	0,1	45	КТСП-Н		
Подающий ГВС (M3)		ПРЭМ-32-C1	0,12	30	ТСП-Н		
Циркуляционный ГВС (M4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:		зима: $Q=M1*(h1-h_{хв})-M2*(h2-h_{хв})$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-h_{хв})$				
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот.= 0,307	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гв.= 0	Qгвс.= 0,1868	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:					Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0,0849	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот.= 92,1	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гв.= 0	Gгвс.= 33,96	Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 20.05.2025 по 22.05.2025																							
			Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ Гкал	
	час		Т	Т	Т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Т	Т	Т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2		
20.05.2025	24,00		120,76	108,14	12,62	69,51	64,72	4,79	6,80	4,90	41,11		41,11	42,02		42,02		69,54				1,40	
21.05.2025	24,00		118,24	106,15	12,09	69,39	64,47	4,92	6,80	4,90	40,20		40,20	41,10		41,10		69,41				1,37	
22.05.2025	24,00		118,63	104,72	13,91	69,58	64,61	4,97	6,80	4,90	41,66		41,66	42,58		42,58		69,61				1,49	
Среднее	24,00		119,21	106,34	12,87	69,49	64,60	4,89	6,80	4,90	40,99		40,99	41,90		41,90		69,52				1,42	
	72,00		357,63	319,01	38,62						122,97		122,97	125,70		125,70						4,26	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.04.2025	163260	161685,00	55644,20		57100,30			7690,46	30439,00
23.05.2025	166962	165009,00	56982,50		58468,30			7886,09	31183,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 0 час

Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему: 0 час

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 7,15 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 0,28 Гкал

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. 3,98 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 39,41 м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: bf12564d-b382-439c-8815-23026f107e4d

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

26.05.25 15:13 (MSK)

Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B

УТВЕРЖДЕНО

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

28.05.25 11:23 (MSK)

Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D