

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Май 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Бабушкина, д. 7, лит. А	Договор:	33942.046.6	Телефон:		Узел учета:	Общий
Адрес:	Бабушкина ул, д. 7, лит. А ИТП	Строит.адрес:				Код УУТЭ:	109713
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	котельная 1 Невская	Схема подключения:	2-х трубная схема			график:	147/71

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЭ поверены до:		05.08.2025	Режим (схема):	
Вычислитель:	ВКТ-7.03 № 206886	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
Подающий трубопровод (M1)		ПРЭМ-32-B1	0,067	30	КТСП-Н		
Обратный трубопровод (M2)		ПРЭМ-32-B1	0,067	30	КТСП-Н		
Подающий ГВС (M3)		ПРЭМ-32-B1	0,067	30	ТСП-Н		
Циркуляционный ГВС (M4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:	зима:	Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)		лето:	Qгвс=M3*(h3-hхв)		
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот. =	0,171	Qвент. =	0	Qтех. =	0	Qгвс. = 0,1297
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:					Qтех.гвс.ср	0	Qгвс.ср= 0,059
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот. =	54	Gвент. =	0	Gтех. =	0	Gгвс. = 23,6 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2025 по 19.05.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.04.2025	24,00		90,11	78,12	11,99	69,54	47,37	22,17	6,80	4,90	11,57		11,57	11,85		11,85		69,08				2,57
24.04.2025	24,00		89,34	77,63	11,71	68,69	46,57	22,12	6,80	4,90	11,34		11,34	11,61		11,61		68,14				2,52
25.04.2025	24,00		87,24	77,07	10,17	68,83	46,29	22,54	6,80	4,90	9,78		9,78	9,98		9,98		68,17				2,44
26.04.2025	24,00		85,89	76,18	9,71	68,43	45,72	22,71	6,80	4,90	9,29		9,29	9,51		9,51		67,89				2,40
27.04.2025	24,00		86,14	75,91	10,23	67,89	45,24	22,65	6,80	4,90	9,78		9,78	9,99		9,99		67,27				2,41
28.04.2025	24,00		85,85	76,81	9,04	69,02	46,23	22,79	6,80	4,90	8,60		8,60	8,81		8,81		68,36				2,38
29.04.2025	24,00		85,78	76,39	9,39	67,89	45,89	22,00	6,80	4,90	8,94		8,94	9,13		9,13		67,17				2,32
30.04.2025	24,00		84,22	75,89	8,33	68,74	45,76	22,98	6,80	4,90	7,91		7,91	8,08		8,08		67,99				2,32
01.05.2025	24,00		85,70	76,39	9,31	69,48	46,26	23,22	6,80	4,90	8,82		8,82	9,01		9,01		68,81				2,42
02.05.2025	24,00		85,53	77,32	8,21	70,30	47,39	22,91	6,80	4,90	7,65		7,65	7,82		7,82		69,48				2,35
03.05.2025	24,00		86,34	77,22	9,12	68,34	46,91	21,43	6,80	4,90	8,68		8,68	8,88		8,88		67,60				2,28
04.05.2025	24,00		86,36	76,81	9,55	68,89	46,89	22,00	6,80	4,90	9,08		9,08	9,28		9,28		68,19				2,35
05.05.2025	24,00		85,52	75,76	9,76	68,53	46,04	22,49	6,80	4,90	9,26		9,26	9,47		9,47		67,91				2,37
06.05.2025	24,00		84,84	76,35	8,49	68,78	46,31	22,47	6,80	4,90	8,03		8,03	8,22		8,22		67,94				2,30
07.05.2025	24,00		85,97	75,01	10,96	68,10	45,27	22,83	6,80	4,90	10,47		10,47	10,69		10,69		67,49				2,46
08.05.2025	24,00		84,53	75,61	8,92	69,15	45,69	23,46	6,80	4,90	8,43		8,43	8,62		8,62		68,39				2,39
09.05.2025	24,00		84,96	76,47	8,49	69,61	46,35	23,26	6,80	4,90	7,98		7,98	8,18		8,18		68,85				2,37
10.05.2025	24,00		84,74	76,17	8,57	68,43	45,99	22,44	6,80	4,90	8,08		8,08	8,28		8,28		67,60				2,30
11.05.2025	24,00		85,74	75,39	10,35	68,49	45,72	22,77	6,80	4,90	9,84		9,84	10,04		10,04		68,06				2,43
12.05.2025	24,00		85,22	76,06	9,16	69,64	46,73	22,91	6,80	4,90	8,69		8,69	8,89		8,89		68,99				2,38
13.05.2025	24,00		84,16	76,08	8,08	69,08	46,93	22,15	6,80	4,90	7,66		7,66	7,80		7,80		68,32				2,24
14.05.2025	24,00		85,57	76,22	9,35	68,42	46,69	21,73	6,80	4,90	8,92		8,92	9,08		9,08		67,89				2,30
15.05.2025	24,00		83,67	73,08	10,59	68,08	46,26	21,82	6,80	4,90	10,10		10,10	10,36		10,36		67,59				2,32
16.05.2025	24,00		81,18	72,93	8,25	68,85	46,73	22,12	6,80	4,90	7,86		7,86	8,05		8,05		68,11				2,18
17.05.2025	24,00		81,71	73,71	8,00	69,24	47,13	22,11	6,80	4,90	7,58		7,58	7,75		7,75		68,47				2,18
18.05.2025	24,00		82,18	73,91	8,27	69,32	47,33	21,99	6,80	4,90	7,88		7,88	8,08		8,08		68,88				2,20
19.05.2025	24,00 *		43,52	34,82	8,70	69,10	46,72	22,38	6,80	4,90	8,48		8,48	8,67		8,67		69,16				1,38
Среднее	24,00		83,78	74,42	9,36	68,85	46,39	22,46	6,80	4,90	8,91		8,91	9,12		9,12		68,21				2,32
Итого	648,00		2262,01	2009,31	252,70						240,70		240,70	246,13		246,13						62,56

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.04.2025	80220,7	69801,80	9790,92		10030,80			3337,03	31190,00
23.05.2025	82596	71889,60	10066,20		10312,30			3422,62	31934,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:	0 час	Гкал	Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему	0 час	куб.м	
Период расчета по договору:	час		_____ / _____ /
Период превышения t2:			
Корректировка на температуру холодной воды	6,81 °C	1,72 Гкал	
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			Представитель теплоснабжающей организации
Количество потребленной тепловой энергии Qобщ.	60,84 Гкал		
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл.	246,13 м.куб.		_____ / _____ /

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Май 2025

Абонент: Жилой дом по адресу: ул. Бабушкина, д. 7, лит. А

Адрес: Бабушкина ул, д. 7, лит. А ИТП

Обслуживающая организация:

Источник: котельная 1 Невская

Договор: 33942.046.6

Строит.адрес:

Телефон:

Схема подключения: 2-х трубная схема

Узел учета:

Код УУТЭ:

Общий 109713

график: 147/71

Установленные приборы:		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЭ поверены до:		05.08.2025		Режим (схема):				
Вычислитель:	БКТ-7.03 № 206886	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:						
Подающий трубопровод (M1)		ПРЭМ-32-B1	0,067	30	КТСП-Н							
Обратный трубопровод (M2)		ПРЭМ-32-B1	0,067	30	КТСП-Н							
Подающий ГВС (M3)		ПРЭМ-32-B1	0,067	30	ТСП-Н							
Циркуляционный ГВС (M4)												
Подпиточный трубопровод (Vп)												
Расчетный алгоритм:		зима:	Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)		лето:	Qгвс=M3*(h3-hхв)						
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот.=	0,171	Qвент.=	0	Qтех.=	0	Qтех.гв.=	0	Qгвс.=	0,1297	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:								Qтех.гвс.ср	0	Qгвс.ср=	0,059	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот.=	54	Gвент.=	0	Gтех.=	0	Gтех.гв.=	0	Gгвс.=	23,6	Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 20.05.2025 по 22.05.2025																							
		НС	Контроль ГВС (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)											Qобщ Гкал	
Дата	Ти		M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4		
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2		
20.05.2025	24,00	*	9,35	0,00	9,35	72,22	42,57	29,65	6,80	4,90	9,28		9,28	9,49		9,49		70,94				0,66	
21.05.2025	24,00	*	7,81	0,36	7,45	71,56	67,21	4,35	6,80	4,90	7,76		7,76	7,94		7,94		69,98				0,54	
22.05.2025	24,00	*	8,40	0,00	8,40	70,34	42,01	28,33	6,80	4,90	8,31		8,31	8,50		8,50		68,97				0,57	
Среднее	24,00		8,52	0,12	8,40	71,37	50,60	20,78	6,80	4,90	8,45		8,45	8,64		8,64		69,96				0,59	
	72,00		25,56	0,36	25,20						25,35		25,35	25,93		25,93						1,77	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.04.2025	80220,7	69801,80	9790,92		10030,80			3337,03	31190,00
23.05.2025	82596	71889,60	10066,20		10312,30			3422,62	31934,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ.

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл.

0 час

0 час

час

6,81 °C

1,6 Гкал

25,93 м.куб.

0,17 Гкал

Гкал

куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: bf12564d-b382-439c-8815-23026f107e4d

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

26.05.25 15:13 (MSK)

Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B

УТВЕРЖДЕНО

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

28.05.25 11:23 (MSK)

Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D