

Отчет о теплоте потреблении по приборам УУТЭ за Май 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Бабушкина, д. 81, корп. 2, лит. А			Договор:	33950.046.6		Телефон:			Узел учета:	Отопление		
Адрес:	Бабушкина ул, д. 81, корп. 2, лит. А			Строит.адрес:						Код УУТЭ:	109727		
Обслуживающая организация:				Телефон:									
Источник:	ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"			Схема подключения:	2-х трубная схема					график:	150/70		
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:			Приборы УУТЭ поверены до:	05.08.2025		Режим (схема):						
Вычислитель:	ВКТ-7.04 № 202295			расходомер:	Gmin=		Термопреобр.:	Преобр.давления:					
Подающий трубопровод (M1)				ПРЭМ-32-D	0,2		30	КТСП-Н					
Обратный трубопровод (M2)				ПРЭМ-32-D	0,2		30	КТСП-Н					
Подающий ГВС (M3)													
Циркуляционный ГВС (M4)													
Подпиточный трубопровод (Vп)													
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)			лето: Qгвс=M3*(h3-hxb)									
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,3409			Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0						
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:						Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0						
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 102,27			Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 0	Gгвс.м=					

Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2025 по 19.05.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)											Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.04.2025	24,00		114,58	114,58	0,00	70,26	43,95	26,31	6,80	4,90												3,02
24.04.2025	24,00		125,62	125,62	0,00	69,20	44,30	24,90	6,80	4,90												3,13
25.04.2025	24,00		121,83	121,83	0,00	69,07	43,44	25,63	6,80	4,90												3,12
26.04.2025	24,00		117,58	117,58	0,00	68,60	42,37	26,23	6,80	4,90												3,09
27.04.2025	24,00		118,67	118,67	0,00	69,23	42,37	26,86	6,80	4,90												3,19
28.04.2025	24,00		110,41	110,41	0,00	68,36	40,95	27,41	6,80	4,90												3,03
29.04.2025	24,00		117,47	117,47	0,00	68,07	41,57	26,50	6,80	4,90												3,11
30.04.2025	24,00		102,34	102,34	0,00	68,19	39,42	28,77	6,80	4,90												2,94
01.05.2025	24,00		114,77	114,77	0,00	68,39	40,86	27,53	6,80	4,90												3,16
02.05.2025	24,00		116,86	116,86	0,00	68,62	41,63	26,99	6,80	4,90												3,15
03.05.2025	24,00		118,32	118,32	0,00	69,33	42,57	26,76	6,80	4,90												3,17
04.05.2025	24,00		117,57	117,57	0,00	68,90	42,22	26,68	6,80	4,90												3,14
05.05.2025	24,00		115,63	115,63	0,00	68,89	41,80	27,09	6,80	4,90												3,13
06.05.2025	24,00		120,06	120,06	0,00	69,13	42,28	26,85	6,80	4,90												3,22
07.05.2025	24,00		113,04	113,04	0,00	68,37	40,85	27,52	6,80	4,90												3,11
08.05.2025	24,00		113,81	113,81	0,00	69,14	40,61	28,53	6,80	4,90												3,25
09.05.2025	24,00		114,82	114,82	0,00	68,35	40,76	27,59	6,80	4,90												3,17
10.05.2025	24,00		114,13	114,13	0,00	68,19	40,64	27,55	6,80	4,90												3,14
11.05.2025	24,00		114,06	114,06	0,00	68,84	40,78	28,06	6,80	4,90												3,20
12.05.2025	24,00		116,85	116,85	0,00	68,71	41,41	27,30	6,80	4,90												3,19
13.05.2025	24,00		116,43	116,43	0,00	68,68	42,11	26,57	6,80	4,90												3,10
14.05.2025	24,00		107,06	107,06	0,00	67,94	40,82	27,12	6,80	4,90												2,90
15.05.2025	24,00		100,33	100,33	0,00	67,72	40,73	26,99	6,80	4,90												2,71
16.05.2025	24,00		93,60	93,60	0,00	67,98	41,56	26,42	6,80	4,90												2,47
17.05.2025	24,00		89,18	89,18	0,00	67,75	41,08	26,67	6,80	4,90												2,38
18.05.2025	24,00		88,09	88,09	0,00	67,12	40,84	26,28	6,80	4,90												2,32
19.05.2025	24,00		98,08	98,08	0,00	66,80	54,66	12,14	6,80	4,90												1,20
Среднее	24,00		111,53	111,53	0,00	68,51	42,10	26,42	6,80	4,90												2,95
Итого	648,00		3011,19	3011,19	0,00																	79,74

Показания счетчиков на момент снятия данных:									
Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.04.2025	93007	93543,30						3060,85	29610,00
23.05.2025	96458,3	96994,50						3143,71	30354,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:	0 час	Гкал	Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему	0 час	куб.м	
Период расчета по договору:	час		
Период превышения t2:			
Корректировка на температуру холодной воды	7,15 °C		Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			Представитель теплообслуживающей организации
Количество потребленной тепловой энергии Qобщ,	79,74 Гкал		Идентификатор: 012204003624934681523026f107e4d
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл.	м.куб.		

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО	АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна Эл.доверенность N9827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed	26.05.25 15:13 (MSK)	Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B
УТВЕРЖДЕНО	ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	28.05.25 11:22 (MSK)	Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D