

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Май 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Бабушкина, д. 89, корп. 1, лит. Ц				Договор:	35015.046.6		Телефон:			Узел учета:	Общий							
Адрес:	Бабушкина ул, д. 89, корп. 1				Строит.адрес:						Код УУТЭ:	112510							
Обслуживающая организация:					Телефон:														
Источник:	ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"				Схема подключения:	2-х трубная схема					график: 150/70								
Установленные приборы:		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЭ поверены до:		03.08.2025		Режим (схема):		ОП: СП-0; МП: СП-0;									
Вычислитель:		СПТ 943.2 № 14858		расходомер:		Gmin=		Gmax=		Термопреобр.:		Преобр.давления:							
Подающий трубопровод (М1)				ПРЭМ-40-B1		0,1		45		КТПТР-05									
Обратный трубопровод (М2)				ПРЭМ-40-B1		0,1		45		КТПТР-05									
Подающий ГВС (М3)				ПРЭМ-32-B1		0,067		30		ТПТ-15-2									
Циркуляционный ГВС (М4)																			
Подпиточный трубопровод (Vп)																			
Расчетный алгоритм:		зима:		Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)		лето:		Qгвс=M3*(h3-hxb)											
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот.=		0,4626		Qвент.=		0		Qтех.гвс=		0		Qгвс.=		0,1782			
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:										Qтех.гвс.ср		0		Qгвс.ср=		0,081			
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот.=		138,78		Gвент.=		0		Gтех.гвс=		0		Gгвс.=		32,4		Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2025 по 19.05.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.04.2025	24,00	*	171,82	155,30	16,52	70,65	43,72	26,93	4,90	3,90	15,84		15,84	16,20		16,20		70,13		4,40		5,35
24.04.2025	24,00	*	170,05	153,42	16,63	70,00	43,05	26,95	4,90	3,90	15,97		15,97	16,32		16,32		69,17		4,40		5,30
25.04.2025	24,00	*	168,22	150,07	18,15	69,71	42,13	27,58	4,90	3,90	17,52		17,52	17,91		17,91		69,19		4,40		5,41
26.04.2025	24,00	*	164,79	146,17	18,62	69,18	41,35	27,83	4,90	3,90	18,05		18,05	18,44		18,44		68,65		4,40		5,36
27.04.2025	24,00	*	166,62	146,77	19,85	69,92	41,57	28,35	4,90	3,90	19,30		19,30	19,73		19,73		69,25		4,40		5,55
28.04.2025	24,00	*	168,69	151,49	17,20	69,13	42,17	26,96	4,90	3,90	15,92		15,92	16,26		16,26		68,74		4,40		5,28
29.04.2025	24,00	*	170,24	153,33	16,91	69,05	42,47	26,58	4,90	3,90	16,20		16,20	16,55		16,55		68,44		4,40		5,25
30.04.2025	24,00	*	169,84	151,50	18,34	69,41	42,00	27,41	4,90	3,90	17,63		17,63	18,02		18,02		68,89		4,40		5,43
01.05.2025	24,00	*	166,93	149,30	17,63	69,17	41,78	27,39	4,90	3,90	16,94		16,94	17,31		17,31		68,69		4,40		5,31
02.05.2025	24,00	*	170,18	153,32	16,86	69,26	42,68	26,58	4,90	3,90	16,19		16,19	16,54		16,54		68,87		4,40		5,25
03.05.2025	24,00	*	172,03	155,80	16,23	70,01	43,79	26,22	4,90	3,90	15,59		15,59	15,93		15,93		69,48		4,40		5,23
04.05.2025	24,00	*	172,25	153,43	18,82	69,59	43,37	26,22	4,90	3,90	18,18		18,18	18,58		18,58		69,12		4,40		5,33
05.05.2025	24,00	*	167,61	151,05	16,56	69,51	42,44	27,07	4,90	3,90	15,90		15,90	16,25		16,25		69,15		4,40		5,24
06.05.2025	24,00	*	174,58	157,59	16,99	69,79	43,01	26,78	4,90	3,90	16,33		16,33	16,69		16,69		69,18		4,40		5,41
07.05.2025	24,00	*	165,41	148,79	16,62	69,04	41,60	27,44	4,90	3,90	15,97		15,97	16,32		16,32		68,44		4,40		5,23
08.05.2025	24,00	*	166,32	149,96	16,36	69,85	41,68	28,17	4,90	3,90	15,73		15,73	16,08		16,08		69,29		4,40		5,37
09.05.2025	24,00	*	167,14	151,56	15,58	69,02	41,94	27,08	4,90	3,90	14,94		14,94	15,26		15,26		68,36		4,40		5,18
10.05.2025	24,00	*	167,83	150,49	17,34	68,89	41,96	26,93	4,90	3,90	16,63		16,63	16,99		16,99		68,28		4,40		5,25
11.05.2025	24,00	*	168,76	149,26	19,50	69,60	41,80	27,80	4,90	3,90	18,87		18,87	19,28		19,28		68,95		4,40		5,51
12.05.2025	24,00	*	171,69	153,55	18,14	69,39	42,63	26,76	4,90	3,90	17,46		17,46	17,84		17,84		68,93		4,40		5,37
13.05.2025	24,00	*	171,00	154,22	16,78	69,34	43,19	26,15	4,90	3,90	16,18		16,18	16,54		16,54		68,82		4,40		5,20
14.05.2025	24,00	*	159,13	140,92	18,21	68,67	42,04	26,63	4,90	3,90	17,63		17,63	18,01		18,01		68,19		4,40		5,01
15.05.2025	24,00	*	149,05	132,52	16,53	68,52	41,28	27,24	4,90	3,90	15,99		15,99	16,33		16,33		67,99		4,40		4,75
16.05.2025	24,00	*	149,56	133,99	15,57	68,74	41,84	26,90	4,90	3,90	14,99		14,99	15,31		15,31		68,29		4,40		4,68
17.05.2025	24,00	*	152,47	136,86	15,61	68,52	42,14	26,38	4,90	3,90	15,08		15,08	15,40		15,40		67,85		4,40		4,68
18.05.2025	24,00	*	149,50	132,26	17,24	67,85	41,42	26,43	4,90	3,90	16,75		16,75	17,11		17,11		67,72		4,40		4,67
19.05.2025	24,00	*	160,49	144,35	16,14	69,04	57,63	11,41	4,90	3,90	15,47		15,47	15,80		15,80		68,40		4,40		2,78
Среднее	24,00		165,64	148,42	17,22	69,29	42,84	26,45	4,90	3,90	16,56		16,56	16,93		16,93		68,76		4,40		5,13
Итого	648,00		4472,20	4007,27	464,93						447,25		447,25	457,00		457,00						138,38

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.04.2025	197287	176130,00	21108,20		21644,60			8286,93	30205,20
23.05.2025	202435	180747,00	21617,80		22165,30			8469,05	30949,20

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:	0 час	Гкал	Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему	0 час	куб.м	
Период расчета по договору:	час		
Период превышения t2:			_____ / _____ /
Корректировка на температуру холодной воды	7,15 °C	3,32 Гкал	
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ.	135,06 Гкал		Представитель теплоснабжающей организации
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл.	457 м.куб.		
			_____ / _____ /

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Май 2025

Абонент: Жилой дом по адресу: ул. Бабушкина, д. 89, корп. 1, лит. Ц

Адрес: Бабушкина ул, д. 89, корп. 1

Обслуживающая организация:

Источник: ТЭЦ ООО "Обуховозэнерго"

Договор: 35015.046.6

Строит.адрес:

Телефон:

Схема подключения: 2-х трубная схема

Телефон:

Узел учета: 112510

Общий

график: 150/70

Установленные приборы:		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЭ поверены до: 03.08.2025		Режим (схема): ОП: СП-0; МП: СП-0;	
Вычислитель:	СПТ 943.2 № 14858	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
Подающий трубопровод (М1)		ПРЭМ-40-В1	0,1	45	КТПТР-05		
Обратный трубопровод (М2)		ПРЭМ-40-В1	0,1	45	КТПТР-05		
Подающий ГВС (М3)		ПРЭМ-32-В1	0,067	30	ТПТ-15-2		
Циркуляционный ГВС (М4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:		зима: $Q=M1*(h1-h_{хв})-M2*(h2-h_{хв})$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-h_{хв})$				
Договорные нагрузки, Г кал/час:		Qот. = 0,4626	Qвент. = 0	Qтех. = 0	Qтех.гв = 0	Qгвс. = 0,1782	
Договорные нагрузки (ср. час), Г кал/час:					Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср = 0,081	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот. = 138,78	Gвент. = 0	Gтех. = 0	Gтех.гв = 0	Gгвс. = 32,4	Gгвс.м =

Фактическое потребление за отчетный период с 20.05.2025 по 22.05.2025																						
Контроль ГВС (ТВ-1)											Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ Гкал
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	
20.05.2025	24,00	*	170,99	154,73	16,26	69,06	69,09	-0,03	4,90	3,90	15,49		15,49	15,83		15,83		68,78		4,40		1,07
21.05.2025	24,00	*	167,81	151,47	16,34	68,89	68,90	-0,01	4,90	3,90	15,57		15,57	15,90		15,90		68,57		4,40		1,07
22.05.2025	24,00	*	165,40	149,52	15,88	69,02	69,01	0,01	4,90	3,90	15,12		15,12	15,45		15,45		68,67		4,40		1,04
Среднее	24,00		168,07	151,91	16,16	68,99	69,00	-0,01	4,90	3,90	15,39		15,39	15,73		15,73		68,67		4,40		1,06
Итого	72,00		504,20	455,72	48,48						46,18		46,18	47,18		47,18						3,18

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.04.2025	197287	176130,00	21108,20		21644,60			8286,93	30205,20
23.05.2025	202435	180747,00	21617,80		22165,30			8469,05	30949,20

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ.

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл.

0 час

0 час

час

7,15 °С

0,33 Гкал

2,85 Гкал

47,18 м.куб.

Гкал

куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

/

Представитель теплоснабжающей организации

/

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: f4c3c1f4-a789-4133-944a-f28ff780f8a2

ОТПРАВЛЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

26.05.25 15:21 (MSK)

Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B

УТВЕРЖДЕНО

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

27.05.25 09:32 (MSK)

Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D