

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Май 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Бабушкина, д. 95, корп. 1, лит. Ю			Договор:	34971.046.6		Телефон:	Узел учета:		Общий
Адрес:	Бабушкина ул, д. 95, корп. 1, лит. Ю			Строит.адрес:				Код УУТЗ:		112501
Обслуживающая организация:				Телефон:						
Источник:	ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"			Схема подключения:	2-х трубная схема					график: 150/70
Установленные приборы:		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЗ поверены до:		16.08.2025	Режим (схема):		ОП: СП-0; МП: СП-0;	
Вычислитель:		расходомер:		Gmin=	Gmax=		Термопреобр.:		Преобр.давления:	
Подающий трубопровод (М1)		ПРЭМ-40-В1		0,1	45		КТПТР-05			
Обратный трубопровод (М2)		ПРЭМ-40-В1		0,1	45		КТПТР-05			
Подающий ГВС (М3)		ПРЭМ-32-В1		0,067	30		ТПТ-15-2			
Циркуляционный ГВС (М4)										
Подпиточный трубопровод (Vп)										
Расчетный алгоритм:		зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)		лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)						
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот.=	0,4616	Qвент.=	0	Qтех.=	0	Qтех.гвс=	0	Qгвс.= 0,1958
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:								Qтех.гвс.ср	0	Qгвс.ср= 0,089
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот.=	138,48	Gвент.=	0	Gтех.=	0	Gтех.гвс=	0	Gгвс.= 35,6 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2025 по 19.05.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
			т	т	т	°С	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.04.2025	24,00	*	171,13	149,63	21,50	69,79	45,59	24,20	4,90	3,90	19,16		19,16	19,59		19,59		70,22		4,40		5,13
24.04.2025	24,00	*	167,11	148,11	19,00	69,11	45,06	24,05	4,90	3,90	16,76		16,76	17,13		17,13		69,20		4,40		4,88
25.04.2025	24,00	*	167,53	145,06	22,47	68,84	44,14	24,70	4,90	3,90	20,25		20,25	20,69		20,69		69,26		4,40		5,13
26.04.2025	24,00	*	164,08	141,49	22,59	68,27	43,35	24,92	4,90	3,90	20,46		20,46	20,91		20,91		68,67		4,40		5,07
27.04.2025	24,00	*	167,09	142,01	25,08	68,97	43,48	25,49	4,90	3,90	22,93		22,93	23,43		23,43		69,20		4,40		5,35
28.04.2025	24,00	*	171,42	147,04	24,38	68,25	43,79	24,46	4,90	3,90	22,20		22,20	22,69		22,69		68,73		4,40		5,26
29.04.2025	24,00	*	169,41	148,49	20,92	68,18	44,25	23,93	4,90	3,90	18,68		18,68	19,09		19,09		68,47		4,40		4,98
30.04.2025	24,00	*	167,53	146,79	20,74	68,47	43,89	24,58	4,90	3,90	18,54		18,54	18,95		18,95		68,86		4,40		5,03
01.05.2025	24,00	*	165,72	144,51	21,21	68,26	43,60	24,66	4,90	3,90	19,04		19,04	19,45		19,45		68,73		4,40		5,02
02.05.2025	24,00	*	168,98	148,90	20,08	68,43	44,53	23,90	4,90	3,90	17,87		17,87	18,27		18,27		68,92		4,40		4,94
03.05.2025	24,00	*	172,16	150,95	21,21	69,23	45,57	23,66	4,90	3,90	18,93		18,93	19,35		19,35		69,54		4,40		5,04
04.05.2025	24,00	*	170,23	148,96	21,27	68,77	45,25	23,52	4,90	3,90	18,97		18,97	19,39		19,39		69,18		4,40		4,97
05.05.2025	24,00	*	166,38	146,09	20,29	68,67	44,43	24,24	4,90	3,90	18,00		18,00	18,39		18,39		69,20		4,40		4,94
06.05.2025	24,00	*	174,04	152,47	21,57	68,89	44,95	23,94	4,90	3,90	19,21		19,21	19,63		19,63		69,16		4,40		5,14
07.05.2025	24,00	*	163,47	144,06	19,41	68,06	43,44	24,62	4,90	3,90	17,28		17,28	17,65		17,65		68,41		4,40		4,87
08.05.2025	24,00	*	166,34	144,70	21,64	68,85	43,50	25,35	4,90	3,90	19,22		19,22	19,65		19,65		69,24		4,40		5,16
09.05.2025	24,00	*	166,98	146,71	20,27	68,07	43,69	24,38	4,90	3,90	18,08		18,08	18,47		18,47		68,40		4,40		4,96
10.05.2025	24,00	*	166,14	145,85	20,29	67,94	43,75	24,19	4,90	3,90	18,10		18,10	18,49		18,49		68,27		4,40		4,91
11.05.2025	24,00	*	167,79	145,01	22,78	68,63	43,71	24,92	4,90	3,90	20,64		20,64	21,09		21,09		68,94		4,40		5,18
12.05.2025	24,00	*	170,27	149,52	20,75	68,48	44,50	23,98	4,90	3,90	18,63		18,63	19,03		19,03		68,90		4,40		5,01
13.05.2025	24,00	*	169,88	150,01	19,87	68,46	45,07	23,39	4,90	3,90	17,65		17,65	18,04		18,04		68,80		4,40		4,87
14.05.2025	24,00	*	156,63	137,22	19,41	67,79	43,89	23,90	4,90	3,90	17,38		17,38	17,76		17,76		68,07		4,40		4,60
15.05.2025	24,00	*	148,31	129,82	18,49	67,65	43,36	24,29	4,90	3,90	16,55		16,55	16,91		16,91		68,02		4,40		4,41
16.05.2025	24,00	*	149,51	131,58	17,93	67,96	44,07	23,89	4,90	3,90	15,97		15,97	16,32		16,32		68,34		4,40		4,36
17.05.2025	24,00	*	154,12	133,57	20,55	67,71	44,14	23,57	4,90	3,90	18,60		18,60	18,99		18,99		67,87		4,40		4,54
18.05.2025	24,00	*	150,91	129,90	21,01	67,10	43,68	23,42	4,90	3,90	19,09		19,09	19,50		19,50		67,75		4,40		4,46
19.05.2025	24,00	*	164,50	144,74	19,76	68,22	58,47	9,75	4,90	3,90	17,89		17,89	18,28		18,28		68,36		4,40		2,77
Среднее	24,00		165,10	144,19	20,91	68,41	44,71	23,70	4,90	3,90	18,74		18,74	19,15		19,15		68,77		4,40		4,85
Итого	648,00		4457,66	3893,19	564,47						506,08		506,08	517,14		517,14						130,98

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.04.2025	159198	140250,00	21851,90		22403,00			7861,18	30056,80
23.05.2025	164351	144757,00	22430,90		22994,60			8040,92	30800,80

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:	0 час	Гкал	Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему	0 час	куб.м	
Период расчета по договору:	час		
Период превышения t2:			_____ / _____ /
Корректировка на температуру холодной воды	7,15 °С	4,04 Гкал	
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			
Количество потребленной тепловой энергии Qобщ.	126,94	Гкал	Представитель теплоснабжающей организации
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл.	517,14	м.куб.	
			_____ / _____ /

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Май 2025

Абонент: Жилой дом по адресу: ул. Бабушкина, д. 95, корп. 1, лит. Ю

Адрес: Бабушкина ул, д. 95, корп. 1, лит. Ю

Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховозэнерго"

Источник: ТЭЦ ООО "Обуховозэнерго"

Договор: 34971.046.6

Строит.адрес:

Телефон:

Схема подключения: 2-х трубная схема

Телефон:

Узел учета:

Общий 112501

Код УУТЭ:

график: 150/70

Установленные приборы:		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЭ поверены до: 16.08.2025		Режим (схема): ОП: СП-0; МП: СП-0;	
Вычислитель:	СПТ 943.2 № 14915	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
Подающий трубопровод (М1)		ПРЭМ-40-В1	0,1	45	КТПТР-05		
Обратный трубопровод (М2)		ПРЭМ-40-В1	0,1	45	КТПТР-05		
Подающий ГВС (М3)		ПРЭМ-32-В1	0,067	30	ТПТ-15-2		
Циркуляционный ГВС (М4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:		зима: $Q=M1*(h1-h_{хв})-M2*(h2-h_{хв})$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-h_{хв})$				
Договорные нагрузки, Г кал/час:		Qот. = 0,4616	Qвент. = 0	Qтех. = 0	Qтех.гв = 0	Qгвс. = 0,1958	
Договорные нагрузки (ср.час), Г кал/час:					Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср = 0,089	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот. = 138,48	Gвент. = 0	Gтех. = 0	Gтех.гв = 0	Gгвс. = 35,6	Gгвс.м =

Фактическое потребление за отчетный период с 20.05.2025 по 22.05.2025																						
Дата	Ти час	НС	Контроль ГВС (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)											Qобщ Гкал
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	
	т		т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2		
20.05.2025	24,00	*	176,12	157,79	18,33	68,23	68,71	-0,48	4,90	3,90	16,53		16,53	16,89		16,89		68,79		4,40		1,14
21.05.2025	24,00	*	174,34	154,58	19,76	68,06	68,54	-0,48	4,90	3,90	17,96		17,96	18,34		18,34		68,51		4,40		1,23
22.05.2025	24,00	*	173,67	152,47	21,20	68,12	68,62	-0,50	4,90	3,90	19,43		19,43	19,85		19,85		68,60		4,40		1,33
Среднее	24,00		174,71	154,95	19,76	68,14	68,62	-0,49	4,90	3,90	17,97		17,97	18,36		18,36		68,63		4,40		1,23
Итого	72,00		524,13	464,84	59,29						53,92		53,92	55,08		55,08						3,70

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.04.2025	159198	140250,00	21851,90		22403,00			7861,18	30056,80
23.05.2025	164351	144757,00	22430,90		22994,60			8040,92	30800,80

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 0 час

Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему: 0 час

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 7,15 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 0,39 Гкал

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. 3,31 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 55,08 м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: f4c3c1f4-a789-4133-944a-f28ff780f8a2

ОТПРАВЛЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

26.05.25 15:21 (MSK)

Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B

УТВЕРЖДЕНО

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

27.05.25 09:32 (MSK)

Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D