

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Май 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Бабушкина, д. 98, лит. Е			Договор:	24182.046.6			Телефон:				Узел учета:	Общий		
Адрес:	Бабушкина ул, д. 98, лит. Е			Строит.адрес:								Код УУТЭ:	67730		
Обслуживающая организация:				Телефон:											
Источник:	ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"			Схема подключения:	2-х трубная схема								график: 150/70		
Установленные приборы:				Часовые и суточн. архивы в файлах:				Приборы УУТЭ поверены до: 21.11.2027				Режим (схема): ОП: СП-2; МП: СП-2;			
Вычислитель: СПТ 943.1 № 8987				расходомер:				Термопреобр.:				Преобр.давления:			
Подающий трубопровод (М1)				ИТЭМ-32				ИТЭМ-32				ИТЭМ-32			
Обратный трубопровод (М2)				ИТЭМ-32				ИТЭМ-32				ИТЭМ-32			
Подающий ГВС (М3)				ИТЭМ-25				ИТЭМ-25				ИТЭМ-25			
Циркуляционный ГВС (М4)															
Подпиточный трубопровод (Vп)															
Расчетный алгоритм:				зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)				лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)							
Договорные нагрузки, Гкал/час:				Qот.= 0,31				Qвент.= 0				Qтех.гвс= 0			
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:								Qтех.гвс.ср= 0				Qгвс.ср= 0,2006			
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:				Gот.= 93				Gвент.= 0				Gтех.гвс= 0			
												Gгвс.= 36,48 Gгвс.м=			

Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2025 по 19.05.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.04.2025	24,00	*	104,38	91,53	12,85	70,89	45,38	25,51	5,80	3,90	12,56		12,56	12,84		12,84		69,48		4,90		3,25
24.04.2025	24,00	*	106,15	91,13	15,02	70,07	44,73	25,34	5,80	3,90	14,74		14,74	15,06		15,06		68,36		4,90		3,37
25.04.2025	24,00		103,77	90,47	13,30	70,03	43,70	26,33	5,80	3,90	12,85		12,85	13,13		13,13		68,49		4,90		3,32
26.04.2025	24,00	*	102,02	89,25	12,77	69,45	42,96	26,49	5,80	3,90	12,27		12,27	12,53		12,53		67,80		4,90		3,26
27.04.2025	24,00	*	106,22	90,86	15,36	69,87	43,21	26,66	5,80	3,90	14,99		14,99	15,31		15,31		68,19		4,90		3,50
28.04.2025	24,00	*	103,48	90,87	12,61	69,43	43,63	25,80	5,80	3,90	11,98		11,98	12,24		12,24		67,88		4,90		3,22
29.04.2025	24,00	*	104,72	91,32	13,40	69,16	44,05	25,11	5,80	3,90	12,72		12,72	12,99		12,99		67,57		4,90		3,22
30.04.2025	24,00	*	104,38	90,89	13,49	69,61	43,69	25,92	5,80	3,90	12,78		12,78	13,05		13,05		68,04		4,90		3,30
01.05.2025	24,00	*	104,12	90,17	13,95	69,39	43,31	26,08	5,80	3,90	13,21		13,21	13,49		13,49		67,85		4,90		3,32
02.05.2025	24,00	*	103,92	91,15	12,77	69,57	44,25	25,32	5,80	3,90	12,03		12,03	12,28		12,28		68,12		4,90		3,20
03.05.2025	24,00	*	104,86	91,96	12,90	70,14	45,61	24,53	5,80	3,90	12,18		12,18	12,44		12,44		68,62		4,90		3,17
04.05.2025	24,00	*	106,07	91,48	14,59	69,75	45,21	24,54	5,80	3,90	13,89		13,89	14,19		14,19		68,27		4,90		3,27
05.05.2025	24,00	*	103,12	91,32	11,80	70,34	45,27	25,07	5,80	3,90	10,93		10,93	11,17		11,17		68,42		4,90		3,12
06.05.2025	24,00	*	106,25	93,22	13,03	69,95	45,07	24,88	5,80	3,90	12,15		12,15	12,41		12,41		68,43		4,90		3,24
07.05.2025	24,00	*	103,29	89,84	13,45	69,30	43,61	25,69	5,80	3,90	12,38		12,38	12,65		12,65		67,89		4,90		3,24
08.05.2025	24,00	*	104,89	90,27	14,62	70,11	43,76	26,35	5,80	3,90	13,55		13,55	13,85		13,85		68,81		4,90		3,41
09.05.2025	24,00	*	103,22	90,50	12,72	69,22	43,96	25,26	5,80	3,90	11,59		11,59	11,84		11,84		67,83		4,90		3,17
10.05.2025	24,00	*	100,63	88,27	12,36	69,16	43,69	25,47	5,80	3,90	11,06		11,06	11,30		11,30		67,78		4,90		3,11
11.05.2025	24,00	*	102,64	87,55	15,09	69,85	43,60	26,25	5,80	3,90	13,84		13,84	14,14		14,14		68,37		4,90		3,36
12.05.2025	24,00	*	103,07	88,87	14,20	69,74	44,44	25,30	5,80	3,90	12,96		12,96	13,24		13,24		68,46		4,90		3,24
13.05.2025	24,00	*	99,29	85,71	13,58	69,74	44,87	24,87	5,80	3,90	12,05		12,05	12,31		12,31		68,44		4,90		3,08
14.05.2025	24,00	*	87,63	73,17	14,46	69,24	42,70	26,54	5,80	3,90	12,47		12,47	12,74		12,74		68,00		4,90		2,95
15.05.2025	24,00	*	82,66	69,35	13,31	69,19	42,09	27,10	5,80	3,90	11,31		11,31	11,55		11,55		68,02		4,90		2,80
16.05.2025	24,00	*	82,78	69,64	13,14	69,50	42,73	26,77	5,80	3,90	11,14		11,14	11,38		11,38		68,26		4,90		2,78
17.05.2025	24,00	*	82,79	69,73	13,06	69,10	42,81	26,29	5,80	3,90	11,03		11,03	11,27		11,27		67,71		4,90		2,74
18.05.2025	24,00	*	84,77	69,08	15,69	68,64	42,93	25,71	5,80	3,90	13,76		13,76	14,05		14,05		67,77		4,90		2,86
19.05.2025	24,00	*	87,96	73,61	14,35	69,54	58,18	11,36	5,80	3,90	12,47		12,47	12,74		12,74		68,30		4,90		1,84
Среднее	24,00		99,60	85,97	13,62	69,63	44,42	25,21	5,80	3,90	12,55		12,55	12,82		12,82		68,19		4,90		3,12
Итого	648,00		2689,08	2321,21	367,87						338,89		338,89	346,19		346,19						84,34

Показания счетчиков на момент снятия данных:									
Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.04.2025	48378,6	43060,90	6095,93		6243,94			1919,31	11910,70
23.05.2025	51427,7	45684,80	6486,35		6642,76			2036,76	12654,70

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:	0 час	Гкал	Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему	0 час	куб.м	
Период расчета по договору:	час		_____ / _____ /
Период превышения t2:			
Корректировка на температуру холодной воды	7,15 °C	2,63 Гкал	
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			
Количество потребленной тепловой энергии Qобщ.	81,71 Гкал		Представитель теплоснабжающей организации
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл.	346,19 м.куб.		_____ / _____ /

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Май 2025

Абонент: Жилой дом по адресу: ул. Бабушкина, д. 98, лит. Е

Адрес: Бабушкина ул, д. 98, лит. Е

Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховозэнерго"

Источник: ТЭЦ ООО "Обуховозэнерго"

Договор: 24182.046.6

Строит.адрес: Строит.адрес:

Телефон: Телефон:

Схема подключения: 2-х трубная схема

Узел учета: Узел учета:

Код УУТЭ: 67730

Общий: 67730

график: 150/70

Установленные приборы:		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЭ поверены до: 21.11.2027		Режим (схема): ОП: СП-2; МП: СП-2;	
Вычислитель:	СПТ 943.1 № 8987	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
Подающий трубопровод (М1)		ИТЭМ-32	0,12	30	КТПТР-05		
Обратный трубопровод (М2)		ИТЭМ-32	0,12	30	КТПТР-05		
Подающий ГВС (М3)		ИТЭМ-25	0,068	17	ТПТ-15-2		
Циркуляционный ГВС (М4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:		зима: $Q=M1*(h1-h_{хв})-M2*(h2-h_{хв})$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-h_{хв})$				
Договорные нагрузки, Г кал/час:		Qот. = 0,31	Qвент. = 0	Qтех. = 0	Qтех.гв = 0	Qгвс. = 0,2006	
Договорные нагрузки (ср.час), Г кал/час:					Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср = 0,0912	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот. = 93	Gвент. = 0	Gтех. = 0	Gтех.гв = 0	Gгвс. = 36,48	Gгвс.м =

Фактическое потребление за отчетный период с 20.05.2025 по 22.05.2025																						
Дата	Ти час	НС	Контроль ГВС (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)											Qобщ Гкал
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	
20.05.2025	24,00	*	84,56	70,77	13,79	69,77	69,40	0,37	5,80	3,90	11,84		11,84	12,10		12,10		68,60		4,90		0,81
21.05.2025	24,00	*	85,06	70,29	14,77	69,66	69,27	0,39	5,80	3,90	12,95		12,95	13,23		13,23		68,48		4,90		0,89
22.05.2025	24,00	*	83,81	69,55	14,26	69,85	69,48	0,37	5,80	3,90	12,44		12,44	12,71		12,71		68,79		4,90		0,86
Среднее	24,00		84,48	70,20	14,27	69,76	69,38	0,38	5,80	3,90	12,41		12,41	12,68		12,68		68,62		4,90		0,85
	72,00		253,43	210,61	42,82						37,23		37,23	38,04		38,04						2,56

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.04.2025	48378,6	43060,90	6095,93		6243,94			1919,31	11910,70
23.05.2025	51427,7	45684,80	6486,35		6642,76			2036,76	12654,70

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 0 час

Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему: 0 час

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 7,15 °С

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 0,27 Гкал

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. 2,29 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 38,04 м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: f4c3c1f4-a789-4133-944a-f28ff780f8a2

ОТПРАВЛЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

26.05.25 15:21 (MSK)

Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B

УТВЕРЖДЕНО

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

27.05.25 09:32 (MSK)

Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D