

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Май 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Бабушкина, д. 99, лит. И			Договор:	33960.046.6			Телефон:				Узел учета:	Общий		
Адрес:	Бабушкина ул, д. 99, лит. И			Строит.адрес:								Код УУТЭ:	109733		
Обслуживающая организация:				Телефон:											
Источник:	ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"			Схема подключения:	2-х трубная схема							график:	150/70		
Установленные приборы:				Часовые и суточн. архивы в файлах:				Приборы УУТЭ поверены до:				17.08.2025			
Вычислитель: БКТ-7.04 № 205811				расходомер:				Gmin=				Термопреобр.:			
Подающий трубопровод (М1)				ПРЭМ-32-В1				0,067				30			
Обратный трубопровод (М2)				ПРЭМ-32-В1				0,067				30			
Подающий ГВС (М3)				ПРЭМ-20-В1				0,027				12			
Циркуляционный ГВС (М4)												ТСП-Н			
Подпиточный трубопровод (Vп)															
Расчетный алгоритм:				зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)				лето: Qгвс=M3*(h3-hxв)							
Договорные нагрузки, Гкал/час:				Qот.= 0,256				Qвент.= 0				Qтех.= 0			
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:												Qтех.гвс.= 0			
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:				Gот.= 76,8				Gвент.= 0				Gтех.гвс.= 0			
												Qгвс.= 0,1078			
												Qгвс.ср.= 0,049			
												Gгвс.= 19,6 Gгвс.м=			

Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2025 по 19.05.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.04.2025	24,00		131,71	117,79	13,92	70,91	49,56	21,35	6,80	4,90	10,28		10,28	10,52		10,52		70,95				3,51
24.04.2025	24,00		131,45	116,21	15,24	70,22	48,83	21,39	6,80	4,90	11,82		11,82	12,07		12,07		69,96				3,56
25.04.2025	24,00		129,10	114,11	14,99	70,02	48,10	21,92	6,80	4,90	11,58		11,58	11,84		11,84		70,11				3,56
26.04.2025	24,00		126,59	111,43	15,16	69,46	47,38	22,08	6,80	4,90	11,81		11,81	12,05		12,05		69,45				3,52
27.04.2025	24,00		128,67	111,90	16,77	70,15	47,73	22,42	6,80	4,90	13,40		13,40	13,69		13,69		70,07				3,69
28.04.2025	24,00	*	130,47	116,19	14,28	69,42	47,98	21,44	6,80	4,90	10,76		10,76	11,00		11,00		69,62				3,48
29.04.2025	24,00		131,06	116,70	14,36	69,25	48,25	21,00	6,80	4,90	10,80		10,80	11,03		11,03		69,26				3,45
30.04.2025	24,00		129,51	115,40	14,11	69,66	48,05	21,61	6,80	4,90	10,62		10,62	10,84		10,84		69,72				3,48
01.05.2025	24,00		130,58	113,66	16,92	69,43	47,70	21,73	6,80	4,90	13,52		13,52	13,82		13,82		69,56				3,65
02.05.2025	24,00		131,90	117,90	14,00	69,52	48,52	21,00	6,80	4,90	10,42		10,42	10,63		10,63		69,73				3,45
03.05.2025	24,00		134,06	119,31	14,75	70,24	49,40	20,84	6,80	4,90	11,11		11,11	11,33		11,33		70,24				3,52
04.05.2025	24,00		133,67	117,30	16,37	69,80	48,90	20,90	6,80	4,90	12,80		12,80	13,07		13,07		69,91				3,60
05.05.2025	24,00		129,69	115,11	14,58	69,82	48,20	21,62	6,80	4,90	11,13		11,13	11,36		11,36		70,00				3,51
06.05.2025	24,00		135,48	119,93	15,55	70,01	48,97	21,04	6,80	4,90	11,89		11,89	12,17		12,17		69,99				3,62
07.05.2025	24,00		127,94	113,40	14,54	69,26	47,57	21,69	6,80	4,90	11,08		11,08	11,33		11,33		69,27				3,47
08.05.2025	24,00		128,92	114,33	14,59	70,08	47,95	22,13	6,80	4,90	11,10		11,10	11,37		11,37		70,09				3,56
09.05.2025	24,00		130,88	115,78	15,10	69,24	47,95	21,29	6,80	4,90	11,62		11,62	11,88		11,88		69,34				3,52
10.05.2025	24,00		130,53	114,88	15,65	69,10	47,83	21,27	6,80	4,90	12,19		12,19	12,43		12,43		69,12				3,53
11.05.2025	24,00		131,33	114,44	16,89	69,80	47,89	21,91	6,80	4,90	13,43		13,43	13,71		13,71		69,77				3,69
12.05.2025	24,00		134,04	118,23	15,81	69,61	48,50	21,11	6,80	4,90	12,19		12,19	12,48		12,48		69,73				3,60
13.05.2025	24,00		133,20	118,65	14,55	69,54	48,94	20,60	6,80	4,90	10,92		10,92	11,16		11,16		69,55				3,46
14.05.2025	24,00		123,76	108,49	15,27	68,87	47,73	21,14	6,80	4,90	11,99		11,99	12,25		12,25		68,89				3,35
15.05.2025	24,00		118,52	103,95	14,57	68,73	47,30	21,43	6,80	4,90	11,29		11,29	11,55		11,55		68,84				3,23
16.05.2025	24,00		119,09	105,79	13,30	69,03	47,87	21,16	6,80	4,90	9,98		9,98	10,19		10,19		69,24				3,16
17.05.2025	24,00		120,09	106,82	13,27	68,70	47,96	20,74	6,80	4,90	9,97		9,97	10,17		10,17		68,49				3,13
18.05.2025	24,00		119,04	104,31	14,73	68,13	47,46	20,67	6,80	4,90	11,47		11,47	11,70		11,70		68,51				3,16
19.05.2025	24,00		130,76	115,84	14,92	69,30	61,90	7,40	6,80	4,90	11,37		11,37	11,61		11,61		69,36				1,90
Среднее	24,00		128,96	113,99	14,97	69,53	48,68	20,85	6,80	4,90	11,50		11,50	11,75		11,75		69,58				3,42
Итого	648,00		3482,04	3077,85	404,19						310,54		310,54	317,25		317,25						92,36

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
24.04.2025	122866	108106,00	12882,90		13208,60			4507,91	31283,00
24.05.2025	126770	111562,00	13228,10		13561,30			4624,89	32003,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:	0 час	Гкал	Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему	0 час	куб.м	
Период расчета по договору:	час		_____ / _____ /
Период превышения t2:			
Корректировка на температуру холодной воды	7,15 °C	2,89 Гкал	
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ.	89,47 Гкал		Представитель теплоснабжающей организации
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл.	317,25 м.куб.		_____ / _____ /

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Май 2025

Абонент: Жилой дом по адресу: ул. Бабушкина, д. 99, лит. И

Адрес: Бабушкина ул, д. 99, лит. И

Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховозэнерго"

Источник: ТЭЦ ООО "Обуховозэнерго"

Договор: 33960.046.6

Строит.адрес: Строит.адрес:

Телефон: Телефон:

Схема подключения: 2-х трубная схема

Узел учета: Узел учета:

Общий 109733

Код УУТЭ: Код УУТЭ:

график: 150/70

Установленные приборы:		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЭ поверены до:		17.08.2025		Режим (схема):	
Вычислитель: БКТ-7.04 № 205811		расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:	
Подающий трубопровод (M1)		ПРЭМ-32-B1		0,067	30	КТСП-Н			
Обратный трубопровод (M2)		ПРЭМ-32-B1		0,067	30	КТСП-Н			
Подающий ГВС (M3)		ПРЭМ-20-B1		0,027	12	ТСП-Н			
Циркуляционный ГВС (M4)									
Подпиточный трубопровод (Vп)									
Расчетный алгоритм:		зима:	Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)		лето:	Qгвс=M3*(h3-hхв)			
Договорные нагрузки, Г кал/час:		Qот. =	0,256	Qвент. =	0	Qтех. =	0	Qтех.гв=	0
Договорные нагрузки (ср.час), Г кал/час:								Qгвс.ср=	0,1078
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот. =	76,8	Gвент. =	0	Gтех. =	0	Gтех.гв=	0
								Gгвс.ср=	0,049
								Gгвс.ср=	19,6
								Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 20.05.2025 по 22.05.2025																						
Контроль ГВС (ТВ-1)											Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ Гкал
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	
20.05.2025	24,00	*	140,76	125,57	15,19	69,26	69,18	0,08	6,80	4,90	11,75		11,75	11,99		11,99		69,47				0,82
21.05.2025	24,00		138,35	123,43	14,92	69,12	69,04	0,08	6,80	4,90	11,43		11,43	11,66		11,66		69,36				0,79
22.05.2025	24,00		136,19	121,98	14,21	69,22	69,13	0,09	6,80	4,90	10,72		10,72	10,97		10,97		69,43				0,74
Среднее	24,00		138,43	123,66	14,77	69,20	69,12	0,08	6,80	4,90	11,30		11,30	11,54		11,54		69,42				0,78
Итого	72,00		415,30	370,98	44,32						33,90		33,90	34,62		34,62						2,35

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
24.04.2025	122866	108106,00	12882,90		13208,60			4507,91	31283,00
24.05.2025	126770	111562,00	13228,10		13561,30			4624,89	32003,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 0 час

Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему: 0 час

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 7,15 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 0,24 Гкал

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. 2,11 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 34,62 м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: f4c3c1f4-a789-4133-944a-f28ff780f8a2

ОТПРАВЛЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна

26.05.25 15:21 (MSK)

Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B

УТВЕРЖДЕНО

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН

27.05.25 09:32 (MSK)

Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D

ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР