

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Май 2025
за период с 23.04.2025 по 22.05.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 105-2
Обслуживающая организация:
Источник:

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 105-2

Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЗ:

Телефон:

Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Часовые и суточные архивы в файлах:

Вычислитель: БКТ-7 №207725		Режим (схема):		Приборы УУТЗ поверены до:		Тхв, гр.С= 7.15	
Подающ.тр.(M1): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Обратн.тр.(M2): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр. ГВС(M3): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.цирк.ГВС(M4): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.подпитки(V5):	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:	
Расчетный алгоритм:		зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$		лето: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$			
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=		Qгвс=	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:		Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=				
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=		Gгвс=	

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.04.2025 по 22.05.2025																						Общее теплотпр-е
Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Qобщ.
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	
ч	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	т	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.04.25	24,00	-	279,93	274,10	5,83	70,65	58,07	11,78	0,69	0,49	136,05	-	136,05	139,15	-	139,15	-	70,56	-	-	-	3,65
24.04.25	24,00	-	277,31	271,09	6,22	69,83	58,09	11,74	0,69	0,49	134,91	-	134,91	137,92	-	137,92	-	69,71	-	-	-	3,63
25.04.25	24,00	-	272,25	266,09	6,16	69,82	57,62	12,20	0,69	0,49	132,49	-	132,49	135,46	-	135,46	-	69,72	-	-	-	3,68
26.04.25	24,00	-	265,96	258,41	7,55	69,25	56,72	12,53	0,69	0,49	130,10	-	130,10	132,96	-	132,96	-	69,15	-	-	-	3,77
27.04.25	24,00	-	269,26	258,85	10,41	69,73	57,01	12,72	0,69	0,49	132,89	-	132,89	135,84	-	135,84	-	69,62	-	-	-	4,03
28.04.25	24,00	-	276,49	270,37	6,12	69,23	57,10	12,13	0,69	0,49	134,51	-	134,51	137,48	-	137,48	-	69,14	-	-	-	3,71
29.04.25	24,00	-	278,93	272,71	6,22	68,93	57,15	11,78	0,69	0,49	135,74	-	135,74	138,67	-	138,67	-	68,83	-	-	-	3,65
30.04.25	24,00	-	273,75	267,76	5,99	69,39	57,15	12,24	0,69	0,49	133,05	-	133,05	136,01	-	136,01	-	69,28	-	-	-	3,70
01.05.25	24,00	-	272,86	265,65	7,21	69,15	56,92	12,23	0,69	0,49	133,29	-	133,29	136,19	-	136,19	-	69,05	-	-	-	3,76
02.05.25	24,00	-	278,08	272,40	5,68	69,35	57,52	11,83	0,69	0,49	135,05	-	135,05	138,02	-	138,02	-	69,25	-	-	-	3,63
03.05.25	24,00	-	282,95	276,96	5,99	69,92	58,37	11,55	0,69	0,49	137,37	-	137,37	140,48	-	140,48	-	69,81	-	-	-	3,63
04.05.25	24,00	-	281,04	274,17	6,87	69,52	57,98	11,54	0,69	0,49	137,06	-	137,06	140,12	-	140,12	-	69,42	-	-	-	3,65
05.05.25	24,00	-	273,59	267,91	5,68	69,64	57,51	12,13	0,69	0,49	132,79	-	132,79	135,73	-	135,73	-	69,55	-	-	-	3,66
06.05.25	24,00	-	285,99	280,53	5,46	69,69	57,95	11,74	0,69	0,49	138,67	-	138,67	141,73	-	141,73	-	69,58	-	-	-	3,68
07.05.25	24,00	-	267,97	262,96	5,01	69,02	56,40	12,62	0,69	0,49	129,86	-	129,86	132,70	-	132,70	-	68,92	-	-	-	3,67
08.05.25	24,00	-	271,80	265,25	6,55	69,85	57,06	12,79	0,69	0,49	132,24	-	132,24	135,23	-	135,23	-	69,74	-	-	-	3,86
09.05.25	24,00	-	275,67	269,37	6,30	68,96	56,79	12,17	0,69	0,49	134,02	-	134,02	136,95	-	136,95	-	68,86	-	-	-	3,73
10.05.25	24,00	-	274,09	268,11	5,98	68,85	56,73	12,12	0,69	0,49	133,19	-	133,19	136,08	-	136,08	-	68,74	-	-	-	3,67
11.05.25	24,00	-	273,42	265,80	7,62	69,48	56,99	12,49	0,69	0,49	133,40	-	133,40	136,37	-	136,37	-	69,37	-	-	-	3,86
12.05.25	24,00	-	279,94	273,76	6,18	69,37	57,43	11,94	0,69	0,49	135,91	-	135,91	138,93	-	138,93	-	69,28	-	-	-	3,71
13.05.25	24,00	-	278,82	274,01	4,81	69,32	57,94	11,38	0,69	0,49	134,94	-	134,94	137,92	-	137,92	-	69,22	-	-	-	3,46
14.05.25	24,00	-	255,91	250,32	5,59	68,58	56,65	11,93	0,69	0,49	124,22	-	124,22	126,88	-	126,88	-	68,48	-	-	-	3,38
15.05.25	24,00	-	242,78	236,89	5,89	68,49	56,41	12,08	0,69	0,49	118,03	-	118,03	120,56	-	120,56	-	68,39	-	-	-	3,27
16.05.25	24,00	-	244,86	238,92	5,94	68,79	56,84	11,95	0,69	0,49	119,10	-	119,10	121,68	-	121,68	-	68,70	-	-	-	3,27
17.05.25	24,00	-	245,31	239,12	6,19	68,41	56,55	11,86	0,69	0,49	119,43	-	119,43	121,99	-	121,99	-	68,29	-	-	-	3,26
18.05.25	24,00	-	244,63	236,62	8,01	67,92	56,23	11,69	0,69	0,49	119,79	-	119,79	122,34	-	122,34	-	67,84	-	-	-	3,32
19.05.25	24,00	-	256,01	250,88	5,13	68,98	62,36	6,62	0,69	0,49	124,17	-	124,17	126,86	-	126,86	-	68,88	-	-	-	2,03
20.05.25	24,00	-	267,93	262,99	4,94	68,99	66,43	2,56	0,69	0,49	129,86	-	129,86	132,67	-	132,67	-	68,89	-	-	-	1,03
21.05.25	24,00	-	264,04	257,71	6,33	68,88	66,22	2,66	0,69	0,49	128,61	-	128,61	131,39	-	131,39	-	68,79	-	-	-	1,13
22.05.25	24,00	-	260,38	254,66	5,72	69,02	66,30	2,72	0,69	0,49	126,63	-	126,63	129,38	-	129,38	-	68,92	-	-	-	1,10
Среднее	24,00	-	269,07	262,81	6,25	69,23	58,31	10,92	0,69	0,49	130,91	-	130,91	133,79	-	133,79	-	69,13	-	-	0,00	3,32
Итого	720,00	-	8071,95	7884,37	187,58	-	-	-	-	-	3927,37	-	3927,37	4013,69	-	4013,69	-	-	-	-	-	99,55

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
	22.04.25							-	-	-
	22.05.25							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды:
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл:

час
час

Гкал
м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____

Представитель теплоснабжающей организации

_____ / _____

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: f4c3c1f4-a789-4133-944a-f28ff780f8a2

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

26.05.25 15:21 (MSK)

Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B

27.05.25 09:32 (MSK)

Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D