

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Май 2025
за период с 23.04.2025 по 22.05.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 107
Обслуживающая организация:
Источник:

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 107

Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЗ:

Телефон:

Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Часовые и суточные архивы в файлах:

Установленные приборы:		Вычислитель: БКТ-7 №207709		Режим (схема):		Приборы УУТЗ поверены до:		Тхв, гр.С= 7.15	
Подающ.тр.(М1): № 515648	Расходомер:	ПРЭМ 40 В1	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	№ 47797Г	Преобр.давления:	№	
Обратн.тр.(М2): № 515498	Расходомер:	ПРЭМ 40 В1	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	№ 47797Х	Преобр.давления:	№	
Тр. ГВС(М3): № 507273	Расходомер:	ПРЭМ 32 В1	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№	
Тр.цирк.ГВС(М4): №	Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№	
Тр.подпитки(В5):	Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:		
Расчетный алгоритм:		зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)		лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=				
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:		Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=						
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=				

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.04.2025 по 22.05.2025																						Общее теплопотр-е
Дата	Ти ч	НС	Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Qобщ. Гкал
			M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 МПа	P2 МПа	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV(излив) м3	Vподп м3	T3 °C	T4 °C	P3 МПа	P4 МПа	
23.04.25	24,00	-	133,84	123,45	10,39	70,67	49,77	20,90	0,69	0,49	91,68	-	91,68	93,77	-	93,77	-	70,66	-	-	-	3,32
24.04.25	24,00	-	132,91	121,90	11,01	69,82	49,01	20,81	0,69	0,49	91,23	-	91,23	93,26	-	93,26	-	69,80	-	-	-	3,31
25.04.25	24,00	-	131,46	119,34	12,12	69,83	48,44	21,39	0,69	0,49	90,54	-	90,54	92,57	-	92,57	-	69,82	-	-	-	3,40
26.04.25	24,00	-	126,82	116,49	10,33	69,25	47,61	21,64	0,69	0,49	87,01	-	87,01	88,93	-	88,93	-	69,23	-	-	-	3,24
27.04.25	24,00	-	128,91	116,58	12,33	69,72	47,75	21,97	0,69	0,49	88,86	-	88,86	90,86	-	90,86	-	69,70	-	-	-	3,42
28.04.25	24,00	-	132,40	121,70	10,70	69,24	48,15	21,09	0,69	0,49	90,76	-	90,76	92,78	-	92,78	-	69,24	-	-	-	3,31
29.04.25	24,00	-	134,00	122,56	11,44	68,91	48,39	20,52	0,69	0,49	92,03	-	92,03	94,03	-	94,03	-	68,91	-	-	-	3,31
30.04.25	24,00	-	131,00	120,50	10,50	69,38	48,19	21,19	0,69	0,49	89,79	-	89,79	91,78	-	91,78	-	69,37	-	-	-	3,29
01.05.25	24,00	-	130,51	119,59	10,92	69,15	48,02	21,13	0,69	0,49	89,54	-	89,54	91,49	-	91,49	-	69,14	-	-	-	3,29
02.05.25	24,00	-	133,32	122,60	10,72	69,36	48,60	20,76	0,69	0,49	91,31	-	91,31	93,36	-	93,36	-	69,36	-	-	-	3,29
03.05.25	24,00	-	135,88	124,60	11,28	69,89	49,52	20,37	0,69	0,49	93,26	-	93,26	95,38	-	95,38	-	69,89	-	-	-	3,33
04.05.25	24,00	-	135,34	123,03	12,31	69,51	49,24	20,27	0,69	0,49	93,11	-	93,11	95,17	-	95,17	-	69,51	-	-	-	3,36
05.05.25	24,00	-	131,67	120,33	11,34	69,65	48,56	21,09	0,69	0,49	90,48	-	90,48	92,48	-	92,48	-	69,64	-	-	-	3,33
06.05.25	24,00	-	136,45	126,47	9,98	69,67	49,28	20,39	0,69	0,49	93,35	-	93,35	95,41	-	95,41	-	69,66	-	-	-	3,28
07.05.25	24,00	-	129,32	118,07	11,25	69,00	47,88	21,12	0,69	0,49	88,90	-	88,90	90,84	-	90,84	-	68,99	-	-	-	3,27
08.05.25	24,00	-	130,68	119,32	11,36	69,83	48,27	21,56	0,69	0,49	89,80	-	89,80	91,83	-	91,83	-	69,81	-	-	-	3,37
09.05.25	24,00	-	131,33	121,53	9,80	68,94	48,14	20,80	0,69	0,49	89,84	-	89,84	91,78	-	91,78	-	68,93	-	-	-	3,21
10.05.25	24,00	-	130,55	120,92	9,63	68,83	48,04	20,79	0,69	0,49	89,30	-	89,30	91,24	-	91,24	-	68,82	-	-	-	3,18
11.05.25	24,00	-	131,75	119,49	12,26	69,44	48,13	21,31	0,69	0,49	90,78	-	90,78	92,80	-	92,80	-	69,42	-	-	-	3,40
12.05.25	24,00	-	133,84	123,47	10,37	69,36	48,73	20,63	0,69	0,49	91,70	-	91,70	93,74	-	93,74	-	69,35	-	-	-	3,27
13.05.25	24,00	-	133,82	123,33	10,49	69,30	49,05	20,25	0,69	0,49	91,68	-	91,68	93,73	-	93,73	-	69,30	-	-	-	3,23
14.05.25	24,00	-	122,97	112,43	10,54	68,59	47,68	20,91	0,69	0,49	84,43	-	84,43	86,24	-	86,24	-	68,58	-	-	-	3,08
15.05.25	24,00	-	116,81	106,35	10,46	68,51	47,17	21,34	0,69	0,49	80,30	-	80,30	82,04	-	82,04	-	68,50	-	-	-	2,99
16.05.25	24,00	-	116,94	107,64	9,30	68,79	47,74	21,05	0,69	0,49	80,11	-	80,11	81,84	-	81,84	-	68,78	-	-	-	2,91
17.05.25	24,00	-	117,66	107,45	10,21	68,40	47,79	20,61	0,69	0,49	80,75	-	80,75	82,53	-	82,53	-	68,38	-	-	-	2,91
18.05.25	24,00	-	116,56	106,59	9,97	67,94	47,61	20,33	0,69	0,49	80,02	-	80,02	81,71	-	81,71	-	67,93	-	-	-	2,85
19.05.25	24,00	-	123,35	112,71	10,64	68,96	56,73	12,23	0,69	0,49	84,75	-	84,75	86,58	-	86,58	-	68,95	-	-	-	2,12
20.05.25	24,00	-	127,17	118,77	8,40	69,00	63,33	5,67	0,69	0,49	86,83	-	86,83	88,71	-	88,71	-	69,00	-	-	-	1,26
21.05.25	24,00	-	125,39	116,34	9,05	68,90	63,06	5,84	0,69	0,49	85,74	-	85,74	87,61	-	87,61	-	68,89	-	-	-	1,31
22.05.25	24,00	-	123,40	115,06	8,34	69,05	62,98	6,07	0,69	0,49	84,28	-	84,28	86,13	-	86,13	-	69,04	-	-	-	1,28
Среднее	24,00	-	128,87	118,29	10,58	69,23	50,10	19,13	0,69	0,49	88,41	-	88,41	90,35	-	90,35	-	69,22	-	-	0,00	3,00
Итого	720,00	-	3866,05	3548,61	317,44	-	-	-	-	-	2652,16	-	2652,16	2710,62	-	2710,62	-	-	-	-	-	90,08

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
	22.04.25							-	-	-
	22.05.25							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды:
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл:

час
час

Гкал
м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____

Представитель теплоснабжающей организации

_____ / _____

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: f4c3c1f4-a789-4133-944a-f28ff780f8a2

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность N9827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

26.05.25 15:21 (MSK)

Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

27.05.25 09:32 (MSK)

Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D