

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Май 2025
за период с 23.04.2025 по 22.05.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 113-2
Обслуживающая организация:
Источник:

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 113-2

Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Телефон:

Схема подключения: СО+ГВС 2- трубая. СО открытая. ГВС туликовое

Часовые и суточные архивы в файлах:

Установленные приборы:		Режим (схема):		Приборы УУТЭ поверены до:		Тхв, гр.С= 7.15	
Вычислитель: БКТ-7 №207735							
Подающ.тр.(М1): № 519379	Расходомер: ПРЭМ 40 В1	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	№ 51064Г	Преобр.давления:	№
Обратн.тр.(М2): № 515627	Расходомер: ПРЭМ 40 В1	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	№ 51064Х	Преобр.давления:	№
Тр. ГВС(М3): № 517016	Расходомер: ПРЭМ 32 С1	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	№ 4444	Преобр.давления:	№
Тр.цирк.ГВС(М4): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.подпитки(В5):	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:	
Расчетный алгоритм:		зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)		лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)			
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:		Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=				
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=		

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.04.2025 по 22.05.2025																						Общее теплотпотре
			Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)										Общ.	
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Гкал
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	
23.04.25	24,00	-	143,89	136,21	7,68	71,48	48,41	23,07	0,69	0,49	86,90	-	86,90	88,90	-	88,90	-	71,25	-	-	-	3,70
24.04.25	24,00	-	143,99	135,87	8,12	70,61	47,74	22,87	0,69	0,49	86,60	-	86,60	88,55	-	88,55	-	70,38	-	-	-	3,68
25.04.25	24,00	-	142,47	134,03	8,44	70,64	46,92	23,72	0,69	0,49	86,27	-	86,27	88,24	-	88,24	-	70,42	-	-	-	3,78
26.04.25	24,00	-	140,88	130,93	9,95	70,09	45,89	24,20	0,69	0,49	85,99	-	85,99	87,92	-	87,92	-	69,87	-	-	-	3,87
27.04.25	24,00	-	142,55	130,89	11,66	70,56	45,97	24,59	0,69	0,49	87,43	-	87,43	89,41	-	89,41	-	70,39	-	-	-	4,04
28.04.25	24,00	-	143,44	135,14	8,30	70,07	46,66	23,41	0,69	0,49	86,31	-	86,31	88,24	-	88,24	-	69,84	-	-	-	3,75
29.04.25	24,00	-	146,61	136,27	10,34	69,73	47,02	22,71	0,69	0,49	88,08	-	88,08	90,01	-	90,01	-	69,48	-	-	-	3,82
30.04.25	24,00	-	144,08	134,78	9,30	70,20	46,49	23,71	0,69	0,49	86,12	-	86,12	88,03	-	88,03	-	69,93	-	-	-	3,85
01.05.25	24,00	-	143,31	132,94	10,37	69,99	46,24	23,75	0,69	0,49	86,05	-	86,05	87,93	-	87,93	-	69,85	-	-	-	3,89
02.05.25	24,00	-	146,11	134,99	11,12	70,19	47,51	22,68	0,69	0,49	88,31	-	88,31	90,30	-	90,30	-	70,04	-	-	-	3,85
03.05.25	24,00	-	145,27	137,54	7,73	70,74	48,71	22,03	0,69	0,49	86,75	-	86,75	88,77	-	88,77	-	70,44	-	-	-	3,58
04.05.25	24,00	-	145,72	136,20	9,52	70,32	48,05	22,27	0,69	0,49	88,37	-	88,37	90,38	-	90,38	-	70,11	-	-	-	3,71
05.05.25	24,00	-	141,63	134,41	7,22	70,47	46,80	23,67	0,69	0,49	85,14	-	85,14	87,06	-	87,06	-	70,22	-	-	-	3,69
06.05.25	24,00	-	147,03	140,50	6,53	70,46	47,53	22,93	0,69	0,49	88,06	-	88,06	90,04	-	90,04	-	70,17	-	-	-	3,68
07.05.25	24,00	-	140,73	132,45	8,28	69,83	46,03	23,80	0,69	0,49	85,00	-	85,00	86,88	-	86,88	-	69,56	-	-	-	3,73
08.05.25	24,00	-	141,77	133,16	8,61	70,67	46,46	24,21	0,69	0,49	85,40	-	85,40	87,33	-	87,33	-	70,42	-	-	-	3,84
09.05.25	24,00	-	143,59	134,10	9,49	69,78	46,60	23,18	0,69	0,49	86,58	-	86,58	88,50	-	88,50	-	69,61	-	-	-	3,78
10.05.25	24,00	-	142,49	133,67	8,82	69,66	46,42	23,24	0,69	0,49	85,72	-	85,72	87,61	-	87,61	-	69,52	-	-	-	3,73
11.05.25	24,00	-	146,65	134,01	12,64	70,26	46,52	23,74	0,69	0,49	89,04	-	89,04	91,00	-	91,00	-	70,02	-	-	-	4,07
12.05.25	24,00	-	144,75	137,16	7,59	70,18	47,42	22,76	0,69	0,49	86,31	-	86,31	88,23	-	88,23	-	69,89	-	-	-	3,66
13.05.25	24,00	-	144,22	136,86	7,36	70,13	47,91	22,22	0,69	0,49	86,06	-	86,06	88,00	-	88,00	-	69,87	-	-	-	3,56
14.05.25	24,00	-	134,13	125,02	9,11	69,45	46,28	23,17	0,69	0,49	80,48	-	80,48	82,24	-	82,24	-	69,23	-	-	-	3,53
15.05.25	24,00	-	127,02	117,57	9,45	69,41	45,77	23,64	0,69	0,49	76,09	-	76,09	77,74	-	77,74	-	69,23	-	-	-	3,44
16.05.25	24,00	-	125,97	118,25	7,72	69,71	46,33	23,38	0,69	0,49	75,82	-	75,82	77,49	-	77,49	-	69,43	-	-	-	3,31
17.05.25	24,00	-	126,21	118,36	7,85	69,28	46,28	23,00	0,69	0,49	76,01	-	76,01	77,68	-	77,68	-	69,03	-	-	-	3,27
18.05.25	24,00	-	127,46	116,62	10,84	68,84	46,09	22,75	0,69	0,49	77,71	-	77,71	79,39	-	79,39	-	68,71	-	-	-	3,40
19.05.25	24,00	-	136,65	127,15	9,50	69,74	60,73	9,01	0,69	0,49	80,70	-	80,70	82,48	-	82,48	-	69,54	-	-	-	1,82
20.05.25	24,00	-	141,18	132,24	8,94	69,79	64,92	4,87	0,69	0,49	82,66	-	82,66	84,53	-	84,53	-	69,54	-	-	-	1,27
21.05.25	24,00	-	138,31	129,62	8,69	69,70	64,70	5,00	0,69	0,49	80,98	-	80,98	82,76	-	82,76	-	69,55	-	-	-	1,26
22.05.25		-																				
Среднее	24,00	-	140,62	131,62	9,01	70,07	48,57	21,50	0,69	0,49	84,52	-	84,52	86,40	-	86,40	-	69,85	-	-	0,00	3,47
Итого	696,00	-	4078,11	3816,94	261,17	-	-	-	-	-	2450,94	-	2450,94	2505,64	-	2505,64	-	-	-	-	-	100,52

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
	22.04.25	144582,410	130924,010	81798,050		83966,430		-	6235,501	29085,000
	21.05.25	148660,520	134740,950	84248,990		86472,070		-	6406,778	29781,000

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **24** час 1,45 Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **24** час 9,22 м3
Период расчета по договору: _____ / _____
Период превышения t2: _____
Корректировка на температуру холодной воды: 7.15 °С -1,91 Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 100,06 Гкал
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: 275,72 м3
Представитель теплоснабжающей организации: _____ / _____
Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента): _____

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: f4c3c1f4-a789-4133-944a-f28ff780f8a2

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed **26.05.25 15:21 (MSK)** Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР **27.05.25 09:32 (MSK)** Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D