

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Май 2025  
за период с 23.04.2025 по 22.05.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района  
Адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 113-3  
Обслуживающая организация:  
Источник:

Договор:  
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 113-3

Телефон:

Узел учета: Общий  
Код УУТЭ:

Телефон:

Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тулиповое

Часовые и суточные архивы в файлах:

Установленные приборы: Вычислитель: ВКТ-7 №207928 Подающ.тр.(М1): № 517953 Обратн.тр.(М2): № 515770 Тр. ГВС(М3): № 252419 Тр.цирк.ГВС(М4): № Тр.подпитки(В5):	Расходомер: ПРЭМ 40 В1 Расходомер: ПРЭМ 40 В1 Расходомер: ПРЭМ 32 С1 Расходомер: Расходомер:	Gmin= 0,1 Gmin= 0,1 Gmin= 0,12 Gmin= Gmin=	Режим (схема):	Gmax= 45 Gmax= 45 Gmax= 30 Gmax= Gmax=	Приборы УУТЭ поверены до: Термопреобр.: КТСП-Н № 36036Г Термопреобр.: КТСП-Н № 36036Х Термопреобр.: ТСП-Н № 3998 Термопреобр.: Термопреобр.:	Тхв, гр.С= 7.15 Преобр.давления: Преобр.давления: Преобр.давления: Преобр.давления:	№ № № №
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час: Договорные нагрузки (ср.час): Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Qот= Qтех.гвс.ср= Gот=	Qвент.= Qгвс.ср= Gвент.=	Qтех.пот.= Gтех.пот.=	Qгвс= Gгвс=			

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.04.2025 по 22.05.2025																						Общее теплотопр-е Qобщ.
Учет ГВС (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	
	ч		т	т	т	°С	°С	°С	МПа	МПа	т	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°С	°С	МПа	МПа
23.04.25	24,00	-	96,01	84,57	11,44	71,19	42,95	28,24	0,69	0,49	22,94	-	22,94	23,48	-	23,48	-	71,09	-	-	-	3,21
24.04.25	24,00	-	97,27	84,20	13,07	70,26	42,34	27,92	0,69	0,49	24,35	-	24,35	24,90	-	24,90	-	70,04	-	-	-	3,27
25.04.25	24,00	-	95,91	83,15	12,76	70,34	41,71	28,63	0,69	0,49	24,10	-	24,10	24,65	-	24,65	-	70,23	-	-	-	3,28
26.04.25	24,00	-	94,53	81,32	13,21	69,77	40,96	28,81	0,69	0,49	24,63	-	24,63	25,16	-	25,16	-	69,66	-	-	-	3,26
27.04.25	24,00	-	96,89	81,57	15,32	70,21	41,02	29,19	0,69	0,49	26,52	-	26,52	27,09	-	27,09	-	70,03	-	-	-	3,46
28.04.25	24,00	-	97,49	83,90	13,59	69,81	41,76	28,05	0,69	0,49	24,65	-	24,65	25,19	-	25,19	-	69,81	-	-	-	3,30
29.04.25	24,00	-	97,95	84,70	13,25	69,42	42,21	27,21	0,69	0,49	24,49	-	24,49	25,00	-	25,00	-	69,35	-	-	-	3,23
30.04.25	24,00	-	97,32	83,48	13,84	69,90	41,66	28,24	0,69	0,49	24,84	-	24,84	25,41	-	25,41	-	69,84	-	-	-	3,32
01.05.25	24,00	-	95,90	82,66	13,24	69,69	41,39	28,30	0,69	0,49	24,15	-	24,15	24,70	-	24,70	-	69,64	-	-	-	3,26
02.05.25	24,00	-	96,72	84,23	12,49	69,93	42,22	27,71	0,69	0,49	24,34	-	24,34	24,85	-	24,85	-	69,93	-	-	-	3,21
03.05.25	24,00	-	97,20	85,48	11,72	70,42	43,28	27,14	0,69	0,49	24,42	-	24,42	24,94	-	24,94	-	70,34	-	-	-	3,15
04.05.25	24,00	-	97,03	84,82	12,21	70,02	42,78	27,24	0,69	0,49	24,75	-	24,75	25,33	-	25,33	-	69,92	-	-	-	3,17
05.05.25	24,00	-	95,17	83,64	11,53	70,19	41,74	28,45	0,69	0,49	23,93	-	23,93	24,44	-	24,44	-	70,18	-	-	-	3,19
06.05.25	24,00	-	98,96	87,25	11,71	70,14	42,60	27,54	0,69	0,49	24,51	-	24,51	25,06	-	25,06	-	70,02	-	-	-	3,23
07.05.25	24,00	-	94,74	82,51	12,23	69,54	41,24	28,30	0,69	0,49	24,08	-	24,08	24,61	-	24,61	-	69,45	-	-	-	3,19
08.05.25	24,00	-	94,13	82,93	11,20	70,35	41,43	28,92	0,69	0,49	23,12	-	23,12	23,65	-	23,65	-	70,24	-	-	-	3,19
09.05.25	24,00	-	94,50	83,66	10,84	69,48	41,62	27,86	0,69	0,49	22,99	-	22,99	23,48	-	23,48	-	69,40	-	-	-	3,09
10.05.25	24,00	-	94,29	83,20	11,09	69,37	41,50	27,87	0,69	0,49	23,14	-	23,14	23,62	-	23,62	-	69,29	-	-	-	3,09
11.05.25	24,00	-	92,69	80,09	12,60	69,61	42,30	27,31	0,69	0,49	25,39	-	25,39	25,96	-	25,96	-	69,31	-	-	-	3,07
12.05.25	24,00	-	105,79	93,26	12,53	69,92	43,57	26,35	0,69	0,49	28,11	-	28,11	28,76	-	28,76	-	69,89	-	-	-	3,34
13.05.25	24,00	-	104,70	92,57	12,13	69,85	43,93	25,92	0,69	0,49	27,24	-	27,24	27,85	-	27,85	-	69,80	-	-	-	3,25
14.05.25	24,00	-	96,76	84,68	12,08	69,16	42,31	26,85	0,69	0,49	25,61	-	25,61	26,17	-	26,17	-	69,09	-	-	-	3,11
15.05.25	24,00	-	91,94	79,81	12,13	69,12	41,80	27,32	0,69	0,49	24,63	-	24,63	25,16	-	25,16	-	69,06	-	-	-	3,02
16.05.25	24,00	-	91,68	80,25	11,43	69,42	42,27	27,15	0,69	0,49	23,90	-	23,90	24,40	-	24,40	-	69,35	-	-	-	2,97
17.05.25	24,00	-	92,09	80,30	11,79	68,97	42,07	26,90	0,69	0,49	24,12	-	24,12	24,65	-	24,65	-	68,86	-	-	-	2,97
18.05.25	24,00	-	92,30	79,43	12,87	68,60	41,84	26,76	0,69	0,49	24,97	-	24,97	25,46	-	25,46	-	68,65	-	-	-	3,01
19.05.25	24,00	-	99,49	88,53	10,96	69,42	41,58	27,84	0,69	0,49	24,89	-	24,89	25,44	-	25,44	-	69,32	-	-	-	1,46
20.05.25	24,00	-	104,26	92,30	11,96	69,49	46,62	2,87	0,69	0,49	26,57	-	26,57	27,14	-	27,14	-	69,43	-	-	-	1,10
21.05.25	24,00	-	101,93	90,44	11,49	69,39	46,44	2,95	0,69	0,49	25,56	-	25,56	26,12	-	26,12	-	69,36	-	-	-	1,07
22.05.25	24,00	-	101,19	89,21	11,98	69,61	46,64	2,97	0,69	0,49	25,74	-	25,74	26,32	-	26,32	-	69,62	-	-	-	1,10
Среднее	24,00	-	96,89	84,60	12,29	69,75	45,19	24,56	0,69	0,49	24,76	-	24,76	25,30	-	25,30	-	69,67	-	-	0,00	2,92
Итого	720,00	-	2906,83	2538,14	368,69	-	-	-	-	-	742,68	-	742,68	758,99	-	758,99	-	-	-	-	-	87,54

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qтопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
	22.04.25									
	22.05.25									

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час  
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: час  
 Период расчета по договору: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 Период превышения t2:  
 Корректировка на температуру холодной воды: 7.15 °С  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 84,85 Гкал  
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: 376,21 м3  
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)  
 Представитель теплоснабжающей организации

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"  
Идентификатор: f4c3c1f4-a789-4133-944a-f28ff780f8a2

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО	<b>АО "ТЭК СПб"</b> , Яскевич Яна Александровна Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed	<b>26.05.25 15:21 (MSK)</b>	Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B
УТВЕРЖДЕНО	<b>ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"</b> , ОРЛОВ ИВАН ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	<b>27.05.25 09:32 (MSK)</b>	Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D