

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Май 2025
за период с 23.04.2025 по 22.05.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 115-1 ТЦ-2
Обслуживающая организация:
Источник:

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 115-1 ТЦ-2

Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Телефон:

Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС туликовое

Часовые и суточные архивы в файлах:

Установленные приборы:		Вычислитель: БКТ-7 №219419		Режим (схема):		Приборы УУТЭ поверены до:		Тхв, гр.С= 7.15	
Подающ.тр.(М1): № 550672	Расходомер:	ПРЭМ 40 В1	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	№ 18185Г	Преобр.давления:	№	
Обратн.тр.(М2): № 550670	Расходомер:	ПРЭМ 40 В1	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	№ 18185Х	Преобр.давления:	№	
Тр. ГВС(М3): № 529321	Расходомер:	ПРЭМ 32 В1	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	№ 4299	Преобр.давления:	№	
Тр.цирк.ГВС(М4): №	Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№	
Тр.подпитки(В5):	Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:		
Расчетный алгоритм:		зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)		лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=				
Договорные нагрузки (ср.час):		Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=						
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=				

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.04.2025 по 22.05.2025																						Общее теплопотр-е
Учет ГВС (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)										Общее теплопотр-е Qобщ.	
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3		P4
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа		МПа
23.04.25	24,00	-	111,18	96,97	14,21	71,12	50,04	21,08	0,69	0,49	18,47	-	18,47	18,91	-	18,91	-	71,30	-	-	-	3,06
24.04.25	24,00	-	111,53	96,56	14,97	70,26	49,43	20,83	0,69	0,49	19,35	-	19,35	19,76	-	19,76	-	70,30	-	-	-	3,07
25.04.25	24,00	-	110,56	95,08	15,48	70,29	48,89	21,40	0,69	0,49	19,72	-	19,72	20,15	-	20,15	-	70,46	-	-	-	3,13
26.04.25	24,00	-	110,00	93,09	16,91	69,75	48,21	21,54	0,69	0,49	21,10	-	21,10	21,56	-	21,56	-	69,92	-	-	-	3,19
27.04.25	24,00	-	111,07	93,31	17,76	70,22	48,53	21,69	0,69	0,49	21,96	-	21,96	22,43	-	22,43	-	70,27	-	-	-	3,27
28.04.25	24,00	-	110,97	95,90	15,07	69,72	48,86	20,86	0,69	0,49	19,36	-	19,36	19,80	-	19,80	-	69,98	-	-	-	3,05
29.04.25	24,00	-	110,86	96,77	14,09	69,37	49,16	20,21	0,69	0,49	18,49	-	18,49	18,88	-	18,88	-	69,53	-	-	-	2,94
30.04.25	24,00	-	109,71	95,72	13,99	69,84	48,86	20,98	0,69	0,49	18,39	-	18,39	18,78	-	18,78	-	70,02	-	-	-	2,99
01.05.25	24,00	-	111,30	94,65	16,65	69,65	48,54	21,11	0,69	0,49	21,01	-	21,01	21,48	-	21,48	-	69,83	-	-	-	3,16
02.05.25	24,00	-	110,56	96,37	14,19	69,82	49,23	20,59	0,69	0,49	18,66	-	18,66	19,09	-	19,09	-	70,00	-	-	-	2,98
03.05.25	24,00	-	112,28	97,65	14,63	70,39	50,12	20,27	0,69	0,49	19,13	-	19,13	19,57	-	19,57	-	70,54	-	-	-	3,01
04.05.25	24,00	-	112,72	96,95	15,77	69,99	49,59	20,40	0,69	0,49	20,19	-	20,19	20,65	-	20,65	-	70,18	-	-	-	3,08
05.05.25	24,00	-	110,10	95,61	14,49	70,12	48,86	21,26	0,69	0,49	18,94	-	18,94	19,36	-	19,36	-	70,39	-	-	-	3,05
06.05.25	24,00	-	113,66	99,84	13,82	70,10	49,55	20,55	0,69	0,49	18,57	-	18,57	19,00	-	19,00	-	70,20	-	-	-	3,02
07.05.25	24,00	-	107,79	94,70	13,09	69,47	48,19	21,28	0,69	0,49	17,86	-	17,86	18,24	-	18,24	-	69,66	-	-	-	2,93
08.05.25	24,00	-	110,61	94,99	15,62	70,33	48,69	21,64	0,69	0,49	20,30	-	20,30	20,75	-	20,75	-	70,49	-	-	-	3,16
09.05.25	24,00	-	110,04	95,90	14,14	69,43	48,59	20,84	0,69	0,49	18,80	-	18,80	19,22	-	19,22	-	69,63	-	-	-	2,98
10.05.25	24,00	-	109,51	95,57	13,94	69,31	48,47	20,84	0,69	0,49	18,59	-	18,59	19,02	-	19,02	-	69,50	-	-	-	2,96
11.05.25	24,00	-	110,12	95,49	14,63	69,94	48,64	21,30	0,69	0,49	19,31	-	19,31	19,74	-	19,74	-	70,05	-	-	-	3,06
12.05.25	24,00	-	111,28	97,22	14,06	69,83	49,23	20,60	0,69	0,49	18,71	-	18,71	19,14	-	19,14	-	70,01	-	-	-	2,99
13.05.25	24,00	-	111,85	96,94	14,91	69,79	49,57	20,22	0,69	0,49	19,47	-	19,47	19,92	-	19,92	-	69,96	-	-	-	3,00
14.05.25	24,00	-	102,85	89,18	13,67	69,08	48,17	20,91	0,69	0,49	17,98	-	17,98	18,37	-	18,37	-	69,27	-	-	-	2,81
15.05.25	24,00	-	97,38	84,03	13,35	69,01	47,54	21,47	0,69	0,49	17,28	-	17,28	17,68	-	17,68	-	69,20	-	-	-	2,73
16.05.25	24,00	-	98,45	84,39	14,06	69,34	48,00	21,34	0,69	0,49	18,05	-	18,05	18,44	-	18,44	-	69,63	-	-	-	2,78
17.05.25	24,00	-	99,06	84,49	14,57	68,91	47,67	21,24	0,69	0,49	18,57	-	18,57	18,97	-	18,97	-	69,04	-	-	-	2,80
18.05.25	24,00	-	97,63	83,72	13,91	68,46	47,51	20,95	0,69	0,49	17,83	-	17,83	18,23	-	18,23	-	68,78	-	-	-	2,71
19.05.25	24,00	-	101,71	87,94	13,77	69,46	63,23	6,23	0,69	0,49	18,05	-	18,05	18,45	-	18,45	-	69,63	-	-	-	1,51
20.05.25	24,00	-	103,28	90,34	12,94	69,53	67,94	1,59	0,69	0,49	17,35	-	17,35	17,75	-	17,75	-	69,74	-	-	-	1,05
21.05.25		-																				
22.05.25		-																				
Среднее	24,00	-	108,15	93,55	14,60	69,73	49,98	19,76	0,69	0,49	18,98	-	18,98	19,41	-	19,41	-	69,91	-	-	0,00	2,87
Итого	672,00	-	3028,06	2619,37	408,69	-	-	-	-	-	531,49	-	531,49	543,34	-	543,34	-	-	-	-	-	80,45

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qтопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
	22.04.25							-	-	-
	20.05.25							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час 1,28 Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: час 29,79 м3
Период расчета по договору: _____ / _____
Период превышения t2: _____
Корректировка на температуру холодной воды: 7.15 °C 3,19 Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 78,53 Гкал
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: 446,82 м3
Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____
Представитель теплоснабжающей организации _____

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: f4c3c1f4-a789-4133-944a-f28ff780f8a2

ОТПРАВЛЕНО	АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed	26.05.25 15:21 (MSK)	Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B
УТВЕРЖДЕНО	ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	27.05.25 09:32 (MSK)	Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D