

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Май 2025
за период с 23.04.2025 по 22.05.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 115-5
Обслуживающая организация:
Источник:

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 115-5
Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС с циркуляцией

Телефон:
Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 №208211
Подающ.тр.(М1): №
Обратн.тр.(М2): №
Тр. ГВС(М3): №
Тр.цирк.ГВС(М4): №
Тр.подпитки(V5):
Расчетный алгоритм:
зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)
лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Режим (схема):
Gmin=
Gmin=
Gmin=
Gmin=
Gmin=
Gmax=
Gmax=
Gmax=
Gmax=
Gmax=
Термопреобр.: №
Термопреобр.: №
Термопреобр.: №
Термопреобр.: №
Термопреобр.: №
Тхв, гр.С= 7.15
Преобр.давления: №
Преобр.давления: №
Преобр.давления: №
Преобр.давления: №
Преобр.давления: №

Часовые и суточн. архивы в файлах:
Приборы УУТЭ поверены до: 12.08.2021 0:00:00

Договорные нагрузки, Гкал/час:
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:

Qот=
Qтех.гвс.ср=
Gот=
Qвент.=
Qгвс.ср=
Gвент.=
Qтех.пот.=
Gгвс.=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.04.2025 по 22.05.2025																						Общее теплотптр-е
			Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ti	HC	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.04.25	24,00	-	132,41	124,38	8,03	71,77	54,98	16,79	0,69	0,49	71,49	66,58	4,91	73,17	67,86	5,31	-	71,72	64,90	0,59	0,49	2,67
24.04.25	24,00	-	131,44	123,83	7,61	70,85	54,23	16,62	0,69	0,49	70,76	66,29	4,47	72,38	67,58	4,80	-	70,79	64,09	0,59	0,49	2,60
25.04.25	24,00	-	130,06	121,82	8,24	70,95	53,80	17,15	0,69	0,49	70,31	65,26	5,05	71,93	66,47	5,46	-	70,89	63,88	0,59	0,49	2,68
26.04.25	24,00	-	128,02	118,86	9,16	70,39	53,11	17,28	0,69	0,49	69,66	63,60	6,06	71,24	64,81	6,43	-	70,33	63,21	0,59	0,49	2,70
27.04.25	24,00	-	129,53	119,02	10,51	70,84	53,35	17,49	0,69	0,49	71,16	63,71	7,45	72,78	64,91	7,87	-	70,78	63,59	0,59	0,49	2,83
28.04.25	24,00	-	131,70	122,71	8,99	70,38	53,58	16,80	0,69	0,49	71,64	65,79	5,85	73,24	67,00	6,24	-	70,32	63,38	0,59	0,49	2,70
29.04.25	24,00	-	132,09	124,09	8,00	69,98	53,74	16,24	0,69	0,49	71,35	66,55	4,80	72,97	67,77	5,20	-	69,93	63,28	0,59	0,49	2,58
30.04.25	24,00	-	130,46	122,63	7,83	70,48	53,64	16,84	0,69	0,49	70,43	65,75	4,68	72,03	66,95	5,08	-	70,43	63,52	0,59	0,49	2,62
01.05.25	24,00	-	130,08	121,07	9,01	70,28	53,32	16,96	0,69	0,49	70,66	64,83	5,83	72,27	66,04	6,23	-	70,23	63,26	0,59	0,49	2,69
02.05.25	24,00	-	130,95	123,70	7,25	70,48	53,94	16,54	0,69	0,49	70,48	66,30	4,18	72,08	67,51	4,57	-	70,43	63,65	0,59	0,49	2,56
03.05.25	24,00	-	132,36	125,37	6,99	70,96	54,78	16,18	0,69	0,49	71,08	67,06	4,02	72,74	68,35	4,39	-	70,91	64,37	0,59	0,49	2,53
04.05.25	24,00	-	132,65	124,08	8,57	70,59	54,45	16,14	0,69	0,49	72,02	66,34	5,68	73,65	67,56	6,09	-	70,54	64,02	0,59	0,49	2,61
05.05.25	24,00	-	130,60	122,46	8,14	70,79	53,96	16,83	0,69	0,49	70,67	65,54	5,13	72,31	66,75	5,56	-	70,75	63,86	0,59	0,49	2,64
06.05.25	24,00	-	135,40	127,92	7,48	70,71	54,41	16,30	0,69	0,49	73,01	68,56	4,45	74,70	69,84	4,86	-	70,66	64,07	0,59	0,49	2,62
07.05.25	24,00	-	128,28	120,92	7,36	70,14	53,32	16,82	0,69	0,49	69,42	64,82	4,60	70,97	66,02	4,95	-	70,09	63,19	0,59	0,49	2,55
08.05.25	24,00	-	129,15	121,57	7,58	70,98	53,80	17,18	0,69	0,49	69,87	65,11	4,76	71,46	66,32	5,14	-	70,92	63,90	0,59	0,49	2,63
09.05.25	24,00	-	130,54	122,44	8,10	70,06	53,52	16,54	0,69	0,49	70,70	65,52	5,18	72,29	66,74	5,55	-	70,01	63,26	0,59	0,49	2,60
10.05.25	24,00	-	129,59	122,14	7,45	69,94	53,46	16,48	0,69	0,49	70,01	65,35	4,66	71,59	66,56	5,03	-	69,90	63,16	0,59	0,49	2,54
11.05.25	24,00	-	130,88	121,28	9,60	70,56	53,69	16,87	0,69	0,49	71,60	64,77	6,83	73,21	65,98	7,23	-	70,50	63,66	0,59	0,49	2,73
12.05.25	24,00	-	131,82	124,39	7,43	70,46	54,09	16,37	0,69	0,49	71,21	66,47	4,74	72,82	67,68	5,14	-	70,41	63,70	0,59	0,49	2,56
13.05.25	24,00	-	131,58	123,93	7,65	70,39	54,34	16,05	0,69	0,49	71,10	66,16	4,94	72,71	67,38	5,33	-	70,35	63,73	0,59	0,49	2,53
14.05.25	24,00	-	120,93	113,70	7,23	69,72	53,12	16,60	0,69	0,49	65,43	60,62	4,81	66,91	61,72	5,19	-	69,67	62,71	0,59	0,49	2,39
15.05.25	24,00	-	114,53	107,33	7,20	69,70	52,65	17,05	0,69	0,49	62,11	57,19	4,92	63,47	58,16	5,31	-	69,65	62,34	0,59	0,49	2,34
16.05.25	24,00	-	114,73	108,01	6,72	69,97	53,15	16,82	0,69	0,49	62,07	57,47	4,60	63,46	58,50	4,96	-	69,92	62,68	0,59	0,49	2,29
17.05.25	24,00	-	115,65	107,71	7,94	69,52	52,76	16,76	0,69	0,49	62,94	57,24	5,70	64,33	58,27	6,06	-	69,46	62,38	0,59	0,49	2,36
18.05.25	24,00	-	114,82	106,78	8,04	69,14	52,57	16,57	0,69	0,49	62,46	56,75	5,71	63,84	57,73	6,11	-	69,11	62,01	0,59	0,49	2,33
19.05.25	24,00	-	118,78	112,14	6,64	70,08	63,18	6,90	0,69	0,49	64,27	59,66	4,61	65,73	60,77	4,96	-	70,03	62,95	0,59	0,49	1,25
20.05.25	24,00	-	121,48	114,27	7,21	70,20	66,26	3,94	0,69	0,49	66,10	60,75	5,35	67,58	61,92	5,66	-	70,15	62,98	0,59	0,49	0,96
21.05.25	24,00	-	119,50	112,33	7,17	70,09	66,07	4,02	0,69	0,49	65,16	59,86	5,30	66,63	61,00	5,63	-	70,05	62,74	0,59	0,49	0,96
22.05.25		-															-					
Среднее	24,00	-	127,24	119,34	7,90	70,36	54,87	15,49	0,69	0,49	68,94	63,79	5,15	70,50	64,971	5,53	-	70,31	63,40	0,59	0,49	2,41
Итого	696,00	-	3690,01	3460,88	229,13	-	-	-	-	-	1999,17	1849,90	149,27	2044,49	1884,15	160,34	-	-	-	-	-	70,02

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время		M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ti (°C)
	22.04.25								-	-	-
	21.05.25								-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vizsl, рассчитанный по среднему:
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды:
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл:

документ подписан ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

1.06
час
5,15

Гкал
м3

0,57
Гкал
м3

Генеральный директор
Игоревич, Генеральный директор

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Представитель теплонабжающей организации
№827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec3494daaed

26.05.25 15:21 (MSK)

Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B

27.05.25 09:33 (MSK)

Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: f4c3c1f4-a789-4133-944a-f28ff780f8a2
Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B
Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D