

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Май 2025
за период с 23.04.2025 по 22.05.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 49
Обслуживающая организация:
Источник:

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 49

Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЗ:

Телефон:

Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС с циркуляцией

Установленные приборы:		Часовые и суточные архивы в файлах:		Приборы УУТЗ поверены до:		Тхв, гр.С= 7.15	
Вычислитель: БКТ-7 №208366		Режим (схема):		№		№	
Подающ.тр.(М1): №		Расходомер:		Термопреобр.:		Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2): №		Расходомер:		Термопреобр.:		Преобр.давления:	
Тр. ГВС(М3): №		Расходомер:		Термопреобр.:		Преобр.давления:	
Тр.цирк.ГВС(М4): №		Расходомер:		Термопреобр.:		Преобр.давления:	
Тр.подпитки(V5): №		Расходомер:		Термопреобр.:		Преобр.давления:	
Расчетный алгоритм:		зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)		лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)			
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот=		Qвент.=		Qгвс=	
Договорные нагрузки (ср.час):		Qтех.гвс.ср=		Qгвс.ср=			
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот=		Gвент.=		Gгвс=	

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.04.2025 по 22.05.2025																						Общее теплототр-е
Учет ГВС (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											Qобщ.
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Гкал
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	
23.04.25	24,00	-	289,63	289,63	0,00	53,30	44,44	8,86	0,69	0,49												2,57
24.04.25	24,00	-	289,92	289,92	0,00	56,31	46,41	9,90	0,69	0,49												2,87
25.04.25	24,00	-	290,08	290,08	0,00	54,86	45,33	9,53	0,69	0,49												2,76
26.04.25	24,00	-	290,76	290,76	0,00	52,87	43,77	9,10	0,69	0,49												2,65
27.04.25	24,00	-	290,80	290,80	0,00	54,00	44,40	9,60	0,69	0,49												2,79
28.04.25	24,00	-	292,87	292,87	0,00	56,19	46,04	10,15	0,69	0,49												2,97
29.04.25	24,00	-	293,19	293,19	0,00	52,65	43,83	8,82	0,69	0,49												2,59
30.04.25	24,00	-	293,14	293,14	0,00	52,42	43,32	9,10	0,69	0,49												2,67
01.05.25	24,00	-	289,82	289,82	0,00	54,35	44,60	9,75	0,69	0,49												2,83
02.05.25	24,00	-	290,23	290,23	0,00	55,15	45,58	9,57	0,69	0,49												2,78
03.05.25	24,00	-	291,34	291,34	0,00	52,75	44,23	8,52	0,69	0,49												2,48
04.05.25	24,00	-	291,23	291,23	0,00	52,05	43,75	8,30	0,69	0,49												2,42
05.05.25	24,00	-	291,34	291,34	0,00	51,79	43,20	8,59	0,69	0,49												2,50
06.05.25	24,00	-	291,51	291,51	0,00	53,43	44,24	9,19	0,69	0,49												2,68
07.05.25	24,00	-	291,48	291,48	0,00	53,69	44,18	9,51	0,69	0,49												2,77
08.05.25	24,00	-	290,88	290,88	0,00	52,85	43,69	9,16	0,69	0,49												2,66
09.05.25	24,00	-	291,65	291,65	0,00	55,76	45,70	10,06	0,69	0,49												2,93
10.05.25	24,00	-	292,67	292,67	0,00	54,48	45,03	9,45	0,69	0,49												2,77
11.05.25	24,00	-	292,63	292,63	0,00	54,18	44,50	9,68	0,69	0,49												2,83
12.05.25	24,00	-	292,55	292,55	0,00	53,36	44,31	9,05	0,69	0,49												2,65
13.05.25	24,00	-	292,50	292,50	0,00	53,54	44,92	8,62	0,69	0,49												2,52
14.05.25	24,00	-	292,57	292,57	0,00	53,98	45,27	8,71	0,69	0,49												2,55
15.05.25	24,00	-	292,18	292,18	0,00	52,80	44,58	8,22	0,69	0,49												2,40
16.05.25	24,00	-	291,60	291,60	0,00	52,78	44,85	7,93	0,69	0,49												2,31
17.05.25	24,00	-	290,49	290,49	0,00	53,24	45,23	8,01	0,69	0,49												2,33
18.05.25	24,00	-	291,03	291,03	0,00	53,88	45,65	8,23	0,69	0,49												2,40
19.05.25	24,00	-	98,48	98,48	0,00	51,31	44,19	7,12	0,69	0,49												0,70
20.05.25	24,00	-	4,80	4,80	0,00	29,05	30,72	-1,67	0,69	0,49												0,00
21.05.25	24,00	-	4,80	4,80	0,00	27,29	28,55	-1,26	0,69	0,49												0,00
22.05.25	24,00	-	4,80	4,80	0,00	25,87	27,67	-1,80	0,69	0,49												0,00
Среднее	24,00	-	256,37	256,37	0,00	51,01	43,07	7,93	0,69	0,49												2,31
Итого	720,00	-	7690,97	7690,97	0,00	-	-	-	-	-												69,37

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
	22.04.25							-	-	-
	22.05.25							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: час
Период расчета по договору: _____ / _____
Период превышения t2: _____
Корректировка на температуру холодной воды: 7.15 °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 0,00 Гкал
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: 0,00 м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: f4c3c1f4-a789-4133-944a-f28ff780f8a2

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность N9827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

26.05.25 15:21 (MSK) Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B
27.05.25 09:32 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D