

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Май 2025
за период с 23.04.2025 по 22.05.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 72
Обслуживающая организация:
Источник:

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 72

Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Телефон:

Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Установленные приборы:		Часовые и суточные архивы в файлах:	
Вычислитель: БКТ-7 №207206		Приборы УУТЭ поверены до: 29.07.2021 0:00:00	
Подаяющ.тр.(M1): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=
Обратн.тр.(M2): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=
Тр. ГВС(M3): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=
Тр.цирк.ГВС(M4): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=
Тр.подпитки(V5):	Расходомер:	Gmin=	Gmax=
Расчетный алгоритм:		Тхв, гр.С= 7.15	
зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)		лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qотв.=	Qтех.пот.=
Договорные нагрузки (ср.час):, Гкал/час:		Qгвс.ср.=	Qгвс.ср.=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gотв.=	Gтех.пот.=
		Gгвс.=	Gгвс.=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.04.2025 по 22.05.2025																						Общее теплототр-е
Дата	Ти ч	НС	Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Qобщ. Гкал
			M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 МПа	P2 МПа	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV(излив) м3	Vподп м3	T3 °C	T4 °C	P3 МПа	P4 МПа	
23.04.25	24,00	-	193,72	179,49	14,23	71,59	52,21	19,38	0,69	0,49	73,26	-	73,26	74,97	-	74,97	-	71,52	-	-	-	4,50
24.04.25	24,00	-	103,44	103,24	0,20	70,51	50,96	19,55	0,69	0,49	45,31	-	45,31	46,27	-	46,27	-	67,58	-	-	-	2,05
25.04.25	24,00	-	185,04	170,40	14,64	70,95	50,95	20,00	0,69	0,49	69,78	-	69,78	71,39	-	71,39	-	71,00	-	-	-	4,45
26.04.25	24,00	-	181,44	166,08	15,36	70,39	49,69	20,70	0,69	0,49	69,18	-	69,18	70,77	-	70,77	-	70,45	-	-	-	4,52
27.04.25	24,00	-	184,32	166,88	17,44	70,88	49,95	20,93	0,69	0,49	71,66	-	71,66	73,32	-	73,32	-	70,91	-	-	-	4,73
28.04.25	24,00	-	186,49	171,75	14,74	70,41	50,45	19,96	0,69	0,49	70,96	-	70,96	72,58	-	72,58	-	70,45	-	-	-	4,47
29.04.25	24,00	-	187,98	173,37	14,61	70,05	50,56	19,49	0,69	0,49	71,53	-	71,53	73,15	-	73,15	-	70,08	-	-	-	4,41
30.04.25	24,00	-	185,12	171,50	13,62	70,50	50,00	20,50	0,69	0,49	69,98	-	69,98	71,58	-	71,58	-	70,54	-	-	-	4,48
01.05.25	24,00	-	182,92	170,18	12,74	70,30	49,83	20,47	0,69	0,49	68,79	-	68,79	70,37	-	70,37	-	70,35	-	-	-	4,38
02.05.25	24,00	-	184,60	172,79	11,81	70,53	50,55	19,98	0,69	0,49	68,75	-	68,75	70,33	-	70,33	-	70,56	-	-	-	4,29
03.05.25	24,00	-	187,44	175,14	12,30	71,06	51,40	19,66	0,69	0,49	70,02	-	70,02	71,65	-	71,65	-	71,08	-	-	-	4,32
04.05.25	24,00	-	188,41	173,99	14,42	70,66	50,97	19,69	0,69	0,49	71,75	-	71,75	73,41	-	73,41	-	70,68	-	-	-	4,45
05.05.25	24,00	-	184,69	171,36	13,33	70,82	50,30	20,52	0,69	0,49	69,72	-	69,72	71,33	-	71,33	-	70,88	-	-	-	4,46
06.05.25	24,00	-	91,61	94,67	3,06	70,44	50,19	20,25	0,69	0,49	39,83	-	39,83	40,65	-	40,65	-	66,84	-	-	-	1,71
07.05.25	24,00	-	106,51	94,82	11,69	69,95	48,58	21,37	0,69	0,49	43,35	-	43,35	44,33	-	44,33	-	69,00	-	-	-	2,85
08.05.25	24,00	-	181,84	168,47	13,37	70,89	50,00	20,89	0,69	0,49	68,78	-	68,78	70,37	-	70,37	-	70,95	-	-	-	4,47
09.05.25	24,00	-	182,28	169,83	12,45	69,98	50,09	19,89	0,69	0,49	68,33	-	68,33	69,90	-	69,90	-	70,06	-	-	-	4,25
10.05.25	24,00	-	182,52	169,14	13,38	69,92	50,14	19,78	0,69	0,49	69,06	-	69,06	70,64	-	70,64	-	69,98	-	-	-	4,28
11.05.25	24,00	-	184,31	168,66	15,65	70,56	50,30	20,26	0,69	0,49	71,32	-	71,32	72,98	-	72,98	-	70,60	-	-	-	4,53
12.05.25	24,00	-	185,21	171,88	13,33	70,46	51,02	19,44	0,69	0,49	70,00	-	70,00	71,63	-	71,63	-	70,52	-	-	-	4,28
13.05.25	24,00	-	185,59	171,78	13,81	70,42	51,40	19,02	0,69	0,49	70,29	-	70,29	71,91	-	71,91	-	70,48	-	-	-	4,24
14.05.25	24,00	-	172,81	158,76	14,05	69,74	49,87	19,87	0,69	0,49	66,24	-	66,24	67,73	-	67,73	-	69,78	-	-	-	4,14
15.05.25	24,00	-	163,52	149,94	13,58	69,72	49,35	20,37	0,69	0,49	62,84	-	62,84	64,26	-	64,26	-	69,78	-	-	-	4,00
16.05.25	24,00	-	163,88	150,96	12,92	70,02	50,03	19,99	0,69	0,49	62,56	-	62,56	63,96	-	63,96	-	70,08	-	-	-	3,93
17.05.25	24,00	-	164,17	151,60	12,57	69,55	49,77	19,78	0,69	0,49	62,47	-	62,47	63,84	-	63,84	-	69,59	-	-	-	3,88
18.05.25	24,00	-	163,75	150,23	13,52	69,12	49,51	19,61	0,69	0,49	62,94	-	62,94	64,31	-	64,31	-	69,24	-	-	-	3,88
19.05.25	24,00	-	168,86	156,02	12,84	70,12	62,60	7,52	0,69	0,49	64,93	-	64,93	66,38	-	66,38	-	70,15	-	-	-	2,08
20.05.25	24,00	-	171,52	158,74	12,78	70,23	66,74	3,49	0,69	0,49	66,11	-	66,11	67,60	-	67,60	-	70,26	-	-	-	1,46
21.05.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.05.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Среднее	24,00	-	171,57	158,99	12,80	70,35	51,34	19,01	0,69	0,49	65,71	-	65,71	67,20	-	67,20	-	70,12	-	-	0,00	3,91
Итого	672,00	-	4803,99	4451,67	358,44	-	-	-	-	-	1839,74	-	1839,74	1881,61	-	1881,61	-	-	-	-	-	109,51

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
	22.04.25							-	-	-
	20.05.25							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды:
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл:

48 час
48 час
7.15 °C
-2,75 Гкал
110,30 Гкал
391,88 м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____/_____
Представитель теплоснабжающей организации
_____/_____

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: f4c3c1f4-a789-4133-944a-f28ff780f8a2

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность N9827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
УТВЕРЖДЕНО ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

26.05.25 15:21 (MSK) Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B
27.05.25 09:32 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D