

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Май 2025
за период с 23.04.2025 по 22.05.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 74
Обслуживающая организация:
Источник:

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 74

Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Телефон:

Схема подключения: СО+ГВС 2-трубная. СО открытая. ГВС тулиповое

Часовые и суточные архивы в файлах:

Установленные приборы: Вычислитель: ВКТ-7 №207222	Расходомер: Расходомер: Расходомер: Расходомер: Расходомер:	Gmin= Gmin= Gmin= Gmin= Gmin=	Режим (схема):	Gmax= Gmax= Gmax= Gmax= Gmax=	Приборы УУТЭ поверены до: 28.07.2021 0:00:00	Тхв, гр.С= 7.15	№ № № № №	Преобр.давления: Преобр.давления: Преобр.давления: Преобр.давления: Преобр.давления:	№ № № № №
Подходящ.тр.(M1): № Обратн.тр.(M2): № Тр. ГВС(M3): № Тр.цирк.ГВС(M4): № Тр.подпитки(V5):									
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxv)-M2*(h2-hxv)$		лето: $Q=M1*(h1-hxv)-M2*(h2-hxv)$						
Договорные нагрузки, Гкал/час: Договорные нагрузки (ср.час): Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Qот= Qтех.гвс.ср= Gот=	Qвент.= Qгвс.ср= Gвент.=	Qтех.пот.= Qгвс.ср= Gтех.пот.=	Qгвс= Gгвс= Gгвс=					

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.04.2025 по 22.05.2025																						Общее теплотр-е
Дата	Учет ГВС (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)										Qобщ.	
	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3		P4
23.04.25	24,00	-	179,21	170,48	8,73	71,96	51,85	20,11	0,69	0,49	89,87	-	89,87	92,00	-	92,00	-	71,92	-	-	-	4,06
24.04.25	24,00	-	184,98	174,83	10,15	70,70	51,26	19,44	0,69	0,49	92,89	-	92,89	95,00	-	95,00	-	70,65	-	-	-	4,12
25.04.25	24,00	-	171,94	162,35	9,59	71,29	50,26	21,03	0,69	0,49	86,49	-	86,49	88,46	-	88,46	-	71,24	-	-	-	4,10
26.04.25	24,00	-	167,68	157,52	10,16	70,73	49,31	21,42	0,69	0,49	84,39	-	84,39	86,31	-	86,31	-	70,68	-	-	-	4,10
27.04.25	24,00	-	169,10	156,51	12,59	71,19	49,36	21,83	0,69	0,49	85,31	-	85,31	87,29	-	87,29	-	71,13	-	-	-	4,32
28.04.25	24,00	-	172,82	162,66	10,16	70,72	49,81	20,91	0,69	0,49	86,97	-	86,97	88,98	-	88,98	-	70,67	-	-	-	4,12
29.04.25	24,00	-	174,00	164,22	9,78	70,30	50,03	20,27	0,69	0,49	87,61	-	87,61	89,56	-	89,56	-	70,26	-	-	-	4,02
30.04.25	24,00	-	171,90	162,79	9,11	70,80	49,82	20,98	0,69	0,49	86,43	-	86,43	88,41	-	88,41	-	70,75	-	-	-	4,07
01.05.25	24,00	-	170,77	161,02	9,75	70,59	49,59	21,00	0,69	0,49	85,99	-	85,99	87,94	-	87,94	-	70,55	-	-	-	4,07
02.05.25	24,00	-	173,23	164,24	8,99	70,82	50,31	20,51	0,69	0,49	87,13	-	87,13	89,13	-	89,13	-	70,77	-	-	-	4,01
03.05.25	24,00	-	175,57	166,39	9,18	71,30	51,27	20,03	0,69	0,49	88,32	-	88,32	90,38	-	90,38	-	71,26	-	-	-	3,99
04.05.25	24,00	-	175,17	163,23	11,94	70,93	50,75	20,18	0,69	0,49	88,45	-	88,45	90,49	-	90,49	-	70,89	-	-	-	4,15
05.05.25	24,00	-	172,19	161,86	10,33	71,13	50,16	20,97	0,69	0,49	86,73	-	86,73	88,73	-	88,73	-	71,09	-	-	-	4,13
06.05.25	24,00	-	114,13	115,79	1,66	69,35	50,70	18,65	0,69	0,49	60,22	-	60,22	61,50	-	61,50	-	68,27	-	-	-	2,06
07.05.25	24,00	-	175,59	165,66	9,93	70,25	50,08	20,17	0,69	0,49	88,15	-	88,15	90,16	-	90,16	-	70,19	-	-	-	4,04
08.05.25	24,00	-	169,42	158,93	10,49	71,22	50,55	20,67	0,69	0,49	85,26	-	85,26	87,24	-	87,24	-	71,16	-	-	-	4,04
09.05.25	24,00	-	170,45	160,90	9,55	70,30	50,53	19,77	0,69	0,49	85,63	-	85,63	87,56	-	87,56	-	70,26	-	-	-	3,86
10.05.25	24,00	-	169,87	160,04	9,83	70,22	50,55	19,67	0,69	0,49	85,41	-	85,41	87,33	-	87,33	-	70,18	-	-	-	3,85
11.05.25	24,00	-	170,33	156,58	13,75	70,85	50,39	20,46	0,69	0,49	86,13	-	86,13	88,09	-	88,09	-	70,80	-	-	-	4,19
12.05.25	24,00	-	172,73	162,53	10,20	70,77	50,73	20,04	0,69	0,49	86,80	-	86,80	88,79	-	88,79	-	70,73	-	-	-	3,98
13.05.25	24,00	-	172,56	163,56	9,00	70,70	50,84	19,86	0,69	0,49	86,62	-	86,62	88,60	-	88,60	-	70,66	-	-	-	3,89
14.05.25	24,00	-	159,55	148,92	10,63	70,06	49,44	20,62	0,69	0,49	80,40	-	80,40	82,21	-	82,21	-	70,02	-	-	-	3,82
15.05.25	24,00	-	151,18	140,42	10,76	70,02	48,92	21,10	0,69	0,49	76,30	-	76,30	78,00	-	78,00	-	69,98	-	-	-	3,72
16.05.25	24,00	-	152,09	141,82	10,27	70,30	49,48	20,82	0,69	0,49	76,73	-	76,73	78,45	-	78,45	-	70,26	-	-	-	3,68
17.05.25	24,00	-	152,18	143,61	8,57	69,82	49,38	20,44	0,69	0,49	76,44	-	76,44	78,16	-	78,16	-	69,79	-	-	-	3,54
18.05.25	24,00	-	151,24	141,36	9,88	69,43	49,06	20,37	0,69	0,49	76,13	-	76,13	77,83	-	77,83	-	69,41	-	-	-	3,57
19.05.25	24,00	-	157,10	147,57	9,53	70,38	62,26	8,12	0,69	0,49	79,09	-	79,09	80,89	-	80,89	-	70,36	-	-	-	1,88
20.05.25	24,00	-	159,52	150,00	9,52	70,50	66,08	4,42	0,69	0,49	80,31	-	80,31	82,14	-	82,14	-	70,49	-	-	-	1,34
21.05.25	24,00	-	156,68	146,99	9,69	70,40	65,86	4,54	0,69	0,49	78,85	-	78,85	80,64	-	80,64	-	70,38	-	-	-	1,36
22.05.25	24,00	-	154,93	144,71	10,22	70,67	66,03	4,64	0,69	0,49	78,02	-	78,02	79,83	-	79,83	-	70,65	-	-	-	1,40
Среднее	24,00	-	165,60	155,92	9,80	70,59	52,16	18,43	0,69	0,49	83,44	-	83,44	85,34	-	85,34	-	70,52	-	-	0,00	3,58
Итого	720,00	-	4968,11	4677,49	293,94	-	-	-	-	-	2503,07	-	2503,07	2560,10	-	2560,10	-	-	-	-	-	107,44

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qтопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
	22.04.25									
	22.05.25									

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: час
 Период расчета по договору: _____ / _____
 Период превышения t2: _____
 Корректировка на температуру холодной воды: 7.15 °C
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 105,32 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл.: 299,94 м3
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента): _____
 Представитель теплоснабжающей организации: _____

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: f4c3c1f4-a789-4133-944a-f28ff780f8a2

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО	АО "ТЭК СПб" , Яскевич Яна Александровна Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed	26.05.25 15:21 (MSK)	Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B
УТВЕРЖДЕНО	ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" , ОРЛОВ ИВАН ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	27.05.25 09:33 (MSK)	Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D