

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Май 2025
за период с 23.04.2025 по 22.05.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 76
Обслуживающая организация:
Источник:

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 76

Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Телефон:

Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тулиповое

Часовые и суточные архивы в файлах:

Вычислитель: БКТ-7 №207145		Режим (схема):		Приборы УУТЭ поверены до: 06.08.2021 0:00:00		Тхв, гр.С= 7.15	
Подающ.тр.(M1): №	Расходомер: Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: №	Преобр.давления: №			
Обратн.тр.(M2): №	Расходомер: Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: №	Преобр.давления: №			
Тр. ГВС(M3): №	Расходомер: Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: №	Преобр.давления: №			
Тр.цирк.ГВС(M4): №	Расходомер: Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: №	Преобр.давления: №			
Тр.подпитки(V5):	Расходомер: Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: №	Преобр.давления: №			
Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$		лето: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$					
Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=		Qвент.=		Qтех.пот.=			
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср=		Qгвс.ср=		Qгвс=			
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=		Gвент.=		Gтех.пот.=			
				Gгвс=			

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.04.2025 по 22.05.2025																						Общее теплотпр-е
Дата	Ти ч	НС	Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Qобщ. Гкал
			M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 МПа	P2 МПа	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV(излив) м3	Vподп м3	T3 °C	T4 °C	P3 МПа	P4 МПа	
23.04.25	24,00	-	265,61	260,92	4,69	71,93	59,08	12,85	0,69	0,49	153,49	-	153,49	157,17	-	157,17	-	71,89	-	-	-	3,70
24.04.25	24,00	-	269,47	264,44	5,03	70,90	58,09	12,81	0,69	0,49	154,84	-	154,84	158,43	-	158,43	-	70,85	-	-	-	3,76
25.04.25	24,00	-	258,01	252,69	5,32	71,18	57,34	13,84	0,69	0,49	149,94	-	149,94	153,41	-	153,41	-	71,13	-	-	-	3,88
26.04.25	24,00	-	254,07	245,46	8,61	70,63	56,37	14,26	0,69	0,49	149,09	-	149,09	152,47	-	152,47	-	70,58	-	-	-	4,12
27.04.25	24,00	-	255,48	247,66	7,82	71,10	56,74	14,36	0,69	0,49	149,58	-	149,58	153,01	-	153,01	-	71,04	-	-	-	4,12
28.04.25	24,00	-	259,89	254,44	5,45	70,59	57,12	13,47	0,69	0,49	151,31	-	151,31	154,76	-	154,76	-	70,54	-	-	-	3,82
29.04.25	24,00	-	260,80	255,12	5,68	70,22	57,45	12,77	0,69	0,49	151,69	-	151,69	155,10	-	155,10	-	70,17	-	-	-	3,66
30.04.25	24,00	-	258,49	252,52	5,97	70,71	56,90	13,81	0,69	0,49	150,68	-	150,68	154,11	-	154,11	-	70,66	-	-	-	3,92
01.05.25	24,00	-	257,43	251,91	5,52	70,51	56,79	13,72	0,69	0,49	150,07	-	150,07	153,48	-	153,48	-	70,45	-	-	-	3,85
02.05.25	24,00	-	260,15	255,90	4,25	70,72	57,65	13,07	0,69	0,49	151,12	-	151,12	154,57	-	154,57	-	70,67	-	-	-	3,65
03.05.25	24,00	-	262,23	255,82	6,41	71,21	58,72	12,49	0,69	0,49	152,52	-	152,52	156,07	-	156,07	-	71,16	-	-	-	3,67
04.05.25	24,00	-	261,54	253,98	7,56	70,83	58,17	12,66	0,69	0,49	152,21	-	152,21	155,70	-	155,70	-	70,78	-	-	-	3,76
05.05.25	24,00	-	258,61	253,88	4,73	71,02	57,40	13,62	0,69	0,49	150,38	-	150,38	153,83	-	153,83	-	70,97	-	-	-	3,81
06.05.25	24,00	-	136,88	143,03	6,15	70,65	56,15	14,50	0,69	0,49	81,15	-	81,15	82,94	-	82,94	-	70,04	-	-	-	1,65
07.05.25	24,00	-	264,92	257,53	7,39	70,26	55,79	14,47	0,69	0,49	153,37	-	153,37	156,83	-	156,83	-	70,20	-	-	-	4,25
08.05.25	24,00	-	258,50	252,68	5,82	71,19	56,66	14,53	0,69	0,49	150,02	-	150,02	153,47	-	153,47	-	71,12	-	-	-	4,10
09.05.25	24,00	-	258,86	253,11	5,75	70,26	56,79	13,47	0,69	0,49	149,92	-	149,92	153,28	-	153,28	-	70,21	-	-	-	3,82
10.05.25	24,00	-	257,96	251,92	6,04	70,17	56,70	13,47	0,69	0,49	149,47	-	149,47	152,83	-	152,83	-	70,12	-	-	-	3,83
11.05.25	24,00	-	257,64	251,05	6,59	70,80	57,12	13,68	0,69	0,49	149,22	-	149,22	152,62	-	152,62	-	70,74	-	-	-	3,91
12.05.25	24,00	-	260,92	254,39	6,53	70,69	57,59	13,10	0,69	0,49	150,70	-	150,70	154,15	-	154,15	-	70,64	-	-	-	3,81
13.05.25	24,00	-	260,50	254,26	6,24	70,62	58,11	12,51	0,69	0,49	150,15	-	150,15	153,57	-	153,57	-	70,56	-	-	-	3,63
14.05.25	24,00	-	246,12	238,72	7,40	69,97	57,08	12,89	0,69	0,49	143,71	-	143,71	146,95	-	146,95	-	69,91	-	-	-	3,60
15.05.25	24,00	-	240,27	234,21	6,06	69,95	57,25	12,70	0,69	0,49	141,81	-	141,81	144,98	-	144,98	-	69,88	-	-	-	3,41
16.05.25	24,00	-	241,98	237,17	4,81	70,24	58,02	12,22	0,69	0,49	142,56	-	142,56	145,79	-	145,79	-	70,17	-	-	-	3,24
17.05.25	24,00	-	242,84	236,50	6,34	69,79	57,40	12,39	0,69	0,49	143,36	-	143,36	146,56	-	146,56	-	69,72	-	-	-	3,38
18.05.25	24,00	-	241,26	234,62	6,64	69,36	57,24	12,12	0,69	0,49	142,75	-	142,75	145,90	-	145,90	-	69,30	-	-	-	3,31
19.05.25	24,00	-	247,76	242,00	5,76	70,34	65,00	5,34	0,69	0,49	148,70	-	148,70	152,06	-	152,06	-	70,27	-	-	-	1,71
20.05.25	24,00	-	250,51	244,38	6,13	70,45	67,28	3,17	0,69	0,49	150,82	-	150,82	154,25	-	154,25	-	70,39	-	-	-	1,22
21.05.25	24,00	-	247,54	239,95	7,59	70,36	67,10	3,26	0,69	0,49	149,72	-	149,72	153,11	-	153,11	-	70,30	-	-	-	1,33
22.05.25	24,00	-	245,33	238,30	7,03	70,61	67,27	3,34	0,69	0,49	148,22	-	148,22	151,60	-	151,60	-	70,55	-	-	-	1,30
Среднее	24,00	-	251,39	245,62	6,18	70,58	58,55	12,03	0,69	0,49	147,09	-	147,09	150,43	-	150,43	-	70,50	-	-	0,00	3,37
Итого	720,00	-	7541,57	7368,56	185,31	-	-	-	-	-	4412,57	-	4412,57	4513,00	-	4513,00	-	-	-	-	-	101,21

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
	22.04.25							-	-	-
	22.05.25							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды:
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл:

час
час
Гкал
м3
_____/_____
Представитель теплоснабжающей организации
_____/_____

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: f4c3c1f4-a789-4133-944a-f28ff780f8a2

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

26.05.25 15:21 (MSK) Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B
27.05.25 09:33 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D