

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Май 2025
за период с 23.04.2025 по 22.05.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь, 24 ТЦ-2
Обслуживающая организация:
Источник:

Договор: 10023.038.1 от 01.11.2008
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь, 24 ТЦ-2
Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС туликовое

Телефон:
Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Установленные приборы:
Вычислитель: БКТ-7 №208259
Подающ.тр.(М1): № 524601
Обратн.тр.(М2): № 524616
Тр. ГВС(М3): № 511048
Тр.цирк.ГВС(М4): №
Тр.подпитки(В5):

Расходомер:
Расходомер:
Расходомер:
Расходомер:
Расходомер:

Режим (схема):
Gmin= 0,067
Gmin= 0,067
Gmin= 0,067
Gmin=
Gmin=

Часовые и суточные архивы в файлах:
Приборы УУТЭ поверены до:
Тхв, гр.С= 1.93
Преобр.давления: № 21986Г
Преобр.давления: № 21986
Преобр.давления: № 3919
Преобр.давления: №

Расчетный алгоритм:
зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)
лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:
Договорные нагрузки (ср.час):
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:

Qот=0.2251
Qтех.гвс.ср=
Gот=
Qвент.=
Qгвс.ср=
Gвент.=
Qтех.пот.=
Gтех.пот.=
Qгвс=0.22726
Gгвс=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.04.2025 по 22.05.2025																						Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Qобщ.
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	т	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.04.25	24,00	-	153,28	146,35	6,93	69,20	53,80	15,40	0,69	0,49	52,56	-	52,56	53,71	-	53,71	-	69,32	-	-	-	2,74
24.04.25	24,00	-	151,43	145,33	6,10	68,52	53,18	15,34	0,69	0,49	51,51	-	51,51	52,61	-	52,61	-	68,62	-	-	-	2,65
25.04.25	24,00	-	139,71	133,62	6,09	68,20	51,68	16,52	0,69	0,49	40,27	-	40,27	41,11	-	41,11	-	68,27	-	-	-	2,63
26.04.25	24,00	-	133,64	124,26	9,38	67,66	50,23	17,43	0,69	0,49	35,85	-	35,85	36,59	-	36,59	-	67,76	-	-	-	2,80
27.04.25	24,00	-	133,60	125,00	8,60	68,30	50,61	17,69	0,69	0,49	35,21	-	35,21	35,94	-	35,94	-	68,38	-	-	-	2,80
28.04.25	24,00	-	137,27	129,10	8,17	67,65	50,67	16,98	0,69	0,49	35,67	-	35,67	36,42	-	36,42	-	67,79	-	-	-	2,75
29.04.25	24,00	-	128,95	121,31	7,64	67,37	50,55	16,82	0,69	0,49	33,98	-	33,98	34,67	-	34,67	-	67,24	-	-	-	2,56
30.04.25	24,00	-	135,42	128,54	6,88	67,87	50,74	17,13	0,69	0,49	34,36	-	34,36	35,07	-	35,07	-	67,99	-	-	-	2,67
01.05.25	24,00	-	134,07	126,98	7,09	67,65	50,52	17,13	0,69	0,49	34,12	-	34,12	34,85	-	34,85	-	67,78	-	-	-	2,66
02.05.25	24,00	-	135,41	129,85	5,56	67,77	51,21	16,56	0,69	0,49	33,05	-	33,05	33,74	-	33,74	-	67,89	-	-	-	2,53
03.05.25	24,00	-	137,83	131,62	6,21	68,49	52,08	16,41	0,69	0,49	33,97	-	33,97	34,69	-	34,69	-	68,59	-	-	-	2,59
04.05.25	24,00	-	137,51	130,47	7,04	68,10	51,74	16,36	0,69	0,49	34,49	-	34,49	35,23	-	35,23	-	68,23	-	-	-	2,62
05.05.25	24,00	-	135,28	128,11	7,17	68,08	50,96	17,12	0,69	0,49	34,03	-	34,03	34,72	-	34,72	-	68,23	-	-	-	2,68
06.05.25	24,00	-	141,18	133,60	7,58	68,34	51,58	16,76	0,69	0,49	35,57	-	35,57	36,35	-	36,35	-	68,44	-	-	-	2,76
07.05.25	24,00	-	133,31	126,48	6,83	67,50	50,34	17,16	0,69	0,49	33,28	-	33,28	33,98	-	33,98	-	67,61	-	-	-	2,64
08.05.25	24,00	-	134,61	127,10	7,51	68,22	50,70	17,52	0,69	0,49	34,20	-	34,20	34,90	-	34,90	-	68,34	-	-	-	2,75
09.05.25	24,00	-	134,53	128,59	5,94	67,42	50,69	16,73	0,69	0,49	32,86	-	32,86	33,55	-	33,55	-	67,53	-	-	-	2,56
10.05.25	24,00	-	134,51	127,97	6,54	67,30	50,61	16,69	0,69	0,49	33,33	-	33,33	34,03	-	34,03	-	67,41	-	-	-	2,58
11.05.25	24,00	-	134,15	127,52	6,63	67,98	50,79	17,19	0,69	0,49	33,54	-	33,54	34,25	-	34,25	-	68,09	-	-	-	2,65
12.05.25	24,00	-	137,20	130,47	6,73	67,86	51,39	16,47	0,69	0,49	34,42	-	34,42	35,14	-	35,14	-	67,98	-	-	-	2,61
13.05.25	7,00	-	39,17	38,41	0,76	67,31	51,48	15,83	0,69	0,49	9,78	-	9,78	9,98	-	9,98	-	67,38	-	-	-	0,66
14.05.25	12,00	-	60,55	56,07	4,48	67,26	49,73	17,53	0,69	0,49	16,89	-	16,89	17,26	-	17,26	-	67,38	-	-	-	1,29
15.05.25	24,00	-	119,70	113,03	6,67	66,90	49,61	17,29	0,69	0,49	30,45	-	30,45	31,06	-	31,06	-	67,02	-	-	-	2,40
16.05.25	24,00	-	121,59	113,79	7,80	67,22	50,18	17,04	0,69	0,49	31,76	-	31,76	32,41	-	32,41	-	67,32	-	-	-	2,47
17.05.25	24,00	-	120,30	114,81	5,49	66,99	50,03	16,96	0,69	0,49	29,69	-	29,69	30,32	-	30,32	-	67,08	-	-	-	2,32
18.05.25	24,00	-	121,08	112,76	8,32	66,44	49,69	16,75	0,69	0,49	32,07	-	32,07	32,73	-	32,73	-	66,63	-	-	-	2,44
19.05.25	24,00	-	127,48	120,00	7,48	67,54	59,03	8,51	0,69	0,49	32,74	-	32,74	33,41	-	33,41	-	67,64	-	-	-	1,54
20.05.25	24,00	-	132,93	126,22	6,71	67,52	64,82	2,70	0,69	0,49	33,30	-	33,30	33,98	-	33,98	-	67,67	-	-	-	0,80
21.05.25	24,00	-	130,47	123,94	6,53	67,40	64,57	2,83	0,69	0,49	32,59	-	32,59	33,27	-	33,27	-	67,53	-	-	-	0,80
22.05.25		-										-			-							
Среднее	23,00	-	128,14	121,42	6,72	67,73	52,18	15,55	0,69	0,49	33,64	-	33,64	34,34	-	34,34	-	67,83	-	-	0,00	2,34
Итого	667,00	-	3716,16	3521,30	194,86	-	-	-	-	-	975,54	-	975,54	995,97	-	995,97	-	-	-	-	-	67,91

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
	22.04.25							-	-	-
	21.05.25							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды:
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл:

53
53

час
час

2,29
15,14

Гкал
м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: f4c3c1f4-a789-4133-944a-f28ff780f8a2

ОТПРАВЛЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность N9827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

26.05.25 15:21 (MSK)

Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B

УТВЕРЖДЕНО

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

27.05.25 09:32 (MSK)

Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D