

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Май 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: пр. Елизарова, д.15, лит. А			Договор:	32781.046.6			Телефон:				Узел учета:	Общий		
Адрес:	Елизарова пр-кт, д. 15, лит. А			Строит.адрес:								Код УУТЭ:	102540		
Обслуживающая организация:				Телефон:											
Источник:	котельная 1 Невская			Схема подключения:	2-х трубная схема								график: 147/71		
Установленные приборы:				Часовые и суточн. архивы в файлах:				Приборы УУТЭ поверены до:				Режим (схема): ОП: СП-0; МП: СП-0;			
Вычислитель: СПТ 943.2 № 15150				расходомер:				Термопреобр.:				Преобр.давления:			
Подающий трубопровод (М1)				ПРЭМ-40-В1				КТПТР-05							
Обратный трубопровод (М2)				ПРЭМ-40-В1				КТПТР-05							
Подающий ГВС (М3)				ПРЭМ-32-В1				ТПТ 15-2							
Циркуляционный ГВС (М4)															
Подпиточный трубопровод (Vп)															
Расчетный алгоритм:				зима: Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)				лето: Qгвс=M3*(h3-hxb)							
Договорные нагрузки, Гкал/час:				Qот.= 0,3647				Qвент.= 0				Qтех.гвс= 0			
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:								Qтех.гвс.ср= 0				Qгвс.ср= 0,1033			
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:				Gот.= 115,168				Gвент.= 0				Gтех.гвс= 0			
												Gгвс.= 41,32 Gгвс.м=			

Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2025 по 19.05.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
			т	т	т	°С	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.04.2025	24,00	*	180,03	169,16	10,87	68,74	48,37	20,37	5,90	3,90	10,06		10,06	10,28		10,28		68,53		4,40		4,20
24.04.2025	24,00	*	179,09	167,75	11,34	67,82	47,61	20,21	5,90	3,90	10,58		10,58	10,80		10,80		67,48		4,40		4,17
25.04.2025	24,00	*	177,15	166,12	11,03	67,94	47,32	20,62	5,90	3,90	10,28		10,28	10,49		10,49		67,68		4,40		4,18
26.04.2025	24,00	*	173,86	163,17	10,69	67,61	46,55	21,06	5,90	3,90	9,90		9,90	10,11		10,11		67,46		4,40		4,17
27.04.2025	24,00	*	174,64	161,84	12,80	67,09	45,96	21,13	5,90	3,90	12,02		12,02	12,26		12,26		66,60		4,40		4,29
28.04.2025	24,00	*	176,16	165,69	10,47	68,13	47,03	21,10	5,90	3,90	9,59		9,59	9,79		9,79		67,97		4,40		4,22
29.04.2025	24,00	*	175,64	165,09	10,55	67,13	46,75	20,38	5,90	3,90	9,71		9,71	9,91		9,91		66,76		4,40		4,08
30.04.2025	24,00	*	174,05	163,35	10,70	67,72	46,52	21,20	5,90	3,90	9,92		9,92	10,12		10,12		67,43		4,40		4,20
01.05.2025	24,00	*	174,48	164,46	10,02	68,56	47,04	21,52	5,90	3,90	9,13		9,13	9,33		9,33		68,45		4,40		4,23
02.05.2025	24,00	*	177,32	167,33	9,99	69,37	48,10	21,27	5,90	3,90	9,10		9,10	9,30		9,30		69,24		4,40		4,26
03.05.2025	24,00	*	177,28	167,23	10,05	67,65	47,55	20,10	5,90	3,90	9,26		9,26	9,45		9,45		67,34		4,40		4,05
04.05.2025	24,00	*	176,35	166,57	9,78	67,94	47,66	20,28	5,90	3,90	9,01		9,01	9,20		9,20		67,65		4,40		4,05
05.05.2025	24,00	*	173,49	163,55	9,94	67,63	46,80	20,83	5,90	3,90	9,21		9,21	9,40		9,40		67,46		4,40		4,09
06.05.2025	24,00	*	175,12	165,21	9,91	67,99	47,24	20,75	5,90	3,90	9,15		9,15	9,34		9,34		67,47		4,40		4,11
07.05.2025	24,00	*	170,84	161,21	9,63	67,23	46,17	21,06	5,90	3,90	8,94		8,94	9,12		9,12		66,94		4,40		4,05
08.05.2025	24,00	*	172,51	162,30	10,21	68,28	46,65	21,63	5,90	3,90	9,47		9,47	9,67		9,67		67,98		4,40		4,21
09.05.2025	24,00	*	175,18	165,29	9,89	68,67	47,43	21,24	5,90	3,90	9,11		9,11	9,31		9,31		68,42		4,40		4,20
10.05.2025	24,00	*	173,19	165,65	7,54	67,57	47,03	20,54	5,90	3,90	6,85		6,85	7,00		7,00		67,06		4,40		3,92
11.05.2025	24,00	*	172,81	162,37	10,44	67,65	46,53	21,12	5,90	3,90	9,68		9,68	9,89		9,89		67,59		4,40		4,14
12.05.2025	24,00	*	174,47	164,93	9,54	68,68	47,73	20,95	5,90	3,90	8,78		8,78	8,97		8,97		68,43		4,40		4,12
13.05.2025	24,00	*	174,54	164,72	9,82	68,20	47,94	20,26	5,90	3,90	9,07		9,07	9,26		9,26		67,99		4,40		4,02
14.05.2025	24,00	*	174,95	165,00	9,95	67,54	47,64	19,90	5,90	3,90	9,26		9,26	9,46		9,46		67,28		4,40		3,96
15.05.2025	24,00	*	168,68	158,73	9,95	67,25	47,40	19,85	5,90	3,90	9,24		9,24	9,43		9,43		66,79		4,40		3,83
16.05.2025	24,00	*	167,50	157,64	9,86	67,75	47,76	19,99	5,90	3,90	9,17		9,17	9,37		9,37		67,73		4,40		3,83
17.05.2025	24,00	*	169,27	159,48	9,79	68,33	48,19	20,14	5,90	3,90	9,01		9,01	9,20		9,20		67,90		4,40		3,89
18.05.2025	24,00	*	169,90	160,09	9,81	68,40	48,45	19,95	5,90	3,90	9,10		9,10	9,29		9,29		68,36		4,40		3,87
19.05.2025	24,00	*	159,54	149,82	9,72	69,02	53,16	15,86	5,90	3,90	9,23		9,23	9,43		9,43		69,33		4,40		3,06
Среднее	24,00		173,63	163,47	10,16	68,00	47,50	20,49	5,90	3,90	9,40		9,40	9,60		9,60		67,75		4,40		4,05
Итого	648,00		4688,04	4413,75	274,29						253,83		253,83	259,18		259,18						109,40

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.04.2025	182562	168630,00	12777,60		13091,60			6418,76	30181,90
23.05.2025	187866	173623,00	13065,40		13385,60			6554,70	30925,90

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:	0 час	Гкал	Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему	0 час	куб.м	
Период расчета по договору:	час		_____ / _____ /
Период превышения t2:			
Корректировка на температуру холодной воды	6,81 °С	1,87 Гкал	
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ.	107,53 Гкал		Представитель теплоснабжающей организации
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл.	259,18 м.куб.		_____ / _____ /

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Май 2025

Абонент: Жилой дом по адресу: пр. Елизарова, д.15, лит. А

Адрес: Елизарова пр-кт, д. 15, лит. А

Обслуживающая организация:

Источник: котельная 1 Невская

Договор: 32781.046.6

Строит.адрес:

Телефон:

Схема подключения: 2-х трубная схема

Телефон:

Узел учета: 102540

Общий код УУТЭ: 102540

график: 147/71

Установленные приборы:		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЭ поверены до: 03.08.2025		Режим (схема): ОП: СП-0; МП: СП-0;	
Вычислитель:	СПТ 943.2 № 15150	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
Подающий трубопровод (М1)		ПРЭМ-40-В1	0,1	45	КТПТР-05		
Обратный трубопровод (М2)		ПРЭМ-40-В1	0,1	45	КТПТР-05		
Подающий ГВС (М3)		ПРЭМ-32-В1	0,067	30	ТПТ 15-2		
Циркуляционный ГВС (М4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:		зима: $Q=M1*(h1-h_{хв})-M2*(h2-h_{хв})$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-h_{хв})$				
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот.= 0,3647	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гв.= 0	Qгвс.= 0,2264	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:					Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0,1033	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот.= 115,168	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гв.= 0	Gгвс.= 41,32	Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 20.05.2025 по 22.05.2025																						
Контроль ГВС (ТВ-1)											Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
			T	T	T	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	T	T	T	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
20.05.2025	24,00	*	156,61	148,03	8,58	71,72	71,82	-0,10	5,90	3,90	8,03		8,03	8,22		8,22		71,52		4,40		0,57
21.05.2025	24,00	*	133,16	125,69	7,47	72,67	72,72	-0,05	5,90	3,90	7,52		7,52	7,70		7,70		72,28		4,40		0,54
22.05.2025	24,00	*	147,46	137,31	10,15	69,69	69,71	-0,02	5,90	3,90	9,22		9,22	9,43		9,43		70,56		4,40		0,65
Среднее	24,00		145,74	137,01	8,73	71,36	71,42	-0,06	5,90	3,90	8,26		8,26	8,45		8,45		71,45		4,40		0,59
Итого	72,00		437,23	411,03	26,20						24,77		24,77	25,35		25,35						1,76

Показания счетчиков на момент снятия данных:									
Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.04.2025	182562	168630,00	12777,60		13091,60			6418,76	30181,90
23.05.2025	187866	173623,00	13065,40		13385,60			6554,70	30925,90

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 0 час

Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему: 0 час

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 6,81 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 0,17 Гкал

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. 1,59 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 25,35 м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: f4c3c1f4-a789-4133-944a-f28ff780f8a2

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна 26.05.25 15:21 (MSK) Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

УТВЕРЖДЕНО ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 27.05.25 09:33 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D