

Отчет о теплоте потреблении по приборам УУТЭ за Май 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: пр. Елизарова, д. 23, лит. А				Договор: 35017.046.6		Телефон:		Узел учета:		Отопление	
Адрес:	Елизарова пр-кт, д. 23, лит. А				Строит.адрес:				Код УУТЭ:		112512	
Обслуживающая организация:					Телефон:							
Источник:	котельная 1 Невская				Схема подключения:		2-х трубная схема				график: 147/71	
Установленные приборы:		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЭ поверены до:		12.08.2025		Режим (схема):				
Вычислитель: БКТ-7-01 № 207205		расходомер:		Gmin=		Gmax=		Термопреобр.:		Преобр.давления:		
Подающий трубопровод (M1)		ПРЭМ		0,2		30		КТСП-Н				
Обратный трубопровод (M2)		ПРЭМ		0,2		30		КТСП-Н				
Подающий ГВС (M3)												
Циркуляционный ГВС (M4)												
Подпиточный трубопровод (Vп)												
Расчетный алгоритм:		зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)		лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)								
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот.= 0,205		Qвент.= 0		Qтех.= 0		Qтех.гв.= 0		Qгвс.= 0		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:								Qтех.гвс.ср= 0		Qгвс.ср= 0		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот.= 64,7368		Gвент.= 0		Gтех.= 0		Gтех.гв.= 0		Gгвс.= 0		
										Gгвс.м=		

Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2025 по 19.05.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)													
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.04.2025		*																				
24.04.2025		*																				
25.04.2025	15,00	*	34,44	34,44	0,00	68,14	42,66	25,48	6,80	4,90												0,88
26.04.2025	24,00		58,47	58,47	0,00	67,71	42,43	25,28	6,80	4,90												1,48
27.04.2025	24,00		58,44	58,44	0,00	67,16	41,98	25,18	6,80	4,90												1,47
28.04.2025	24,00		54,61	54,61	0,00	68,22	41,88	26,34	6,80	4,90												1,44
29.04.2025	24,00		55,95	55,95	0,00	67,15	41,80	25,35	6,80	4,90												1,42
30.04.2025	24,00		56,45	56,45	0,00	67,98	41,97	26,01	6,80	4,90												1,47
01.05.2025	24,00		55,22	55,22	0,00	68,69	42,14	26,55	6,80	4,90												1,47
02.05.2025	24,00		50,19	50,19	0,00	69,44	42,08	27,36	6,80	4,90												1,37
03.05.2025	24,00		50,48	50,48	0,00	67,56	41,86	25,70	6,80	4,90												1,30
04.05.2025	24,00		49,84	49,84	0,00	68,12	42,15	25,97	6,80	4,90												1,29
05.05.2025	24,00		58,76	58,76	0,00	67,83	43,33	24,50	6,80	4,90												1,44
06.05.2025	24,00		54,73	54,73	0,00	68,03	42,59	25,44	6,80	4,90												1,39
07.05.2025	24,00		58,39	58,39	0,00	67,39	42,13	25,26	6,80	4,90												1,47
08.05.2025	24,00		57,46	57,46	0,00	68,41	42,20	26,21	6,80	4,90												1,51
09.05.2025	24,00		53,07	53,07	0,00	68,80	42,01	26,79	6,80	4,90												1,42
10.05.2025	24,00		55,97	55,97	0,00	67,69	42,28	25,41	6,80	4,90												1,42
11.05.2025	24,00		56,62	56,62	0,00	67,69	42,07	25,62	6,80	4,90												1,45
12.05.2025	24,00		50,79	50,79	0,00	68,85	42,27	26,58	6,80	4,90												1,35
13.05.2025	24,00		47,11	47,11	0,00	68,24	41,82	26,42	6,80	4,90												1,24
14.05.2025	24,00		48,51	48,51	0,00	67,59	41,87	25,72	6,80	4,90												1,25
15.05.2025	24,00		46,75	46,75	0,00	67,24	42,12	25,12	6,80	4,90												1,18
16.05.2025	24,00		41,64	41,64	0,00	67,91	42,29	25,62	6,80	4,90												1,06
17.05.2025	24,00		40,82	40,82	0,00	68,39	42,27	26,12	6,80	4,90												1,07
18.05.2025	24,00		40,54	40,54	0,00	68,40	42,37	26,03	6,80	4,90												1,05
19.05.2025	24,00	*	23,50	23,50	0,00	67,74	42,33	25,41	6,80	4,90												0,60
Среднее	23,64		51,12	51,12	0,00	68,01	42,20	25,82	6,80	4,90												1,32
Итого	591,00		1258,75	1258,75	0,00																	32,49

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.04.2025	73664,2	80039,70						1979,57	30841,00
22.05.2025	74947,9	81323,40						2012,69	31561,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 6,81 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, 35,63 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

57 час 3,14 Гкал

57 час 0 куб.м

час

0 Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Представитель, теплоснабжающей организации

Идентификатор: 1C31H69941333416F28ff780f8a2

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность N9827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

26.05.25 15:21 (MSK) Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B

УТВЕРЖДЕНО ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

27.05.25 09:32 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D