

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Май 2025

Абонент: Жилой дом по адресу: пр. Елизарова, д. 31, лит. А

Адрес: Елизарова пр-кт, д. 31

Обслуживающая организация:

Источник: котельная по адресу Елизарова пр., д. 41а

Договор: 37913.046.6

Строит.адрес:

Телефон:

Схема подключения: 2-х трубная схема

Телефон:

Узел учета: Код УУТЭ:

Отопление 129501

график: 95/70

Установленные приборы:		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЭ поверены до:		Режим (схема):	
Вычислитель: СПТ940 № 2067		расходомер: Gmin= Gmax=		Термопреобр.:		Преобр.давления:	
Подающий трубопровод (M1)		РС32-30 0,2		30		СДВ-И-1,60	
Обратный трубопровод (M2)		РС32-30 0,2		30		СДВ-И-1,60	
Подающий ГВС (M3)				КТПТР-05			
Циркуляционный ГВС (M4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:		зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)		лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)			
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот.= 0,149	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:					Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот.= 143,04	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 0	Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2025 по 19.05.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.04.2025	24,00		206,03	205,76	0,27	43,77	40,00	3,77	6,80	4,10												0,80
24.04.2025	24,00		206,16	205,93	0,23	43,85	40,00	3,85	6,80	4,10												0,81
25.04.2025	24,00	*	205,98	205,75	0,23	44,03	40,03	4,00	6,80	4,10												0,84
26.04.2025	24,00	*	206,11	205,87	0,24	44,05	39,94	4,11	6,80	4,10												0,87
27.04.2025	24,00		206,10	205,80	0,30	44,18	39,91	4,27	6,80	4,10												0,90
28.04.2025	24,00	*	206,14	205,80	0,34	44,34	40,15	4,19	6,80	4,10												0,89
29.04.2025	24,00	*	206,10	205,69	0,41	43,41	39,42	3,99	6,80	4,10												0,85
30.04.2025	24,00		206,03	205,73	0,30	44,09	39,92	4,17	6,80	4,10												0,88
01.05.2025	24,00		206,05	205,71	0,34	44,11	39,92	4,19	6,80	4,10												0,89
02.05.2025	24,00		206,06	205,75	0,31	44,12	40,08	4,04	6,80	4,10												0,85
03.05.2025	24,00		205,02	204,79	0,23	43,98	40,08	3,90	6,80	4,10												0,82
04.05.2025	24,00		204,55	204,30	0,25	43,97	40,07	3,90	6,80	4,10												0,82
05.05.2025	24,00		205,06	204,74	0,32	43,78	39,78	4,00	6,80	4,10												0,84
06.05.2025	24,00	*	208,36	207,97	0,39	43,94	39,94	4,00	6,80	4,10												0,86
07.05.2025	24,00	*	196,42	195,25	1,17	42,84	38,85	3,99	6,80	4,10												0,84
08.05.2025	24,00		212,28	211,89	0,39	44,13	39,98	4,15	6,80	4,10												0,91
09.05.2025	24,00		212,03	211,64	0,39	44,10	40,01	4,09	6,80	4,10												0,89
10.05.2025	24,00		211,72	211,37	0,35	44,43	40,34	4,09	6,80	4,10												0,89
11.05.2025	24,00		211,76	211,49	0,27	44,15	40,06	4,09	6,80	4,10												0,89
12.05.2025	24,00		211,47	211,16	0,31	44,19	40,24	3,95	6,80	4,10												0,86
13.05.2025	24,00	*	120,30	116,24	4,06	43,40	40,12	3,28	6,80	4,10												0,56
14.05.2025	24,00	*	113,89	109,65	4,24	40,24	37,22	3,02	6,80	4,10												0,51
15.05.2025	24,00		216,89	216,97	-0,08	41,42	38,14	3,28	6,80	4,10												0,72
16.05.2025	24,00	*	217,22	217,24	-0,02	40,59	37,65	2,94	6,80	4,10												0,65
17.05.2025	24,00	*	217,11	216,96	0,15	37,06	34,75	2,31	6,80	4,10												0,52
18.05.2025	24,00	*	216,95	216,81	0,14	37,20	34,89	2,31	6,80	4,10												0,52
19.05.2025	24,00	*	87,95	82,56	5,39	35,49	34,26	1,23	6,80	4,10												0,30
Среднее	24,00		197,40	196,62	0,77	42,77	39,10	3,67	6,80	4,10												0,78
Итого	648,00		5329,74	5308,82	20,92																	20,98

Показания счетчиков на момент снятия данных:									
Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.04.2025	38165,7	38209,00						237,66	4912,81
23.05.2025	43727,4	43723,40						259,78	5471,27

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 0 час

Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему: 0 час

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 8,46 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 0 Гкал

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. 20,98 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна Эл.доверенность N9827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed 26.05.25 15:21 (MSK)

УТВЕРЖДЕНО ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 27.05.25 09:32 (MSK)

Идентификатор: 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D