

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Май 2025
за период с 23.04.2025 по 22.05.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Елизарова, 19
Обслуживающая организация:
Источник:

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Елизарова, 19

Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЗ:

Телефон:

Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС туликовое

Часовые и суточные архивы в файлах:

Вычислитель: СПП943 TB1+TB2 №14797		Режим (схема):		Приборы УУТЗ поверены до:		Тхв, гр.С= 6.81	
Подающ.тр.(M1): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: №	Преобр.давления: №		
Обратн.тр.(M2): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: №	Преобр.давления: №		
Тр. ГВС(M3): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: №	Преобр.давления: №		
Тр.цирк.ГВС(M4): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: №	Преобр.давления: №		
Тр.подпитки(V5):	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: №	Преобр.давления: №		
Расчетный алгоритм:		зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$		лето: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$			
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=		Qгвс=	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:		Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=				
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=		Gгвс=	

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.04.2025 по 22.05.2025																						Общее теплотпр-е
Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Qобщ.
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	
ч	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.04.25	24,00	-	172,62	163,36	9,26	69,76	50,16	19,60	0,60	0,39	16,54	-	16,54	16,90	-	16,90	-	69,04	-	0,44	-	3,86
24.04.25	24,00	-	172,39	161,77	10,63	68,86	49,26	19,60	0,60	0,39	17,72	-	17,72	18,10	-	18,10	-	68,12	-	0,44	-	3,91
25.04.25	24,00	-	170,64	160,36	10,27	69,00	48,95	20,05	0,60	0,39	17,30	-	17,30	17,67	-	17,67	-	68,28	-	0,44	-	3,93
26.04.25	24,00	-	168,34	157,90	10,43	68,59	47,92	20,67	0,60	0,39	17,28	-	17,28	17,65	-	17,65	-	67,97	-	0,44	-	3,99
27.04.25	24,00	-	168,41	156,97	11,44	68,04	47,26	20,78	0,60	0,39	18,18	-	18,18	18,56	-	18,56	-	67,24	-	0,44	-	4,05
28.04.25	24,00	-	169,63	159,68	9,95	69,19	48,17	21,02	0,60	0,39	16,71	-	16,71	17,07	-	17,07	-	68,49	-	0,44	-	4,05
29.04.25	24,00	-	168,87	159,11	9,76	68,13	47,67	20,47	0,60	0,39	16,54	-	16,54	16,89	-	16,89	-	67,37	-	0,44	-	3,93
30.04.25	24,00	-	167,39	157,77	9,62	68,83	47,64	21,19	0,60	0,39	16,34	-	16,34	16,69	-	16,69	-	68,06	-	0,44	-	4,01
01.05.25	24,00	-	167,70	159,13	8,56	69,63	48,31	21,32	0,60	0,39	15,45	-	15,45	15,79	-	15,79	-	68,90	-	0,44	-	4,00
02.05.25	24,00	-	170,20	161,42	8,78	70,47	49,54	20,92	0,60	0,39	15,70	-	15,70	16,05	-	16,05	-	69,65	-	0,44	-	4,00
03.05.25	24,00	-	169,77	161,51	8,26	68,63	48,98	19,66	0,60	0,39	15,28	-	15,28	15,61	-	15,61	-	67,84	-	0,44	-	3,75
04.05.25	24,00	-	170,84	160,14	10,71	69,01	49,12	19,89	0,60	0,39	17,66	-	17,66	18,05	-	18,05	-	68,35	-	0,44	-	3,93
05.05.25	24,00	-	167,36	157,85	9,51	68,65	48,17	20,49	0,60	0,39	16,34	-	16,34	16,69	-	16,69	-	68,04	-	0,44	-	3,89
06.05.25	24,00	-	169,44	158,78	10,66	69,05	48,58	20,47	0,60	0,39	17,32	-	17,32	17,69	-	17,69	-	68,22	-	0,44	-	3,99
07.05.25	24,00	-	164,87	156,33	8,54	68,21	47,39	20,82	0,60	0,39	15,32	-	15,32	15,64	-	15,64	-	67,45	-	0,44	-	3,84
08.05.25	24,00	-	165,48	157,43	8,06	69,31	47,73	21,58	0,60	0,39	14,77	-	14,77	15,09	-	15,09	-	68,55	-	0,44	-	3,96
09.05.25	24,00	-	167,73	159,65	8,08	69,76	48,58	21,18	0,60	0,39	14,79	-	14,79	15,12	-	15,12	-	69,04	-	0,44	-	3,95
10.05.25	24,00	-	168,10	158,83	9,28	68,64	48,06	20,58	0,60	0,39	15,90	-	15,90	16,24	-	16,24	-	67,92	-	0,44	-	3,91
11.05.25	24,00	-	167,57	156,41	11,16	68,68	47,60	21,07	0,60	0,39	17,76	-	17,76	18,14	-	18,14	-	68,16	-	0,44	-	4,07
12.05.25	24,00	-	167,85	158,86	8,99	69,78	48,99	20,79	0,60	0,39	15,72	-	15,72	16,07	-	16,07	-	69,13	-	0,44	-	3,94
13.05.25	24,00	-	168,15	158,63	9,51	69,28	49,39	19,89	0,60	0,39	16,38	-	16,38	16,74	-	16,74	-	68,62	-	0,44	-	3,82
14.05.25	24,00	-	168,60	158,83	9,77	68,60	49,05	19,56	0,60	0,39	16,57	-	16,57	16,92	-	16,92	-	67,92	-	0,44	-	3,78
15.05.25	24,00	-	162,63	152,81	9,81	68,32	48,88	19,44	0,60	0,39	16,53	-	16,53	16,88	-	16,88	-	67,58	-	0,44	-	3,65
16.05.25	24,00	-	161,50	151,83	9,66	68,88	49,55	19,33	0,60	0,39	16,38	-	16,38	16,73	-	16,73	-	68,28	-	0,44	-	3,61
17.05.25	24,00	-	162,77	153,80	8,97	69,44	50,19	19,26	0,60	0,39	15,81	-	15,81	16,15	-	16,15	-	68,76	-	0,44	-	3,59
18.05.25	24,00	-	164,16	153,85	10,31	69,50	50,48	19,03	0,60	0,39	16,96	-	16,96	17,33	-	17,33	-	69,01	-	0,44	-	3,65
19.05.25	24,00	-	120,42	110,87	9,55	69,48	49,87	19,61	0,60	0,39	14,45	-	14,45	14,77	-	14,77	-	69,32	-	0,44	-	2,84
20.05.25	24,00	-	9,55	0,03	9,52	72,38	67,53	4,85	0,60	0,39	9,34	-	9,34	9,55	-	9,55	-	70,83	-	0,44	-	0,69
21.05.25	24,00	-	7,55	0,32	7,23	72,92	62,41	10,51	0,60	0,39	7,59	-	7,59	7,77	-	7,77	-	70,98	-	0,44	-	1,04
22.05.25	24,00	-	9,68	0,00	9,68	71,52	65,17	6,35	0,60	0,39	9,44	-	9,44	9,65	-	9,65	-	69,92	-	0,44	-	0,69
Среднее	24,00	-	150,34	140,81	9,53	69,35	50,35	19,00	0,60	0,39	15,60	-	15,60	15,94	-	15,94	-	68,57	-	0,44	0,00	3,54
Итого	720,00	-	4510,19	4224,25	285,94	-	-	-	-	-	468,06	-	468,06	478,19	-	478,19	-	-	-	-	-	106,35

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
	22.04.25							-	-	-
	22.05.25							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды:
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл:

час
час

Гкал
м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____

Представитель теплоснабжающей организации

_____ / _____

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: e0c7c903-8a8d-430e-b7af-7b380ffa1653

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

26.05.25 15:24 (MSK)

Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

27.05.25 09:34 (MSK)

Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D