

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Май 2025
за период с 23.04.2025 по 22.05.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Елизарова, 21
Обслуживающая организация:
Источник:

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Елизарова, 21
Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Телефон:
Телефон:
Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Установленные приборы:			Часовые и суточн. архивы в файлах:		
Вычислитель: СПТ943 ТВ1+ТВ2 №14860			Режим (схема):		
Подающ.тр.(М1): №			Приборы УУТЭ поверены до:		
Обратн.тр.(М2): №			Тхв, гр.С= 6.81		
Тр. ГВС(М3): №			Преобр.давления:		
Тр.цирк.ГВС(М4): №			Преобр.давления:		
Тр.подпитки(В5):			Преобр.давления:		
Расчетный алгоритм:			Преобр.давления:		
зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)			лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)		
Договорные нагрузки, Гкал/час:			Qотв.=		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:			Qтех.гвс.ср=		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:			Gотв.=		

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.04.2025 по 22.05.2025																						Общее теплотп-е
Учет ГВС (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)										Гкал	
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3		P4
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа		МПа
23.04.25	24,00	-	150,11	132,07	18,03	69,70	45,27	24,43	0,60	0,39	14,76	-	14,76	15,09	-	15,09	-	69,57	-	0,44	-	4,49
24.04.25	24,00	-	149,98	130,65	19,34	68,78	44,57	24,21	0,60	0,39	16,13	-	16,13	16,48	-	16,48	-	68,61	-	0,44	-	4,50
25.04.25	24,00	-	148,23	129,50	18,74	68,90	44,09	24,82	0,60	0,39	15,40	-	15,40	15,74	-	15,74	-	68,79	-	0,44	-	4,51
26.04.25	24,00	-	147,12	127,67	19,45	68,51	43,30	25,20	0,60	0,39	16,16	-	16,16	16,51	-	16,51	-	68,59	-	0,44	-	4,56
27.04.25	24,00	-	148,78	126,52	22,26	67,96	42,65	25,31	0,60	0,39	18,90	-	18,90	19,30	-	19,30	-	67,77	-	0,44	-	4,72
28.04.25	24,00	-	147,85	128,76	19,09	69,12	43,54	25,59	0,60	0,39	15,65	-	15,65	16,00	-	16,00	-	69,14	-	0,44	-	4,62
29.04.25	24,00	-	147,65	128,31	19,34	68,11	43,45	24,66	0,60	0,39	15,98	-	15,98	16,32	-	16,32	-	67,91	-	0,44	-	4,49
30.04.25	24,00	-	146,29	127,18	19,11	68,69	43,14	25,56	0,60	0,39	15,71	-	15,71	16,05	-	16,05	-	68,65	-	0,44	-	4,57
01.05.25	24,00	-	146,52	128,18	18,35	69,55	43,66	25,89	0,60	0,39	14,92	-	14,92	15,26	-	15,26	-	69,63	-	0,44	-	4,60
02.05.25	24,00	-	149,65	129,72	19,93	70,39	44,70	25,69	0,60	0,39	16,51	-	16,51	16,88	-	16,88	-	70,48	-	0,44	-	4,74
03.05.25	24,00	-	148,83	130,04	18,79	68,63	44,49	24,14	0,60	0,39	15,47	-	15,47	15,80	-	15,80	-	68,54	-	0,44	-	4,43
04.05.25	24,00	-	150,72	128,70	22,03	68,91	44,31	24,60	0,60	0,39	18,78	-	18,78	19,19	-	19,19	-	68,89	-	0,44	-	4,69
05.05.25	24,00	-	147,27	126,98	20,29	68,60	43,53	25,08	0,60	0,39	17,03	-	17,03	17,40	-	17,40	-	68,72	-	0,44	-	4,58
06.05.25	24,00	-	147,56	128,29	19,27	69,00	43,96	25,04	0,60	0,39	15,99	-	15,99	16,34	-	16,34	-	68,76	-	0,44	-	4,55
07.05.25	24,00	-	145,61	125,96	19,65	68,13	42,94	25,19	0,60	0,39	16,43	-	16,43	16,78	-	16,78	-	68,03	-	0,44	-	4,52
08.05.25	24,00	-	146,42	126,77	19,65	69,22	43,20	26,02	0,60	0,39	16,42	-	16,42	16,78	-	16,78	-	69,15	-	0,44	-	4,66
09.05.25	24,00	-	146,52	128,87	17,65	69,69	44,01	25,68	0,60	0,39	14,35	-	14,35	14,67	-	14,67	-	69,68	-	0,44	-	4,54
10.05.25	24,00	-	148,30	127,91	20,40	68,60	43,72	24,88	0,60	0,39	17,16	-	17,16	17,53	-	17,53	-	68,53	-	0,44	-	4,59
11.05.25	24,00	-	148,93	125,84	23,10	68,62	43,14	25,48	0,60	0,39	19,89	-	19,89	20,32	-	20,32	-	68,72	-	0,44	-	4,80
12.05.25	24,00	-	147,52	127,98	19,53	69,71	44,26	25,45	0,60	0,39	16,23	-	16,23	16,59	-	16,59	-	69,71	-	0,44	-	4,63
13.05.25	24,00	-	146,76	127,95	18,80	69,22	44,47	24,75	0,60	0,39	15,51	-	15,51	15,86	-	15,86	-	69,23	-	0,44	-	4,47
14.05.25	24,00	-	148,22	127,92	20,30	68,56	44,32	24,23	0,60	0,39	17,06	-	17,06	17,43	-	17,43	-	68,62	-	0,44	-	4,50
15.05.25	24,00	-	141,82	123,37	18,45	68,29	44,24	24,04	0,60	0,39	15,40	-	15,40	15,73	-	15,73	-	68,11	-	0,44	-	4,23
16.05.25	24,00	-	140,65	122,23	18,42	68,76	44,72	24,04	0,60	0,39	15,45	-	15,45	15,79	-	15,79	-	68,77	-	0,44	-	4,21
17.05.25	24,00	-	141,77	123,90	17,87	69,37	45,22	24,14	0,60	0,39	14,84	-	14,84	15,17	-	15,17	-	69,25	-	0,44	-	4,24
18.05.25	24,00	-	142,95	124,15	18,80	69,45	45,42	24,02	0,60	0,39	15,81	-	15,81	16,17	-	16,17	-	69,71	-	0,44	-	4,29
19.05.25	24,00	-	111,01	101,48	9,53	69,35	46,04	23,31	0,60	0,39	16,27	-	16,27	16,64	-	16,64	-	69,92	-	0,44	-	5,83
20.05.25	24,00	-	14,12	42,74	-28,62	71,12	59,28	11,84	0,60	0,39	14,02	-	14,02	14,35	-	14,35	-	70,65	-	0,44	-	0,99
21.05.25	24,00	-	13,07	39,75	-26,68	71,98	59,23	12,74	0,60	0,39	13,06	-	13,06	13,37	-	13,37	-	71,42	-	0,44	-	0,93
22.05.25	24,00	-	13,87	42,76	-28,90	69,13	57,16	11,97	0,60	0,39	14,00	-	14,00	14,30	-	14,30	-	68,49	-	0,44	-	0,96
Среднее	24,00	-	132,47	118,07	14,40	69,13	45,53	23,60	0,60	0,39	15,98	-	15,98	16,33	-	16,33	-	69,07	-	0,44	0,00	4,21
Итого	720,00	-	3974,09	3542,14	431,95	-	-	-	-	-	479,30	-	479,30	489,83	-	489,83	-	-	-	-	-	126,44

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
	22.04.25							-	-	-
	22.05.25							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды:
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Объем потреблённого теплоносителя Vгвс изл:

6.81
час
час
Гкал
м3
Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: e0c7c903-8a8d-430e-b7af-7b380ffa1653

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Представитель теплоснабжающей организации

АО "ТЭК СПб", Яковлев Яна Александровна

Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

26.05.25 15:24 (MSK)

Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B

УТВЕРЖДЕНО

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН

ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

27.05.25 09:34 (MSK)

Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D