

Отчет о теплотеплотреблении по приборам УУТЭ за Май 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: Ивановская ул., д. 13, лит. А				Договор: 33103.046.6		Телефон:		Узел учета:		Отопление	
Адрес:	Ивановская ул, д. 13, лит. А				Строит.адрес:				Код УУТЭ:		109024	
Обслуживающая организация:					Телефон:							
Источник:	котельная 2 Невская				Схема подключения:		2-х трубная схема				график: 149/70	
Установленные приборы:		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЭ поверены до:		28.07.2025		Режим (схема):				
Вычислитель: БКТ-7.04 № 208789		расходомер:		Gmin=		Gmax=		Термопреобр.:		Преобр.давления:		
Подающий трубопровод (M1)		ПРЭМ-40-D		0,3		45		КТСП-Н				
Обратный трубопровод (M2)		ПРЭМ-40-D		0,3		45		КТСП-Н				
Подающий ГВС (M3)												
Циркуляционный ГВС (M4)												
Подпиточный трубопровод (Vп)												
Расчетный алгоритм:		зима:		Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)		лето:		Qгвс=M3*(h3-hxb)				
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот.=		0,4732		Qвент.=		0		Qтех.=		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:						Qтех.гвс.=		0		Qгвс.=		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот.=		143,757		Gвент.=		0		Qтех.гвс.ср.=		
						Gтех.=		0		Gгвс.=		
										0 Gгвс.м=		

Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2025 по 19.05.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)											Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.04.2025	24,00		194,32	193,18	1,14	70,12	48,44	21,68	6,80	4,90												4,27
24.04.2025	24,00		189,61	188,62	0,99	69,25	47,57	21,68	6,80	4,90												4,16
25.04.2025	24,00		187,25	185,82	1,43	69,73	47,01	22,72	6,80	4,90												4,33
26.04.2025	24,00		183,88	182,72	1,16	69,52	46,40	23,12	6,80	4,90												4,31
27.04.2025	24,00		184,56	183,60	0,96	70,12	46,28	23,84	6,80	4,90												4,45
28.04.2025	24,00		191,72	190,69	1,03	70,87	47,12	23,75	6,80	4,90												4,61
29.04.2025	24,00		190,04	189,05	0,99	70,20	46,73	23,47	6,80	4,90												4,51
30.04.2025	24,00		183,57	181,76	1,81	69,29	45,38	23,91	6,80	4,90												4,47
01.05.2025	24,00		188,37	187,21	1,16	70,78	46,49	24,29	6,80	4,90												4,63
02.05.2025	24,00		194,95	193,87	1,08	71,18	47,73	23,45	6,80	4,90												4,62
03.05.2025	24,00		195,25	194,20	1,05	70,05	47,66	22,39	6,80	4,90												4,42
04.05.2025	24,00		190,82	189,74	1,08	69,48	47,14	22,34	6,80	4,90												4,32
05.05.2025	24,00		185,17	184,19	0,98	69,30	46,29	23,01	6,80	4,90												4,31
06.05.2025	24,00		187,45	186,31	1,14	69,41	46,53	22,88	6,80	4,90												4,34
07.05.2025	24,00		182,79	181,76	1,03	69,26	45,85	23,41	6,80	4,90												4,33
08.05.2025	24,00		184,99	183,89	1,10	69,68	46,01	23,67	6,80	4,90												4,43
09.05.2025	24,00		191,17	190,28	0,89	70,64	47,05	23,59	6,80	4,90												4,55
10.05.2025	24,00		189,44	188,31	1,13	70,12	46,82	23,30	6,80	4,90												4,47
11.05.2025	24,00		185,20	184,02	1,18	69,49	45,76	23,73	6,80	4,90												4,45
12.05.2025	24,00		192,43	191,45	0,98	70,03	46,89	23,14	6,80	4,90												4,50
13.05.2025	24,00		192,45	191,42	1,03	69,31	47,34	21,97	6,80	4,90												4,28
14.05.2025	24,00		171,57	170,27	1,30	67,81	45,17	22,64	6,80	4,90												3,94
15.05.2025	24,00		163,89	161,52	2,37	69,37	45,56	23,81	6,80	4,90												4,01
16.05.2025	24,00		166,13	164,62	1,51	69,36	46,00	23,36	6,80	4,90												3,95
17.05.2025	24,00		161,58	160,05	1,53	69,95	46,00	23,95	6,80	4,90												3,94
18.05.2025	24,00		166,38	164,80	1,58	71,05	47,05	24,00	6,80	4,90												4,07
19.05.2025	24,00 *		94,17	93,14	1,03	70,94	47,54	23,40	6,80	4,90												2,25
Среднее	24,00		181,08	179,87	1,21	69,86	46,66	23,20	6,80	4,90												4,26
Итого	648,00		4889,15	4856,49	32,66																	114,92

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.04.2025	181248	178514,00						5307,63	30204,00
23.05.2025	186331	183563,00						5426,90	30948,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

0 час

Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему

0 час

куб.м

Период расчета по договору:

час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 6,46 °C

0 Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ.

114,92 Гкал

Представитель теплообслуживающей организации

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл.

м.куб.

ОТПРАВЛЕНО АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность N9827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

26.05.25 15:24 (MSK) Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B

УТВЕРЖДЕНО ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

27.05.25 09:34 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D