

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Май 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: Ивановская ул., д. 19, лит. А	Договор:	33109.046.6	Телефон:		Узел учета:	Общий
Адрес:	Ивановская ул, д. 19, лит. А	Строит.адрес:				Код УУТЗ:	104345
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	котельная 2 Невская	Схема подключения:	2-х трубная схема				график: 149/70

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЗ поверены до:	28.07.2025	Режим (схема):	ОП: СИ-11 КТЗ-3 ФРТ-6;
Вычислитель:	ВКТ-7.04 № 205784	расходомер:	Gmin=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (М1)		ПРЭМ-40-В1	0,1	45	
Обратный трубопровод (М2)		ПРЭМ-40-В1	0,1	45	
Подающий ГВС (М3)		ПРЭМ-20-В1	0,027	12	
Циркуляционный ГВС (М4)				ТСП-Н	
Подпиточный трубопровод (Vп)					
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,414	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 125,772	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 0 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2025 по 19.05.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.04.2025	24,00	*	141,78	141,09	0,69	69,86	46,36	23,50	6,80	4,90	0,00		0,00	0,00		0,00		22,62				3,36
24.04.2025	24,00	*	138,46	137,77	0,69	68,99	45,41	23,58	6,80	4,90	0,00		0,00	0,00		0,00		21,56				3,30
25.04.2025	24,00	*	137,13	136,48	0,65	69,51	44,76	24,75	6,80	4,90	0,00		0,00	0,00		0,00		20,57				3,42
26.04.2025	24,00	*	134,66	133,98	0,68	69,24	43,95	25,29	6,80	4,90	0,00		0,00	0,00		0,00		19,47				3,44
27.04.2025	24,00	*	135,09	134,44	0,65	69,88	43,90	25,98	6,80	4,90	0,00		0,00	0,00		0,00		18,56				3,54
28.04.2025	24,00	*	140,16	139,36	0,80	70,65	45,06	25,59	6,80	4,90	0,00		0,00	0,00		0,00		19,28				3,62
29.04.2025	24,00	*	138,63	137,49	1,14	69,92	44,84	25,08	6,80	4,90	0,00		0,00	0,00		0,00		20,54				3,53
30.04.2025	24,00	*	134,10	133,36	0,74	69,02	43,67	25,35	6,80	4,90	0,00		0,00	0,00		0,00		19,33				3,43
01.05.2025	24,00	*	137,63	136,87	0,76	70,59	44,61	25,98	6,80	4,90	0,00		0,00	0,00		0,00		19,02				3,61
02.05.2025	24,00	*	141,94	141,27	0,67	70,94	45,59	25,35	6,80	4,90	0,00		0,00	0,00		0,00		20,17				3,63
03.05.2025	24,00	*	141,90	141,22	0,68	69,82	45,43	24,39	6,80	4,90	0,00		0,00	0,00		0,00		21,45				3,49
04.05.2025	24,00	*	138,86	138,28	0,58	69,25	44,96	24,29	6,80	4,90	0,00		0,00	0,00		0,00		21,16				3,40
05.05.2025	24,00	*	134,90	134,28	0,62	69,04	44,11	24,93	6,80	4,90	0,00		0,00	0,00		0,00		20,11				3,39
06.05.2025	24,00	*	136,31	135,66	0,65	69,17	44,40	24,77	6,80	4,90	0,00		0,00	0,00		0,00		19,28				3,41
07.05.2025	24,00	*	133,21	132,54	0,67	69,00	43,53	25,47	6,80	4,90	0,00		0,00	0,00		0,00		19,32				3,42
08.05.2025	24,00	*	134,78	134,18	0,60	69,43	43,70	25,73	6,80	4,90	0,00		0,00	0,00		0,00		18,81				3,50
09.05.2025	24,00	*	138,82	138,29	0,53	70,41	44,82	25,59	6,80	4,90	0,00		0,00	0,00		0,00		20,04				3,58
10.05.2025	24,00	*	137,48	136,94	0,54	69,85	44,57	25,28	6,80	4,90	0,00		0,00	0,00		0,00		20,30				3,50
11.05.2025	24,00	*	134,60	134,04	0,56	69,25	43,77	25,48	6,80	4,90	0,00		0,00	0,00		0,00		19,62				3,45
12.05.2025	24,00	*	139,47	138,90	0,57	69,85	44,93	24,92	6,80	4,90	0,00		0,00	0,00		0,00		20,95				3,50
13.05.2025	24,00	*	139,02	137,71	1,31	69,02	45,07	23,95	6,80	4,90	0,00		0,00	0,00		0,00		22,31				3,39
14.05.2025	24,00	*	123,69	123,00	0,69	67,68	42,99	24,69	6,80	4,90	0,00		0,00	0,00		0,00		21,75				3,08
15.05.2025	24,00	*	117,95	117,19	0,76	69,17	43,30	25,87	6,80	4,90	0,00		0,00	0,00		0,00		22,33				3,09
16.05.2025	24,00	*	119,26	118,58	0,68	69,25	43,85	25,40	6,80	4,90	0,00		0,00	0,00		0,00		23,07				3,06
17.05.2025	24,00	*	115,67	115,03	0,64	69,77	43,86	25,91	6,80	4,90	0,00		0,00	0,00		0,00		22,93				3,02
18.05.2025	24,00	*	118,91	118,29	0,62	70,93	44,82	26,11	6,80	4,90	0,00		0,00	0,00		0,00		23,79				3,14
19.05.2025	24,00	*	131,60	130,72	0,88	71,04	58,70	12,34	6,80	4,90	0,00		0,00	0,00		0,00		24,49				1,69
Среднее	24,00		133,93	133,22	0,71	69,65	45,00	24,65	6,80	4,90	0,00		0,00	0,00		0,00		20,85				3,33
Итого	648,00		3616,01	3596,96	19,05						0,00		0,00	0,00		0,00						89,99

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.04.2025	118747	113762,00	578,42		579,19			4035,06	28306,00
23.05.2025	122953	117944,00	578,42		579,19			4128,81	29050,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:	0 час	Гкал	Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему	0 час	куб.м	
Период расчета по договору:	час		_____ / _____ /
Период превышения t2:			
Корректировка на температуру холодной воды	6,46 °C	0 Гкал	
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			Представитель теплоснабжающей организации
Количество потребленной тепловой энергии Qобщ.	89,99 Гкал		_____ / _____ /
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл.	0 м.куб.		

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Май 2025

Абонент: Жилой дом по адресу: Ивановская ул., д. 19, лит. А

Адрес: Ивановская ул, д. 19, лит. А

Обслуживающая организация:

Источник: котельная 2 Невская

Договор: 33109.046.6

Строит.адрес:

Телефон:

Схема подключения: 2-х трубная схема

Телефон:

Узел учета: 104345

Общий Код УУТЭ: 104345

график: 149/70

Установленные приборы:		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЭ поверены до: 28.07.2025		Режим (схема): ОП: СИ-11 КТЗ-3 ФРТ-6;	
Вычислитель:	БКТ-7.04 № 205784	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
Подающий трубопровод (M1)		ПРЭМ-40-B1	0,1	45	КТСП-Н		
Обратный трубопровод (M2)		ПРЭМ-40-B1	0,1	45	КТСП-Н		
Подающий ГВС (M3)		ПРЭМ-20-B1	0,027	12	ТСП-Н		
Циркуляционный ГВС (M4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:		зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)				
Договорные нагрузки, Г кал/час:		Qот. = 0,414	Qвент. = 0	Qтех. = 0	Qтех.гв= 0	Qгвс. = 0	
Договорные нагрузки (ср.час), Г кал/час:					Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот. = 125,772	Gвент. = 0	Gтех. = 0	Gтех.гв= 0	Gгвс. = 0	Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 20.05.2025 по 22.05.2025																						
Контроль ГВС (ТВ-1)											Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ Гкал
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	
20.05.2025	24,00	*	145,38	144,39	0,99	72,64	72,52	0,12	6,80	4,90	0,00		0,00	0,00		0,00		24,64				0,00
21.05.2025	24,00	*	147,56	146,38	1,18	71,23	71,12	0,11	6,80	4,90	0,00		0,00	0,00		0,00		24,10				0,00
22.05.2025	24,00	*	154,49	153,13	1,36	72,60	72,50	0,10	6,80	4,90	0,00		0,00	0,00		0,00		24,04				0,00
Среднее	24,00		149,14	147,97	1,18	72,16	72,05	0,11	6,80	4,90	0,00		0,00	0,00		0,00		24,26				0,00
Итого	72,00		447,43	443,90	3,53						0,00		0,00	0,00		0,00						0,00

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.04.2025	118747	113762,00	578,42		579,19			4035,06	28306,00
23.05.2025	122953	117944,00	578,42		579,19			4128,81	29050,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 0 час

Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему: 0 час

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 6,46 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 0 Гкал

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. 0 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 0 м.куб.

Гкал

куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

/

Представитель теплоснабжающей организации

/

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"			
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ			
Идентификатор: e0c7c903-8a8d-430e-b7af-7b380ffa1653			
ОТПРАВЛЕНО	АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed	26.05.25 15:24 (MSK)	Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B
УТВЕРЖДЕНО	ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	27.05.25 09:34 (MSK)	Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D