

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Май 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: Ивановская ул., д. 36, лит. А				Договор:	32830.046.6				Телефон:					Узел учета:	Отопление			
Адрес:	Ивановская ул, д. 36				Строит.адрес:										Код УУТЭ:	106187			
Обслуживающая организация:					Телефон:														
Источник:	котельная 2 Невская				Схема подключения:	2-х трубная схема										график: 149/70			
Установленные приборы:					Часовые и суточн. архивы в файлах:					Приборы УУТЭ поверены до: 29.08.2025					Режим (схема):				
Вычислитель: БКТ-7 № 208796					расходомер:					Gmin=					Термопреобр.:				
Подводящий трубопровод (M1)					ПРЭМ-32-D					0,2					30				
Обратный трубопровод (M2)					ПРЭМ-32-D					0,2					30				
Подводящий ГВС (M3)															КТСП-Н				
Циркуляционный ГВС (M4)															КТСП-Н				
Подпиточный трубопровод (Vп)																			
Расчетный алгоритм:					зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)					лето: Qгвс=M3*(h3-hxв)									
Договорные нагрузки, Гкал/час:					Qот.= 0,355					Qвент.= 0					Qтех.гв.= 0				
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:										Qтех.гвс.ср= 0					Qгвс.ср= 0				
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:					Gот.= 107,848					Gвент.= 0					Gтех.гв.= 0				
															Gгвс.= 0 Gгвс.м=				

Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2025 по 19.05.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.04.2025	24,00		114,57	114,57	0,00	70,46	47,75	22,71	6,80	4,90												2,60
24.04.2025	24,00		112,35	112,35	0,00	69,60	46,85	22,75	6,80	4,90												2,56
25.04.2025	24,00		111,53	111,53	0,00	70,14	46,65	23,49	6,80	4,90												2,62
26.04.2025	24,00		109,87	109,87	0,00	69,90	45,84	24,06	6,80	4,90												2,64
27.04.2025	24,00		110,22	110,22	0,00	70,54	45,92	24,62	6,80	4,90												2,71
28.04.2025	24,00		113,66	113,66	0,00	71,28	46,70	24,58	6,80	4,90												2,80
29.04.2025	24,00		112,64	112,64	0,00	70,55	46,42	24,13	6,80	4,90												2,72
30.04.2025	24,00		109,47	109,47	0,00	69,67	45,31	24,36	6,80	4,90												2,67
01.05.2025	24,00		111,94	111,94	0,00	71,25	46,30	24,95	6,80	4,90												2,80
02.05.2025	24,00		114,89	114,89	0,00	71,57	47,36	24,21	6,80	4,90												2,79
03.05.2025	24,00		114,91	114,91	0,00	70,42	47,21	23,21	6,80	4,90												2,67
04.05.2025	24,00		112,77	112,77	0,00	69,86	46,93	22,93	6,80	4,90												2,59
05.05.2025	24,00		110,32	110,32	0,00	69,67	45,95	23,72	6,80	4,90												2,62
06.05.2025	24,00		111,26	111,26	0,00	69,79	46,10	23,69	6,80	4,90												2,64
07.05.2025	24,00		109,09	109,09	0,00	69,65	45,55	24,10	6,80	4,90												2,63
08.05.2025	24,00		110,18	110,18	0,00	70,08	45,45	24,63	6,80	4,90												2,72
09.05.2025	24,00		113,12	113,12	0,00	71,04	46,53	24,51	6,80	4,90												2,77
10.05.2025	24,00		112,20	112,20	0,00	70,48	46,29	24,19	6,80	4,90												2,72
11.05.2025	24,00		110,08	110,08	0,00	69,88	45,57	24,31	6,80	4,90												2,68
12.05.2025	24,00		113,52	113,52	0,00	70,45	46,69	23,76	6,80	4,90												2,70
13.05.2025	24,00		113,02	113,02	0,00	69,60	46,90	22,70	6,80	4,90												2,57
14.05.2025	24,00		101,11	101,11	0,00	68,29	45,19	23,10	6,80	4,90												2,33
15.05.2025	24,00		96,02	96,02	0,00	69,82	45,60	24,22	6,80	4,90												2,33
16.05.2025	24,00		97,03	97,03	0,00	69,90	46,23	23,67	6,80	4,90												2,30
17.05.2025	24,00		94,46	94,46	0,00	70,44	46,35	24,09	6,80	4,90												2,28
18.05.2025	24,00		96,79	96,79	0,00	71,61	47,35	24,26	6,80	4,90												2,35
19.05.2025	24,00	*	46,22	46,22	0,00	71,39	47,30	24,09	6,80	4,90												1,12
Среднее	24,00		106,79	106,79	0,00	70,27	46,38	23,89	6,80	4,90												2,55
Итого	648,00		2883,24	2883,24	0,00																	68,93

Показания счетчиков на момент снятия данных:									
Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.04.2025	92718,4	88743,40						3183,91	29422,00
23.05.2025	95716,3	91741,40						3255,44	30166,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:	0 час	Гкал	Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему	0 час	куб.м	
Период расчета по договору:	час		_____ / _____ /
Период превышения t2:			
Корректировка на температуру холодной воды	6,46 °C	0 Гкал	Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			Представитель теплообслуживающей организации
Количество потребленной тепловой энергии Qобщ.	68,93 Гкал	Идентификатор: 00C5C05848C434C07A17D1BF8D2B	
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл.	м.куб.	Идентификатор: 00C5C05848C434C07A17D1BF8D2B	

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность N9827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

26.05.25 15:24 (MSK)

Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B

УТВЕРЖДЕНО

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

27.05.25 09:34 (MSK)

Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D