

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Май 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: Ивановская ул., д. 7, лит. А			Договор:	33097.046.6			Телефон:				Узел учета:	Отопление		
Адрес:	Ивановская ул, д. 7, лит. А ИТПЗ			Строит.адрес:								Код УУТЭ:	108921		
Обслуживающая организация:				Телефон:											
Источник:	ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"			Схема подключения:	2-х трубная схема							график:	150/70		
Установленные приборы:				Часовые и суточн. архивы в файлах:				Приборы УУТЭ поверены до:				28.07.2025			
Вычислитель: БКТ-7-04 № 205543				расходомер: Gmin=				Gmax=				Режим (схема):			
Подающий трубопровод (M1)				ПРЭМ 0,2				30				Термопреобр.:			
Обратный трубопровод (M2)				ПРЭМ 0,2				30				КТСП-Н			
Подающий ГВС (M3)												КТСП-Н			
Циркуляционный ГВС (M4)															
Подпиточный трубопровод (Vп)															
Расчетный алгоритм:				зима: Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)				лето: Qгвс=M3*(h3-hxb)							
Договорные нагрузки, Гкал/час:				Qот.= 0,7816				Qвент.= 0				Qтех.гв.= 0			
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:								Qтех.гвс.ср 0				Qгвс.ср= 0			
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:				Gот.= 234,48				Gвент.= 0				Gтех.гв.= 0			
												Gгвс.= 0 Gгвс.м=			

Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2025 по 19.05.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)											Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.04.2025	24,00		272,19	272,19	0,00	71,27	52,71	18,56	6,80	4,90												5,06
24.04.2025	24,00		270,27	270,27	0,00	70,61	51,94	18,67	6,80	4,90												5,05
25.04.2025	24,00		265,03	265,03	0,00	70,37	51,06	19,31	6,80	4,90												5,12
26.04.2025	24,00		257,83	257,83	0,00	69,85	50,28	19,57	6,80	4,90												5,05
27.04.2025	24,00		260,73	260,73	0,00	70,54	50,71	19,83	6,80	4,90												5,18
28.04.2025	24,00		270,38	270,38	0,00	69,75	50,79	18,96	6,80	4,90												5,13
29.04.2025	24,00		272,33	272,33	0,00	69,61	50,85	18,76	6,80	4,90												5,12
30.04.2025	24,00		269,13	269,13	0,00	70,01	50,72	19,29	6,80	4,90												5,20
01.05.2025	24,00		265,17	265,17	0,00	69,80	50,66	19,14	6,80	4,90												5,08
02.05.2025	24,00		271,58	271,58	0,00	69,88	51,31	18,57	6,80	4,90												5,05
03.05.2025	24,00		275,38	275,38	0,00	70,60	52,36	18,24	6,80	4,90												5,03
04.05.2025	24,00		273,63	273,63	0,00	70,14	52,42	17,72	6,80	4,90												4,85
05.05.2025	24,00		267,26	267,26	0,00	70,16	51,43	18,73	6,80	4,90												5,01
06.05.2025	24,00		279,31	279,31	0,00	70,35	52,04	18,31	6,80	4,90												5,12
07.05.2025	24,00		262,73	262,73	0,00	69,64	50,54	19,10	6,80	4,90												5,03
08.05.2025	24,00		265,02	265,02	0,00	70,45	50,87	19,58	6,80	4,90												5,20
09.05.2025	24,00		268,50	268,50	0,00	69,60	50,64	18,96	6,80	4,90												5,10
10.05.2025	24,00		267,25	267,25	0,00	69,46	50,58	18,88	6,80	4,90												5,05
11.05.2025	24,00		266,66	266,66	0,00	70,18	50,43	19,75	6,80	4,90												5,27
12.05.2025	24,00		273,32	273,32	0,00	69,97	51,02	18,95	6,80	4,90												5,18
13.05.2025	24,00		273,18	273,18	0,00	69,91	51,41	18,50	6,80	4,90												5,06
14.05.2025	24,00		251,58	251,58	0,00	69,23	50,79	18,44	6,80	4,90												4,64
15.05.2025	24,00		238,30	238,30	0,00	69,11	50,04	19,07	6,80	4,90												4,55
16.05.2025	24,00		241,12	241,12	0,00	69,40	50,85	18,55	6,80	4,90												4,48
17.05.2025	24,00		242,92	242,92	0,00	69,14	50,58	18,56	6,80	4,90												4,51
18.05.2025	24,00		238,75	238,75	0,00	68,46	49,99	18,47	6,80	4,90												4,42
19.05.2025	24,00	*	160,21	160,21	0,00	69,12	51,27	17,85	6,80	4,90												2,86
Среднее	24,00		259,99	259,99	0,00	69,87	51,05	18,83	6,80	4,90												4,90
Итого	648,00		7019,76	7019,76	0,00																	132,40

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.04.2025	182820	182497,00						4981,33	27592,00
23.05.2025	190111	189788,00						5118,74	28336,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:	0 час	Гкал	Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)	
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему	0 час	куб.м		
Период расчета по договору:	час			
Период превышения t2:			_____/_____/_____/	
Корректировка на температуру холодной воды	7,15 °C	0 Гкал	Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"	
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			Представитель теплообслуживающей организации	
Количество потребленной тепловой энергии Qобщ.	132,4 Гкал			Идентификатор: 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл.	м.куб.			

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО 10.07.2025 15:24 (MSK) Яковлев, Дина Александровна

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО	АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна Эл.доверенность N9827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed	26.05.25 15:24 (MSK)	Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B
УТВЕРЖДЕНО	ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	27.05.25 09:34 (MSK)	Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D