Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Май 2025

Абонент: **Жилой дом по адресу: Ивановская ул., д. 8/77, лит. А** Договор: **32818.046.6** Телефон: Узел учета: **Отопление**
Адрес: **Ивановская ул, д. 8/77, лит. В ИТП2** Строит.адрес: Код УУТЭ: **105381**
Обслуживающая организация: Телефон:
Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"** Схема подключения: **2-х трубная схема** график: **150/70**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Приборы УУТЭ поверены до: **17.08.2025** Режим (схема):

Вычислитель:	**ВКТ-7.04 № 208193**	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (М1)		ПРЭМ-40-D	0,3	45	КТСП-Н	
Обратный трубопровод (М2)		ПРЭМ-40-D	0,3	45	КТСП-Н	
Подающий ГВС (М3)						
Циркуляционный ГВС (М4)						
Подпиточный трубопровод (Vп)						

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.=	**0,2885**	Qвент.=	**0**	Qтех.=	**0**	Qтех.гв=	**0**	Qгвс.=	**0**	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:							Qтех.гвс.ср	**0**	Qгвс.ср=	**0**	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.=	**86,55**	Gвент.=	**0**	Gтех.=	**0**	Gтех.гв=	**0**	Gгвс.=	**0**	Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2025 по 19.05.2025

			Учет отопление (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	**Ти**	**НС**	**M1**	**M2**	**dM**	**T1**	**T2**	**dT**	**P1**	**P2**	**M3**	**M4**	**dM**	**V3**	**V4**	**dV (излив)**	**Vподпит**	**T3**	**T4**	**P3**	**P4**	**Qобщ**
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.04.2025	24,00	*	47,32	47,32	0,00	69,18	59,37	9,81	6,80	4,90												0,47
24.04.2025	24,00		106,37	106,37	0,00	69,40	62,15	7,25	6,80	4,90												0,79
25.04.2025	24,00		102,27	102,27	0,00	69,27	44,25	25,02	6,80	4,90												2,56
26.04.2025	24,00		97,90	97,90	0,00	68,84	43,46	25,38	6,80	4,90												2,49
27.04.2025	24,00		98,71	98,71	0,00	69,49	43,81	25,68	6,80	4,90												2,53
28.04.2025	24,00		97,51	97,51	0,00	68,87	43,51	25,36	6,80	4,90												2,48
29.04.2025	24,00		102,96	102,96	0,00	68,65	44,38	24,27	6,80	4,90												2,50
30.04.2025	24,00		95,92	95,92	0,00	69,07	43,37	25,70	6,80	4,90												2,47
01.05.2025	24,00		101,45	101,45	0,00	68,78	43,97	24,81	6,80	4,90												2,52
02.05.2025	23,00	*	98,94	98,94	0,00	68,86	44,59	24,27	6,80	4,90												2,40
03.05.2025	24,00		104,60	104,60	0,00	69,64	45,66	23,98	6,80	4,90												2,51
04.05.2025	24,00		103,97	103,97	0,00	69,19	45,43	23,76	6,80	4,90												2,47
05.05.2025	24,00		102,39	102,39	0,00	69,18	44,85	24,33	6,80	4,90												2,49
06.05.2025	24,00		106,21	106,21	0,00	69,39	45,52	23,87	6,80	4,90												2,54
07.05.2025	24,00		100,16	100,16	0,00	68,64	44,13	24,51	6,80	4,90												2,46
08.05.2025	24,00		100,90	100,90	0,00	69,44	44,38	25,06	6,80	4,90												2,53
09.05.2025	24,00		101,88	101,88	0,00	68,63	44,38	24,25	6,80	4,90												2,47
10.05.2025	24,00		101,42	101,42	0,00	68,48	44,31	24,17	6,80	4,90												2,45
11.05.2025	24,00		101,13	101,13	0,00	69,16	44,38	24,78	6,80	4,90												2,51
12.05.2025	24,00		103,39	103,39	0,00	69,00	44,94	24,06	6,80	4,90												2,49
13.05.2025	24,00		103,11	103,11	0,00	68,97	45,27	23,70	6,80	4,90												2,45
14.05.2025	24,00		95,11	95,11	0,00	68,21	44,22	23,99	6,80	4,90												2,28
15.05.2025	24,00		90,37	90,37	0,00	68,04	43,71	24,33	6,80	4,90												2,20
16.05.2025	24,00		91,07	91,07	0,00	68,34	44,24	24,10	6,80	4,90												2,20
17.05.2025	24,00		91,74	91,74	0,00	68,05	44,36	23,69	6,80	4,90												2,18
18.05.2025	24,00		90,55	90,55	0,00	67,41	44,09	23,32	6,80	4,90												2,11
19.05.2025	24,00	*	44,82	44,82	0,00	67,70	44,40	23,30	6,80	4,90												1,04
Среднее	23,96		95,78	95,78	0,00	68,81	45,60	23,21	6,80	4,90												2,25
Итого	**647,00**		**2582,17**	**2582,17**	**0,00**																	**60,59**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.04.2025	67173,1	67247,30						2322,50	29602,00
23.05.2025	69856,1	69930,30						2385,53	30345,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **1** час **0,09** Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **1** час **0** куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **7,15** °C **0** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **60,68** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации

_____ /_____/

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: e0c7e905-8a8d-430e-b7af-7b380ffa1653

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПБ",** Яскевич Яна Александровна Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed **26.05.25** 15:24 (MSK) Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА",** ОРЛОВ ИВАН ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР **27.05.25** 09:34 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D